

千葉市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル
発注図書等(建築)に係る追加・修正事項に関する質問回答書

千葉市病院局事業管理者
寺井 勝

「千葉市立新病院整備実施設計技術協力業務委託に係る簡易公募型プロポーザル」に係る
発注図書等(建築)に係る追加・修正事項に関する質問について、以下の通り回答いたします。

番号	書類名	該当ページ	質問事項	回答
1	構造	03-01	ガスガバナに限らず、特に附属棟、立体駐車棟付近の地盤調査報告書をいただいていませんが、実施済であれば供与願います。もし未実施であれば今後の予定及び想定されている地盤条件をお教え願います。	本質問は発注図書等(建築)に係る追加・修正事項に関する質問ではないため、回答の対象外とします。 なお、地盤調査報告書の貸与については、7/4公開の「技術提案書(建築)及びVE提案書等(建築)に関する質問回答書」番号62により回答済みです。
2	構造		液状化の検討結果を含めた地盤調査資料をいただけませんか。	本質問は発注図書等(建築)に係る追加・修正事項に関する質問ではないため、回答の対象外とします。 なお、地盤調査報告書の貸与については、7/4公開の「技術提案書(建築)及びVE提案書等(建築)に関する質問回答書」番号62により回答済みです。
3	05-04		4階GX2～GX4は、4階床梁伏図に見当たりません。3階GX2～GX4と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。 なお、変更図(構-2-8)(図面番号05-04)の鉄骨大梁断面表(1)における「符号」欄「GX2」の「位置」欄「2,7通り端」は「2,4通り端」に、「符号」欄「GX2」における「備考」欄の「3階大梁7通り端」は「3階大梁4通り端」に、「符号」欄「GX3」における「位置」欄及び「備考」欄の「2,7通り端」は「2,7,9通り端」に読替えてください。また、「符号」欄「GY1」における「3階」において、「B,F通り端」欄を「WH-800x550x12x32」に、「中央」欄を「WH-800x550x12x28」に、「他端」欄を「WH-900x500x12x28」(※全てSN490B)としてください。
4			大梁断面の変更がありました。検定比の確認を行いために、想定している建物重量設計用Ciなどの緒言をご提示いただけますか。	設計用せん断力係数は1階0.155、2階0.190、3階0.260、4階0.330、5階0.385としています。 ただし、詳細は実施設計において検討します。
5	追加・修正事項		番号-1の観察窓SW【W1000、H1500、L型】は、W=500+500、H1500、L型と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	宜しいです。