

(1) 発電機

- (a) 外観目視点検
- (b) 軸受点検
- (c) 絶縁抵抗測定
- (d) 回転整流器点検
- (e) 運転確認

(2) 配電盤

- (a) 外観目視点検
- (b) 絶縁抵抗測定
- (c) 自動電圧調整装置(AVR)点検
- (d) 電磁接触器、補助継電器等点検
- (e) 計器用変成器点検
- (f) 配電盤表面点検
- (g) 保護継電器特性試験

(3) ガスタービン機関

- (a) 機関各部点検
- (b) 継電器動作確認
- (c) 機関本体点検 ※部品交換(下記一覧参照)
- (d) 運転確認

(4) 始動用直流電源設備

- (a) 外観目視点検
- (b) 蓄電池点検
- (c) 充電器点検
- (d) 絶縁抵抗測定

(5) 発電装置総合試験

- (a) 始動停止試験
- (b) 保護装置連動試験
- (c) 電圧・周波数調整範囲の確認
- (d) 無負荷運転確認

交換部品一覧

項	品 目	数量
1	潤滑油フィルタエレメント	1 個
2	インレット・コレクタパッキン	1 式
3	即温抵抗体	1 個
4	圧力スイッチ	1 個
5	燃料フィルタエレメント	1 個
6	ガバナアクチュエータ	1 台
7	ソレノイドバルブ用Oリング	3 個
8	ソレノイドバルブ	3 個
9	燃料噴射弁	1 個
10	燃料噴射弁ガスケット	1 個
11	テープヒーターキット	1 式
12	回転用ピックアップ	1 個
13	制御用ピックアップ	1 個
14	排気ガス温度サーモカップル	1 個
15	パワーモジュール	1 枚
16	ガバナモジュール	1 枚
17	DC/DCコンバータ24V/24V	1 個
18	点火栓	1 個
19	エキサイタ	1 個
20	潤滑油圧計	1 個
21	潤滑油温計	1 個
22	オイルミストセパレータゴムホース	1 本
23	圧縮機圧力計	1 個
24	フューエルコントローラ	1 組
25	アースケーブル	1 個
26	潤滑油	1 式