仕様書

- 1 委託件名 犢橋地域福祉交流館変圧器交換業務委託
- 2 委託場所 犢橋地域福祉交流館（千葉市花見川区犢橋町1465番地）
- 3 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで
※作業実施日は、発注者と打ち合わせのうえ、決定するものとする。

4 委託内容

低濃度PCBを含有している次の変圧器を交換すること。

なお、既設の低濃度PCBが含有している変圧器については、本業務委託履行後に別途、PCB廃棄物の無害化処理認定を取得している事業者へ収集・運搬を委託するため、電気室内に残置すること。

検査対象機器	トランス 1台 場所：電気室 80kva 富士電機製 FH81TD5-100SX 1984年製 PCB 検査結果：500mg/kg
--------	---

5 提出書類

本業務を履行するにあたり、以下の書類を提出すること。

- (1) 着工届
- (2) 完了届
- (3) 作業工程（施工前・施工中・施工後）を記録した写真
- (4) その他必要書類

6 注意事項

- (1) 現地調査及び図面等により設備を十分把握し、支障をきたさぬようにすること。
- (2) 地域住民の交流施設内であることを認識し、十分な安全対策のうえ着手すること。
- (3) 作業実施日は、施設の活動に支障をきたさぬよう、発注者と協議のうえ決定すること。
なお、作業は可能な限り本施設の「自家用電気工作物保安管理業務委託」における年次点検日に行うものとするが、別日となる場合、停電に要する費用は受注者の負担とする。
- (4) 業務の実施にあたり既存建造物等を破壊した場合は、発注者に報告のうえ、速やかに原状回復すること。
- (5) 業務の実施にあたり、関係法令を遵守し、申請手続き等は受注者が代行すること。
- (6) 業務の実施による発生材は適切に処分すること。
- (7) 業務完了後、発注者による完了検査を受けること。
- (8) 本仕様書に記載のない事項であっても受注者が必要と認めた作業については、委託金額の範囲内で実施すること。
- (9) その他、疑義が生じた場合は、発注者、受注者で協議するものとする。