

千葉県稲毛いきいきプラザ・千葉県あやめ台いきいきセンター指定管理者募集要項等に関する質問の回答

No.	関係書類	頁	質 問	回 答
1	管理運営の基準 (千葉県稲毛いきいきプラザ)	6	施設の維持管理における入浴施設のボイラーについてですが、当該設備の設置時期、想定耐用年数及び次期指定管理期間内における修繕の必要性についてご教示下さい。	設置時期は平成8年2月、法定耐用年数は15年です。 次期指定期間内において、修繕が必要であれば、管理運営の基準の規定により、実施します。