

新内陸污水处理場放流水等放射性物質濃度測定結果（令和6年4月）

採 取 日		放 流 水		浸 出 水		脱 水 汚 泥	
		放射性セシウム (^{134}Cs)	放射性セシウム (^{137}Cs)	放射性セシウム (^{134}Cs)	放射性セシウム (^{137}Cs)	放射性セシウム (^{134}Cs)	放射性セシウム (^{137}Cs)
4月5日	測定結果	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/kg	10 Bq/kg
4月12日	測定結果	不検出	不検出	—		—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L				
4月19日	測定結果	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/L	10 Bq/kg	10 Bq/kg
4月26日	測定結果	不検出	不検出	—		—	
	検出下限値	10 Bq/L	10 Bq/L				

※測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」（平成4年8月）に準拠）

※「不検出」とは、本分析における放射性物質濃度の検出下限値を超えないことを意味する。

※単位 放流水・浸出水：Bq/L、脱水汚泥：Bq/kg