

## 第2回千葉市塵芥焼却施設建設委員会 議事録

- 日時 平成27年3月27日 午前10時～10時45分
  - 場所 議会棟3階 第3委員会室
  - 出席委員 委員長（藤代副市長）、副委員長（鈴木副市長）、総務局長、総合政策局長、財政局長、環境局長、都市局長、建設局長、会計管理者、総務部長、総合政策部長、財政部長
  - 事務局 資源循環部長、新港清掃工場長、施設課長、施設課長補佐、施設整備係長、施設整備係員
- 

### ●審議結果

焼却方式の評価基準及び評価結果について審議し、以下の結果を得た。

- （1）焼却方式はガス化熔融方式（シャフト炉式または流動床式）とする。
- （2）施設規模は585トン／日（195トン／日×3炉構成）とする。

以 上