

添付資料14 既存施設アスベスト含有資材調査結果（参考）

商品名	建材名（一般名）	型番・品番	製造時のメーカー	アスベスト含有の可能性		含有率	資料名	備 考
				無し	有り			
バフテムフォーム	発泡ウレタン吹付材	DF5023-G,F	日本バフテム(株)	○		—	承4 No.30	DBに無し
ブラストフォーム	ポリエチレンフォーム断熱材		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.37	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
スーパーファイン	グラスウール断熱吸音材	SPF-232WR	日本無機(株)	○		—	承4 No.29	DBに無し
ポアセル	セメント系剛体多孔質吸音材使用サイレンサー	U330	大同コンクリート(株) (株)アルク	○		—	承3 No.13	DBに無し
シズカライトボード	剛体多孔質吸音材		クリオン(株)	○		—	承3 No.11	DBに無し カタログに針状繊維を含まないと記載
ソーラトンフィッシャー（標準品）	不燃ロックウール化粧吸音板	ST12-S-600	日東紡績(株)	○		—	承4 No.39	DBに有るが製造は1981年まで。添付のカタログにノンアスベスト商品と記載
タイガーボード	せっこうボード（GB-R）		吉野石膏(株)	○		—	承4 No.38	DBに無し
タイガー化粧せっこうボード	化粧せっこうボード（GB-D）		吉野石膏(株)	○		—	承4 No.38	DBに無し
アスロックN	押出し成形セメント板		(株)ノザワ	○		—	承2 No.9	DBに無し カタログに無石綿製品と記載
ハイラックF	けい酸カルシウム板		(株)エーアンドエーマテリアル	○		—	承4 No.40	ハイラックはDBに有るがハイラックFは無い。添付のカタログにノンアスベスト建材と記載
サニティTB-SPタイプ	高圧メラミン樹脂化粧板 ポリエステル樹脂化粧板		小松ウォール工業(株)	○		—	承4 No.41	DBに無し
エフジーボード	繊維補強石膏ボード		(株)エーアンドエーマテリアル	○		—	承4 No.42	浅野エフジーボードH、KはDBに有るがエフジーボードは無い。添付のカタログ表紙に無石綿不燃建材と記載
ネオバリエ	結晶化ガラスパネル		日本電気硝子(株)	○		—	施3 No.29	DBに無し
クリオンパネル	ALC		クリオン(株)	○		—	承3 No.12	DBに無し
NSゼロヨン	下地調整モルタル		日本化成(株)		○	2～3%	承4 No.51	アンケートに記載。種類は白石綿。販売は2000～2004年。煙突外壁の補修材料に使用されている可能性がある。
ハイモルエマルジョン	モルタル接着増強剤		昭和電工建材(株)	○		—	承4 No.51	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
hiメトローズ	左官用モルタル混和材		信越化学工業(株)	○		—	承4 No.51	DBに無し。1985年まで一部の化学品の製造工程でアスベストを使用
セレシット・DS	ケイ酸質系塗布防水材		昭和電工建材(株)	○		—	承3 No.18	DBに無し（現セレガード・DS）
三星アスファルトプライマー	アスファルトプライマー		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
アスタイトM	防水工事用アスファルト3種		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
三星アスファルトルーフィング	アスファルトルーフィング1500		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
三星ハイスター	ストレッチルーフィング1000		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
三星絶縁シート	絶縁用シート類		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
三星SPライト	仕上塗料		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.34	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
ビュートップ	塩ビ樹脂系防水シート		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.37	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）
ビューボンド	ニトリルゴム系接着剤		田島ルーフィング(株)	○		—	承4 No.37	DBに無し（当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況等のお知らせに記載なし）

商品名	建材名（一般名）	型番・品番	製造時のメーカー	アスベスト含有の可能性		含有率	資料名	備 考
				無し	有り			
コンテクトSW	防食塗装材	SW C-1,2・D-1,2	中国塗料(株)	○		—	承4 No.27	DBに無し（個別問い合わせ(メール) に対し、平成12年であれば、既にアスベスト含有製品は撤廃されておりますので、含有無しの回答になります。）
フェロコンハードC	無機系床仕上材		(株)エービーシー商会	○		—	承4 No.28	DBに無し。アンケートに無し。
セラタイトU	高耐久ポリウレタン樹脂塗料		エスケー化研(株)	○		—	承4 No.31	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ケミクリートE	耐薬品性仕上材		(株)エービーシー商会	○		—	承4 No.44	DBに無し。アンケートに無し。
ケミクリートEPカラー	防塵／色彩性仕上材		(株)エービーシー商会	○		—	承4 No.44	DBに無し。アンケートに無し。
SBK-RA-150	耐熱、耐酸性塗料		日本産研(株)	○		—	承4 No.47	DBに無し
タイコーペイント DX-MAX	合成樹脂調合ペイント		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
OZプライマー	鉛酸カルシウム錆止めペイント		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
ブリマイト1型	エッチングプライマー		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
シアナミドボーゴ速乾	シアナミド鉛錆止塗料		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
ハイライト #500	アクリルエマルション塗料		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
マイティシーラー-E	エマルション形下塗材		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
ビニローゼ	塩化ビニル樹脂エナメル		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
ビニローゼクリヤー	塩化ビニル樹脂ワニス		大日本塗料(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに無し。
ニューダクト	設備配管下塗塗料		メーコー(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ワシンフロア	1液型ウレタンクリヤー		和信化学工業(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し（個別問い合わせに対し、含有商品を販売したことがないと回答）
ワシンアンダーシーラー	下塗用速乾シーラー		和信化学工業(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し（個別問い合わせに対し、含有商品を販売したことがないと回答）
ミネステイン	油性顔料着色剤		和信化学工業(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し（個別問い合わせに対し、含有商品を販売したことがないと回答）
セラタイトU中塗材	ポリウレタン樹脂中塗材		エスケー化研(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
SK #1000プライマー	二液エポキシプライマー		エスケー化研(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
エレガストーン	自然石調装飾仕上塗材 主剤		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
CT（クールテクトプライマー）	特殊変性エポキシプライマー		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ウレタントップ	溶剤形ウレタン樹脂塗料		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ウレタンシンナー	強溶剤シンナー		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
セラミタイトタイル	水性無機高分子系吹付タイル		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ミラクシーラーW	合成樹脂エマルションシーラー		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
ブリーズコート	アクリルエマルション塗料		エスケー化研(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに「なし」と記載。
グラナダ	薄付け仕上塗材		菊水化学工業(株)	○		—	施4 No.63	DBに無し。アンケートに無し。菊水化学工業は1987年まで他の建材でアスベスト含有。
WDパテ仕上	合成樹脂エマルションパテ		中央ペイント(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し（個別問い合わせ(メール) に対し、返信なし）
厚付パテ70	合成樹脂エマルションパテ		中央ペイント(株)	○		—	施3 No.45	DBに無し（個別問い合わせ(メール) に対し、返信なし）
エキスパンタイ	成形伸縮目地	TK型	タイセイ商工(株)	○		—	承4 No.43	DBに無し
ハマタイトスーパー II	2成分形変成シリコン系シーリング		シーカ・ハマタイト(株)	○		—	施3 No.41	DBに無し（日本シーリング材工業会の含有調査で2成分形変成シリコン系は無し（非該当）と記述。ハマタイトは会員。）

承：使用材料承諾願 施：施工計画書

DB：石綿（アスベスト）含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）<https://asbestos-database.jp/>

日本建築仕上材工業会のアンケート調査：<https://joshrc.net/wp-content/uploads/2020/05/questionnaire.pdf>