

## 吹付けアスベストの使用が確認された施設等一覧

### 【建築物】

	施設名	局	部	所管課名	アスベスト使用場所	基準	対策
1	寒川小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
2	都賀小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
3	千城小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
4	土気小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室 音楽室	A	除去
5	真砂第二小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	昇降口 階段室	A	除去
6	幸町第三小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	教室、廊下、階 段室、昇降口	A	除去
7	真砂第四小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
8	大木戸小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
9	磯辺第三小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
10	山王小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
11	みつわ台北小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋内電気室	B	除去
12	花見川第三小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
13	犢橋小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
14	轟町小学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
15	土気中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
16	大宮中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	放送室	A	除去
17	幸町第二中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
18	都賀中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
19	幕張中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
20	千草台中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
21	花見川第一中学校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	屋外電気室	B	除去
22	稲毛高校	教育委員会事務局	教育総務部	学校施設課	階段室	A	除去
23	塩田学校給食セ ンター	教育委員会事務局	学校教育部	保健体育課	ファンルーム、車庫	C	廃止施設
24	こてはし学校給 食センター	教育委員会事務局	学校教育部	保健体育課	休憩室、機械室 電気室等	B	除去
25	加曾利貝塚博物 館	教育委員会事務局	生涯学習部	文化課	廊下	A	除去
26	南部青少年セン ター	教育委員会事務局	生涯学習部	青少年課	ホール、機械室 電気室	A	除去

	施設名	局	部	所管課名	アスベスト使用場所	基準	対策
27	本庁舎	財政局	財政部	管財課	倉庫、機械室	B	封じ込め
28	中央コミュニティセンター	財政局	財政部	管財課	空調機械室等	B	除去・封じ込め
29	高原千葉村	市民局	市民部	地域振興課	青少年自然の家体育館 市民ロッジ1階ホール等	A	除去
30	幕張コミュニティセンター	区役所	花見川区	地域振興課	1階ホール・階段室	A	除去
31	千葉市民会館	市民局	生活文化部	文化振興課	大ホール天井裏、 発電機室等	B	除去
32	療育センター	保健福祉局	高齢障害部	障害保健福祉課	体育室、すぎのこ ルーム、ロビー、階 段等	A	除去
33	旧市立病院 (桜木園暫定使用)	保健福祉局	高齢障害部	障害保健福祉課	空調機械室、電 気室等	C	廃止予定施設
34	谷当污水处理場	環境局	施設部	施設維持課	機械室、発電機室 等	B	除去
35	北谷津清掃工場	環境局	施設部	北谷津清掃 工場	プラットホーム、炉 室等	B	除去
36	稲毛海浜公園	都市局	公園緑地部	公園管理課	プール管理棟(機 械室、電気室等)	B	除去
37	中央・稲毛公園 緑地事務所	都市局	公園緑地部	公園管理課	車庫	B	除去
38	中央・美浜土木 事務所	建設局	土木部	中央・美浜 土木事務所	空調機械室、倉 庫等	A	除去
39	ひび野ポンプ場	下水道局	管理部	中央浄化セ ンター	電気室、発電機 室、脱臭機室等	B	除去
40	東寺山ポンプ場	下水道局	管理部	南部浄化セ ンター	ポンプ室	C	廃止施設
41	平川浄水場	水道局		水道施設課	ポンプ室、発電 機室	B	除去

### 【公園展示物】

	公園名	局	部	所管課名	アスベスト使用場所	対策
1	千葉公園	都市局	公園緑地部	公園管理課	展示機関車の運 転	除去・封じ込め
2	菰池公園	都市局	公園緑地部	公園管理課	室火室覆い、シリ ンダー覆いなどに	除去・封じ込め
3	稲岸公園	都市局	公園緑地部	公園管理課	断熱材として使用	除去・封じ込め

吹付けアスベストの使用が確認された施設のうち、対策基準Aの19施設は、今年度に対策を実施

【実施済の施設】 大宮中学校

【実施中の施設】 幕張コミュニティセンター

【実施予定の施設】

< 予算流用・予備費 > 加曽利貝塚博物館、高原千葉村、療育センター、中央・美浜土木事務所  
< 12月補正予算 > 小学校9校(寒川小、都賀小、千城小、土気小、真砂第二小、幸町第三小、  
真砂第四小、大木戸小、磯辺第三小)、中学校2校(土気中、幸町第二中)、  
稲毛高校、南部青少年センター

- ・ 対策基準Bの19施設と展示機関車は、平成18年度に対策を実施予定
- ・ 対策基準Cの3施設は、今後、改修・解体時に対策を実施