

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、設置者によるダイオキシン類の測定結果を公表する。

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果（大気基準適用施設）

（事業場名称五十音順）

No	事業場名称	所在地 (区)	所在地	設置 年月	施設名称	焼却能力 kg/h	火床面積 m ²	排出ガス ng-TEQ/m ³ N	大気排出 基準	ばいじん ng-TEQ/g	焼却灰 ng-TEQ/g	試料 採取日	報告日
1	㈱アイヨーホーム	若葉区	若松町2217-8	H23.6	廃棄物焼却炉	61	2.91			休止中			
2	南井澤興業	緑区	大木戸町1171-18	H14.2	廃棄物焼却炉	160	3.8	0.19	5	0.0000015	0.0000010	R2.11.27	R3.1.8
5	JFEスチール㈱	中央区	川崎町1	S48.9	焼結炉(第4焼結)	551t/h(処理能力)		0.011	1			R2.10.6	R3.3.15
6	JFEスチール㈱スチール研究所	中央区	川崎町1	H15.9	焼結炉(HI-QIP)	1.5t/h(処理能力)				休止中			
7	杉山重機土木㈱若葉事業場	若葉区	中田町978-3	H17.5	廃棄物焼却炉	189.3	1.47			休止中			
8	千葉印刷団地協同組合	緑区	古市場町474-251	H14.8	廃棄物焼却炉	40.8	1.813	0.011	5		0.0015	排出ガス：R2.8.7 ばいじん等：R2.8.11	R2.9.11
9	千葉県中央家畜保健研究所	花見川区	三角町656	S56.10	廃棄物焼却炉	63	1.5	0.038	10		0.00019	R2.12.7	R3.2.8
10	千葉県花見川終末処理場	美浜区	磯辺8-24-1	S53.2	廃棄物焼却炉(1号)	1563	5.1			休止中			
				S55.11	廃棄物焼却炉(2号)	1563	5.1			休止中			
				S62.8	廃棄物焼却炉(3号)	3333	14.3	0.0000049	5	0.00062	0.0000010	R2.9.15	R3.2.10
				H1.4	廃棄物焼却炉(4号)	5000	20.4	0.00000033	1	0.000015	0.000026	R2.5.12	
				H3.4	廃棄物焼却炉(5号)	5000	20.4	0.00064	1	0.0000080	0.000025	R2.7.15	
11	千葉市北清掃工場	花見川区	三角町727-1	H1.1	廃棄物焼却炉(1号)	7917	34.82	0.00012	1	0.095	0.023	R2.6.9	
								0.00014	1			R2.10.13	
				H1.1	廃棄物焼却炉(2号)	7917	34.82	0.00012	1	0.24	0.0049	R2.6.9	
								0.00066	1			R3.1.12	
				H1.1	廃棄物焼却炉(3号)	7917	34.82	0.00011	1	0.16	0.0083	R2.6.9	
								0.00043	1			R2.10.13	R3.3.29
										0.25 (飛灰固化物)		R2.6.9	
										0.45 (飛灰固化物)		R2.10.13	
										0.011 (混合灰)		R2.6.9	
										0.012 (混合灰)		R2.10.13	
12	千葉市新港清掃工場	美浜区	新港226-1	H14.12	廃棄物焼却炉(1号)	5625	27.23	0.0015	0.1			R2.8.3	
								0.00011	0.1			R2.12.8	
				H14.12	廃棄物焼却炉(2号)	5625	27.23	0.00000027	0.1			R2.8.5	
								0.0017	0.1			R2.12.7	
				H14.12	廃棄物焼却炉(3号)	5625	27.23	0.000052	0.1			R2.8.3	
								0.00095	0.1			R2.12.7	
								0.000066 (2号焼却炉含炭)	5			R2.8.4	
								0.00099 (2号焼却炉含炭)	5			R3.1.21	
										0.000000021 (磨砕スラグ)		R2.8.3	R3.3.22
										0.072 (セメント固化物)		R2.8.3	
								0.00020 (1号焼却炉含炭)	5			R2.4.2	
								0.0098 (3号焼却炉含炭)	5			R2.10.26	
										0.000000025 (磨砕スラグ)		R2.12.8	
										0.062 (セメント固化物)		R2.12.8	
										0.24(1,2,3号 焼却炉)	0.0026(1,2,3号 焼却炉)	R2.8.3	
14	千葉市南部浄化センター	中央区	村田町893	H6.4	廃棄物焼却炉(1号)	2080	9.03			休止中			
				H8.4	廃棄物焼却炉(2号)	2080	9.03	0.00015	5	0		排出ガス：R2.6.17 ばいじん等：R2.6.19	R3.3.31
										0.000014			
				H17.4	廃棄物焼却炉(3号)	4375	19.6	0.0052	0.1	0.000023		R2.11.12	
				H28.6	廃棄物焼却炉(4号)	2917	4.2	0.00098	1	0.00020		R3.1.13	
15	日本サイロ㈱千葉事業所	美浜区	新港3-2	H5.8	廃棄物焼却炉	98	1.8	0.060	10		0.000045	R2.10.19	R3.1.25
16	日本特殊炉材㈱千葉工場	稲毛区	六方町219	H4.12	廃棄物焼却炉	100	1.98	0.46	10		0.000018	R3.1.27	R3.3.2
17	㈱平川カントリークラブ	緑区	平川町405	H1.1	廃棄物焼却炉	190	1.9			休止中			
18	南藤建設	花見川区	横戸町853-2	H17.9	廃棄物焼却炉	197	1.94			休止中			
19	南プロダイエンタープライズ	若葉区	中野町1574-2	H18.9	廃棄物焼却炉	162	1.8			休止中			
20	国立研究開発法人 放射線医学総合研究所	稲毛区	六川4-9-1	S61.3	廃棄物焼却炉 (乾留灰化炉)	56.2	3.8	0.0099	10			R3.2.26	R3.3.29
21	㈱マックスコーポレーション	若葉区	御殿町2496-1	H19.3	廃棄物焼却炉	186	1.8			休止中			
22	南源企画	若葉区	中野町661-3	H10.8	廃棄物焼却炉	190	5.7			休止中			
23	山崎製パン㈱千葉工場	美浜区	新港22	H5.10	廃棄物焼却炉	375	4.8	1.4	10	0.039	0.0011	R2.10.22	R3.2.2
										0.011			
24	㈱吉田商店	緑区	高田町186-3	H12.1	廃棄物焼却炉	176	1.65			休止中			
25	南蘭企画	緑区	高田町155-1	H18.3	廃棄物焼却炉	162	1.8			休止中			

※ばいじん・焼却灰の処理基準：3 ng-TEQ/g

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果（水質基準対象施設）（事業場名称五十音順）

No	事業場名称	所在地 (区)	所在地	対象施設名	測定結果	試料 採取日	報告日
					pg-TEQ/L 排出基準		
1	JFEスチール㈱	中央区	川崎町 1	排水処理施設	0.041	10	R2.12.21 R3.3.15
2	千葉県花見川終末処理場	美浜区	磯辺8-24-1	廃ガス洗浄施設 第一下水道終末処理場	0.00050	10	R2.5.12 R3.2.10
		美浜区	豊砂7	廃ガス洗浄施設 第二下水道終末処理場	0.00041		
3	千葉市北清掃工場	花見川区	三角町727-1	灰貯留施設	0.065	10	R2.6.9 R3.3.29
					0.0042		
4	千葉市中央浄化センター	美浜区	新港69	下水道終末処理場	0.00084	10	R2.10.7 R3.2.4
5	千葉市南部浄化センター	中央区	村田町893	廃ガス洗浄施設	0.00031 (A系)	10	R2.11.4 R3.3.31
					0.0035 (B・C系)		