

千葉市農政センターリニューアル施設整備業務委託

に係る質問及び回答

No.	質問	回答
1	3号、4号棟は雨、風センサーによる窓制御は必要でしょうか。	必要です。
2	8号、9号棟の総合制御盤（NEXT80）用パソコンに机、イスは必要でしょうか。	不要です。 既存備品を設置予定です。

【令和4年3月8日時点】