

令和6年度 中央浄化センター放流水質測定結果

(単位 : mg/L)

月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水 基準値	運転実績		
項目	4/10	4/24	5/8	5/22	6/5	6/19	7/3	7/17	8/7	8/21	9/4	9/18	10/2	10/23	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/5	3/12		最大	判定	
COD	7.1	9.6	7.7	7.4	7.3	6.8	8.0	6.6	8.6	7.2	6.9	8.4	8.8	9.5	8.9	8.7	9.9	9.0	7.9	9.9	9.4	9.3	9.8	8.3		20	9.9	適合
SS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	1	2	4	1	70	4	適合	
窒素含有量	5.2	9.0	7.1	10	9.9	3.3	9.2	4.9	8.3	8.7	6.5	9.0	8.8	11	13	10	12	12	10	14	13	8.8	8.1	13	30	14	適合	
りん含有量	0.56	0.51	0.34	0.75	1.5	0.59	1.0	0.22	0.24	0.69	0.94	0.54	0.70	0.30	0.48	0.51	1.0	0.30	0.97	0.69	0.75	0.22	0.55	0.74	4	1.5	適合	
大腸菌群数 (個/cm ³)	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	300未満	3,000	300未満	適合