

令和7年度 中央浄化センター放流水質測定結果

(単位 : mg/L)

月 項目	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水 基準値	運転実績	
	4/9	4/23	5/7	5/21	6/4	6/18	7/2	7/16																最大		判定	
COD	9.3	11	6.4	9.4	7.0	8.4	8.2	6.4																20	11	適合	
SS	3	4	3	3	2	1	1	1																70	4	適合	
窒素含有量	10	12	5.0	10	4.9	10	9.6	4.8																30	12	適合	
りん含有量	0.32	0.38	0.60	0.57	0.56	0.23	0.22	0.98																4	0.98	適合	
大腸菌数 (CFU/mL)	23	4	1	14	3	37	15	10																800	37	適合	