

2022年度(令和4年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/6	4/20	5/11	5/25	6/1	6/15	7/6	7/20	8/3	8/17	9/7	9/21	10/5	10/19	11/2	11/16	12/7	12/21	1/4	1/18	2/1	2/15	3/1	3/8		最大値	判定
COD		5.8	7.6	8.4	8.6	7.8	8.5	8.4	6.9	8.7	7.5	7.7	7.9	8.4	6.8	7.3	6.5	6.0	8.6	8.6	7.6	9.4	9.4	9.8	8.2	20以下	9.8	適合
S S		1	2	<1	1	1	1	1	2	<1	1	1	1	<1	2	<1	<1	1	<1	2	1	1	1	2	2	70以下	2	適合
T-N		12	13	11	12	12	14	15	8.9	11	10	12	11	11	10	13	11	15	13	13	12	13	14	12	11	30以下	15	適合
T-P		1.1	1.4	1.1	0.65	0.79	0.75	0.31	0.87	0.39	0.65	0.69	1.9	1.3	1.2	1.1	0.31	1.6	1.1	1.5	1.7	1.3	2.3	0.62	0.87	4以下	2.3	適合
大腸菌群数 (個/cm ³)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm ³ 未満	<300	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/6	4/20	5/11	5/25	6/1	6/15	7/6	7/20	8/3	8/17	9/7	9/21	10/5	10/19	11/2	11/16	12/7	12/21	1/4	1/18	2/1	2/15	3/1	3/8		最大値	判定
COD		6.9	7.3	7.9	7.9	7.6	7.0	8.2	7.0	7.9	7.6	8.8	6.9	7.5	7.0	8.0	8.1	6.4	8.4	9.1	7.4	8.4	7.3	9.1	7.9	20以下	9.1	適合
S S		2	2	2	1	1	1	<1	2	<1	<1	1	2	<1	1	<1	<1	1	1	2	1	1	1	<1	2	70以下	2	適合
T-N		11	8.5	10	11	10	12	11	10	10	8.3	9.5	8.8	8.6	8.6	12	10	12	11	12	11	10	10	11	10	30以下	12	適合
T-P		1.8	1.2	1.7	0.86	1.2	0.43	0.41	0.97	0.66	1.0	0.48	1.2	0.94	1.3	0.60	0.27	1.3	1.2	0.88	1.5	0.54	1.9	0.82	0.97	4以下	1.9	適合
大腸菌群数 (個/cm ³)		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	3000個/cm ³ 未満	<300	適合