2025年度（令和7年度）

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月 / 項目	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
	4/9	4/23	5/7	5/21																						最大値	判定
COD	9.7	10	9.3	9.9																					20以下	10	適合
S　S	1	1	1	<1																					70以下	1.0	適合
T-N	13	14	10	11																					30以下	14	適合
T-P	1.4	0.40	1.1	1.0																					4以下	1.4	適合
大腸菌数（CFU/mL）	<1	<1	<1	<1																					800 CFU/mL以下	<1	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

（単位：mg/L）

月 / 項目	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
	4/9	4/23	5/7	5/21																						最大値	判定
COD	9.6	9.7	8.8	9.6																					20以下	9.7	適合
S　S	1	1	1	1																					70以下	1.0	適合
T-N	11	10	9.1	10																					30以下	11	適合
T-P	0.92	0.83	0.71	0.82																					4以下	0.92	適合
大腸菌数（CFU/mL）	<1	<1	<1	<1																					800 CFU/mL以下	<1	適合