

令和5年5月11日

現場説明書及び現場説明に対する質問回答書

工事名

蘇我雨水ポンプ場電気設備改築実施設計業務委託（5－1）

質 問 事 項

回 答

①参考資料として、今回業務対象箇所のわかる図面等をご提供頂けないでしょうか。

①今回業務対象箇所については、特記仕様書 P2 に記載のとおり、電気設計は受変電設備及び負荷設備の改築、建築設計は上記設備の改築先として施設内部に電気室を築造することを目的とした実施設計となります。なお、図面等については契約後に提供します。