

建築工事特記仕様書

令和 7 年 4 月版

千葉市都市局建築部営繕課

建築工事特記仕様書（令和7年4月版）

I 工事概要

- 1 工事名称：千葉市立幕張本郷中学校エレベータ設置工事
- 2 工事場所：千葉市花見川区幕張本郷5丁目18番1号
- 3 敷地面積：16981.89 m²
- 4 構造規模：建築面積：3750.64 m²、延床面積：8424.49 m²

棟名称	構造	階数	建築面積 (m ²)	延床面積 (m ²)	消防法施行令 別表第一	防火対象物
普通教室・屋内運動場	R C造・S造	4	3735.45	8363.73	(7)	・特定 <input type="checkbox"/> 非特定
エレベータ棟（増築）	S造	4	15.19	60.76	(7)	・特定 <input type="checkbox"/> 非特定
						・特定 ・非特定
						・特定 ・非特定
						・特定 ・非特定
						・特定 ・非特定
						・特定 ・非特定
						・特定 ・非特定

- 5 仕 上 げ：
- 6 別途工事：
- ・他工事との取合いは別図による。
- 7 そ の 他：

II 工事仕様

- 1 共通仕様特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）」（以下「建標」という。）、
「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」（以下「電標」という。）、
「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）」（以下「機標」という。）、
「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）」（以下「建改標」という。）、
「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和4年版）」（以下「電改標」という。）、
「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）」（以下「機改標」という。）、
「建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説（令和5年版）」（以下「解共」という）
による。

2 特記仕様

- (1) 一般共通事項（全工事共通事項）の項目は全て適用する。
- (2) 一般共通事項（選択事項）の項目は、番号に□印の付いたものを適用する。
- (3) 特記事項は、原則すべて適用する。「・」は、□印の付いたものを適用する。
- (4) 項目下部に記載の（ ）内の表示番号は、共通仕様の該当項目又は当該図表を示す。
- (5) 製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（ ）内は製品名を示す。
- (6) 図印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。

3 適用基準等

- | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|
| (1) 「建築工事標準詳細図」 | (令和4年版) | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (2) 「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」 | (令和4年版) | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (3) 「公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）」 | (令和4年版) | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (4) 「営繕工事写真撮影要領」 | (令和3年版) | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (5) 「工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編」 | | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (6) 「工事写真撮影ガイドブック電気設備工事編」 | | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |
| (7) 「工事写真撮影ガイドブック機械設備工事編」 | | 国土交通省大臣官房官庁営繕部 |

項 目	特 記 事 項
1 一般共通事項（全工事共通事項）	
1 工事実績情報の登録 （建標、電標、機標 1.1.4）	請負金額500万円以上の工事については、受注、変更及び竣工登録を行う。
2 施工体制台帳 （建標、電標、機標 1.1.5）	施工体制台帳、作業員名簿及び施工体系図の作成等については、千葉市の「下請負の適正化に関する指導指針」に従って行い、写しを監督職員に提出する。
3 環境への配慮 （建標、電標、機標 1.4.1）	<p>（1）本工事に使用する建物内部の建築材料は、揮発性有機化合物の放散が極めて少ないものとする。 また、ホルムアルデヒド発散建築材料については、F☆☆☆☆使用を原則とし、該当する材料がない場合は安全データシート等の安全性を確認できる資料を提出し、監督員の承諾を得ること。</p> <p>（2）千葉市グリーン購入推進方針に基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。 公共工事（資材、建設機械、設備、目的物、工法）</p>
4 工事関係図書	工事関係図書は、工事中、監督職員から請求があったときは、速やかに提出できるようにするとともに、完成時には、工事関係図書一式を監督職員に提出すること。
5 工事の保険	<p>（1）受注者は工事のすべての物件に対して、工事目的物に相当する妥当な金額の火災保険・建設工事保険等に参加し、契約書の写しを監督職員に提出する。 なお、原則として保険加入期間は、工事着手日から工事目的物の引き渡しまでとする。</p> <p>（2）本工事において、受注者は公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に附さなければならない。</p>
6 公共工事の実施に伴う環境負荷の低減	<p>千葉市の環境方針に従い、公共工事の実施に伴う環境負荷の低減として取り組む項目は下記のとおりとし、可能な範囲で環境配慮に努めること。</p> <p>（1）資材・廃土運搬時の環境配慮 （2）工事実施時の騒音・振動の低減への配慮 （3）基礎工事実施時の地下水汚染及び土壌汚染防止への配慮 （4）建設副産物の発生抑制及び再利用の推進</p>
7 施工中現場への安全パトロールについて	<p>工事期間中に、千葉市建設工事安全対策委員会設置要綱、千葉市建設工事安全対策委員会運営要領及び建築部事故防止巡回班規約に基づく、建築部事故防止巡回班の安全パトロールが実施される場合又はその他臨時に安全パトロールが実施される場合は、当該パトロールに協力し、危険箇所及び作業等の改善すべき事項が指摘された場合は、速やかに改善を図るものとする。</p> <p>施工にあたっては、千葉市建設工事等安全対策委員会建築部会が定める「安全対策重点項目」について留意し、工事故の防止を図らなければならない。</p> <p>なお、別途監督職員が指示する「安全対策重点項目」について、工事関係者が見やすい場所に掲示するものとする。</p>
8 安全訓練等の実施	「建築工事安全施工技術指針」及び「公共工事の発注における工事安全対策要綱」に従い、工事の安全確保に努めるとともに、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上時間を割当てて、安全訓練等を実施し、その実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、直ちに提示できる体制とすること。
9 低入札価格工事における下請負人のしわ寄せ防止	<p>低入札価格調査制度対象工事において、元請負人と一次下請負人の間で交わされる下請契約について、建設業法に基づく契約であることを確認するため、「下請契約の適正化に関する点検表」に基づき、元請負人、一次下請負人別に点検を行うものとする。点検は、一次下請工事の施工前及び施工後の段階ごとで、一次下請負人1者につき、各1回行う。点検結果についてはその都度監督職員へ提出するものとする。</p> <p>なお、元請負人、一次下請負人の記載事項に相違があった場合は、監督職員、元請負人の現場代理人、一次下請負人の主任技術者の出席による記載内容の聴取を実施するものとする。</p>
10 総合評価落札方式による技術提案等	<p>総合評価落札方式による工事において、技術提案書の取り扱いとは下記による。</p> <p>（1）技術提案に基づく施工 受注者は、入札時に提示した技術提案等に基づき確実に施工するものとし、技術提案等による契約金額の変更は、行わないものとする。</p> <p>（2）技術提案が履行されない場合の措置 受注者の責により入札時の技術提案等が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして、工事成績評定を減じる措置をとることとし、未実施の技術提案等の項目ごとに5点を減じる。</p>

11 工事における創意工夫等実施状況	受注者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。
12 ワンデーレスポンスの実施	<p>(1) 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。</p> <p>(2) 受注者は計画工程表の提出にあたっては、監督職員と協議のうえ、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる方法により、無駄を排した最適な工程表を作成すること。</p> <p>(3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。</p> <p>(4) 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。</p>
13 調査に対する協力	<p>(1) 受注者は発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。</p> <p>(2) 受注者は当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。</p> <p>ア 調査票等に必要事項を正確に記入し国に提出する等、必要な協力を行わなければならない。</p> <p>イ 調査票等を提出した事業所を国が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。</p> <p>ウ 正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。</p> <p>エ 当該工事の一部について下請け契約をする場合は、受注者は当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）が前号と同様の業務を負う旨を定めなければならない。</p>
14 過積載防止	「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」及びその他関係法令を遵守し、過積載のないよう下請業者、納入業者等を指導監督すること。
15 近隣への配慮	<p>本工事の施工に際しては、工事による騒音、振動、安全対策等について、規制等を遵守するのはもちろんのこと、近隣に十分配慮し施工完了すること。近隣に対して工種、作業内容等を明示し理解と協力が得られるよう努めること。作業時間、搬出入経路の計画に当たっては、監督職員と協議し、作業内容を遵守すること。</p> <p>(1) 本工事関係車両等の付近公道での駐車及び待機は厳禁とする。また、場内、場外を問わず作業員がアイドリングした車内での休憩等することを禁ずる。</p> <p>(2) 本工事を起因とする付近道路の汚れ等は、速やかに清掃すること。</p> <p>(3) 喫煙が禁止されている場所及びその周辺では受動喫煙防止等に十分配慮すること。</p>
16 VE 提案	<p>制限付一般競争入札による工事においては、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける。</p> <p>VE 提案については、技術管理課ホームページ「契約後 VE 方式のページ」による。</p>
17 施工図等の取扱	施工図等の著作権に係わる工事目的物等に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。
18 技術研修会の開催に対する協力	受注者は、千葉市及び関係団体から当該工事現場を使用した技術研修会の開催に関する依頼を受けた場合は、これに協力するものとする。
19 防振ゴム等の品質確保	東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品や材料を使用する場合は、第三者機関による品質を証明する書類を提出するものとする。
20 中間技術検査 (建標、電標、機標 1.6.2)	<p>以下のいずれかの項目に該当する場合、実施する。</p> <p>ただし、単純工事など中間技術検査の効果が期待できない工事については、別途工事検査室と協議のうえ、対象外とする場合がある（・該当：協議済により対象外 ・非該当）。</p> <p>(1) 当初請負契約金額 1 億円以上かつ工期が 6 か月以上の工事</p> <p>(2) 「千葉市建設工事低入札価格取扱要領」に基づく調査において履行可能と判断し契約締結をした工事（対象外とした工事も含む）</p> <p>(3) 工事担当課長が必要と認めた工事（・適用 ・非適用）</p> <p>※実施時期・回数は、監督職員の指示による。</p>

21 社内検査	<p>下記いずれかに該当する工事は、社内検査員届、社内検査員経歴書、品質確認書及び社内検査結果を記載した報告書を提出する。</p> <p>(1) 当初請負契約金額1億円以上の工事</p> <p>(2) 工事担当課長が必要と認めた工事（・適用 ・非適用）</p>
22 現場代理人の取扱い	<p>本市が発注する建設工事で次に掲げる要件のすべてを満たしている場合は、現場代理人を3件まで兼任することができる。</p> <p>(1) 請負金額が9,000万円未満（建築一式工事以外は、請負金額4,500万円未満）であること</p> <p>(2) 低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札したものでないこと</p> <p>(3) 特定建設工事共同企業体として契約するものでないこと</p> <p>(4) 兼任する工事が国又は他の地方公共団体発注工事であって、当該工事の発注者から現場代理人の兼任に関して認められていること</p> <p>(5) 兼任する工事の工事個所が千葉市内に限ること</p> <p>また、別敷地にて2件以上の工事を併せて発注する場合、一方の工事の請負金額が9,000万円以上（建築一式工事以外は、請負金額4,500万円以上）の場合は、現場代理人とは別に補助技術者（他の工事現場に常駐し連絡や指示等を行う者）を専任する。</p>
23 監理技術者の取扱い	<p>本工事において、監理技術者を専任配置する場合においては次の各号の要件をすべて満たす場合は、監理技術者を2件まで兼任することができる。</p> <p>(1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置する場合。</p> <p>(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者（建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者）のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。</p> <p>(3) 請負金額が2億円未満である場合。</p> <p>(4) 低入札価格調査基準価格を下回る価格により落札し、契約するものでない場合。</p> <p>(5) 特定建設工事共同企業体として契約するものでない場合。</p> <p>(6) 公告又は指名若しくは見積通知書において、主任（監理）技術者の専任配置を求めているものでない場合。</p> <p>(7) 兼任する工事が、千葉市が発注する建設工事であること。</p>
24 デジタル工事写真	<p>小黑板の電子化を行う場合は、現行の営繕工事写真撮影要領に準じて、下記の項目を全て実施する。</p> <p>(1) 受注者は、小黑板の電子化の導入に必要な使用機器については、営繕工事写真撮影要領「3. (3) 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」に記載している技術を使用する。</p> <p>また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示する。</p> <p>(2) 受注者は、(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、営繕工事写真撮影要領「3. (3) 撮影方法」による。ただし、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。</p> <p>(3) 工事写真の取扱い営繕工事写真撮影要領に準ずるが、(2)に示す小黑板情報の電子的記入については、営繕工事写真撮影要領「4. 編集の禁止」で規定されている写真編集には該当しない。</p> <p>(4) 受注者は納品時に、URL (http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報の電子的記入を行った写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。</p>
25 従事期間	<p>現場代理人、主任技術者又は監理技術者の従事期間は、原則、契約期間とする。ただし、現場への専任を要しない期間を定める場合は、「監理技術者制度運用マニュアル（令和7年1月28日国不建技第147号）」を参考に、監督職員との協議により決定する。</p>
26 設計変更	<p>本工事において契約書の規定により行う、設計図書の変更手続きについては、千葉市請負工事設計変更等ガイドラインに基づき実施するものとする。</p>
27 ウィークリースタンスの実施	<p>本工事は、ウィークリースタンス実施対象工事である。実施に際しては、別に定める「ウィークリースタンス実施要領」に基づき実施するものとする。</p>

28 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知	落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、千葉市長に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
---------------------------------	--

2 一般共通事項（選択事項）

1 電気保安技術者
(建標 1.3.3、電標 1.3.2、機標 1.3.2)

2 施工条件
(建標 1.3.5、電標 1.3.3、機標 1.3.3)

3 発生材の処理等
(建標 1.3.11、電標 1.3.9、機標 1.3.9)

適用する。

居ながら施工

施工順序は学校協議による

(1) 解体作業等の著しく騒音・振動の発生する作業は、学校運営に支障のないよう考慮すること。ただし、工程等に遅れをきたす場合は、学校及び監督職員と協議のこと。

(2) 仮設足場に関して、学校関係車両または関係者の通行に支障がないようにするとともに、安全対策に配慮すること。

(3) 既存校舎掲示板の改修工事は夏季休暇期間及び授業に支障を来さない日程で学校及び監督職員と協議のこと。

(1) 建設副産物等

「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に従って適切に処理する。

ア 工事に伴う発生材の処分は、事前に「産業廃棄物処理計画書」を提出し監督職員の承諾を受ける。「産業廃棄物処理計画書」の内容は、監督職員の指示による。

イ 請負金額 100 万円以上の工事について建設資材利用、建設副産物の発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず、建設副産物情報交換システム（COBRIS）により本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め各 1 部提出すること。

また、計画の実施状況（実績）については「再生資源利用実施書」「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を作成し、各 1 部提出する。

ウ 建設廃棄物の処理を委託する場合は、運搬あるいは処理について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、写しを提出すること。

エ 建設副産物処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」（副処：様式-1）を作成し、監督職員の確認を受け、1 部提出すること。

オ 建設副産物の処理完了後速やかに「建設副産物処理調書」（副処：様式-2）を作成するとともに、処理が完了したことが分かる資料（取引証明書、受入伝票等）添付し、監督職員に提出すること。

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により建設廃棄物の適正な処理を確認するとともに、監督職員から請求があった場合に、速やかに提示できるように常に整理しておくこと。

カ 舗装切断作業時における濁水は汚泥として処理を行うこと。

キ 再資源化等をする施設の名称と所在地

資材の種類	施設の名称	所 在 地
コンクリート	(株)NIPPO	千葉市稲毛区六方町 258-1
木くず	(株)ダスティ	千葉県千葉市花見川区犢橋町 1688

※再資源化等をする施設を変更する際には監督職員と協議を行うこと

ク 産業廃棄物の収集又は運搬に伴う運搬車両の表示及び書面の備え付け

産業廃棄物を自ら収集又は運搬する場合は、運搬する車両の車体の両側面に、以下の事項を鮮明に表示すること。また、必要事項を記載した書類を常時携帯すること。

(ア) 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する旨の表示（産業廃棄物運搬車等）

(イ) 排出事業者名（〇〇株式会社 等）

また、収集運搬車両の表示状況及び書面の備え付け状況が確認できる写真を撮影すること。

(2) 建設リサイクル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事においては、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられる。

16 遠隔臨場	<p>本工事は「千葉市建築工事における遠隔臨場試行要領」に基づく、遠隔臨場対象工事である。ただし、遠隔臨場を希望する受注者希望型の受注者は、監督職員と協議した上で取り組むことができる。</p> <p>・発注者指定型 ・受注者希望型</p>
17 細目別内訳書の提出	<p>千葉市建設工事請負契約約款第3条に規定する請負代金内訳書の直接工事費の記載方法は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事内訳書標準書式」における細目別内訳まで記載するものとする。なお、細目別内訳の書式及び提出日については監督職員と協議できるものとする。</p>
18 アスベスト含有建材の事前調査	<p>大気汚染防止法の規定により、アスベスト含有建材の事前調査を実施すること。</p>
19 共通費実態調査	<p>本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、発注者における工事費積算に反映することを目的とした、共通費実態調査対象工事である。なお、調査票は国土交通省HP「公共建築工事共通費実態調査」からダウンロードするものとする。</p>
20 工期・工程等	<p>本工事は、猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる。</p> <p>(1) 作業不能日数：3日間</p> <p>(2) 上記(1)は、環境省が公表する関東地方 千葉 千葉地点におけるWBGT値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数）過去5年分（令和2年～6年）について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（3日）を除く。）において、8時から17時の間にWBGT値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したものの5年分を平均したもの。</p> <p>(3) 気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する関東地方 千葉 千葉地点におけるWBGT値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が(1)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。</p>
21 契約金の支払い方法について	<p>本工事は会計年度が2か年にわたる事業であり、請負代金額は契約締結時に別途定める各会計年度の支払限度額の範囲内で支払うものとする。</p> <p>なお、令和 年度の支払限度額は請負代金額の0%、当該支払限度額に対応する令和 年度出来高予定額は請負代金額の0%とし、令和 年度の支払限度額は請負代金額の100%、当該支払限度額に対する令和 年度出来高予定額は請負代金額の100%とする。</p>

3 仮設工事

1 監督員事務所 (建標 2.3.1)	<p>監督職員事務所の規模その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 10㎡程度 ・ 20㎡程度 ・ 35㎡程度 ・ 65㎡程度 ・ 100㎡程度 <p>監督員事務所に設ける設備、備品の種類、数量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監督職員の指示による
2 仮囲い等	<p><input type="checkbox"/> 仮囲い</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 成形鋼板 (<input type="checkbox"/> H = 2.0m ・ H = 3.0m) ・ クロスゲート (<input type="checkbox"/> H = 1.8m、W = 6.0m ・ H = m、W = m) ・ シートゲート (・ H = 1.8m、W = 6.0m ・ H = m、W = m) ・ パネルゲート (・ H = m、W = m) ・ 仮設通路 設置箇所 図示による ・ ・ 仮設便所 設置する ・ 交通誘導員 (・ 常駐 <input type="checkbox"/> 必要に応じて)
3 足場等 (建標 2.2.4)	<p>足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。</p>

4 土工事

1 埋戻し及び盛土 (建標 3.2.3) (表 3.2.1)	<p>埋戻し及び盛土の材料及び工法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ A 種 施工箇所() <input type="checkbox"/> B 種 施工箇所(基礎まわり) ・ C 種 施工箇所()、土質()、受渡場所() ・ D 種 施工箇所()
2 建設発生土の処理 (建標 3.2.5)	<p>2 一般共通事項(選択事項)の「3 発生材の処理等」による</p>

5 地業工事

1 試験及び報告書 (建標 3.2.1) (建標 4.2.1～3) (建標 4.3.1) (建標 4.3.4～5) (建標 4.5.5～6)	<p><input type="checkbox"/> 杭基礎</p> <p>支持地盤の位置及び土質(基礎ぐいの先端位置含む)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 図示による ・ <p>試験杭の位置</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 図示による ・ <p>・ 直接基礎</p> <p>支持地盤の位置及び土質(基礎底部の位置含む)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図示による ・ <p>試験掘り(根切り底の状態の確認等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行わない ・ 行う 位置等 図示による ・ <p>・ 杭の載荷試験</p> <p>載荷試験の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鉛直載荷試験 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤工学会基準 JGS ()による ・ ・ 水平載荷試験 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤工学会基準 JGS 1831 による
---	---

2既製コンクリート杭
(建標 4. 2. 2)
(建標 4. 3. 1)
(建標 4. 3. 3～6)
(建標 4. 3. 8)
(建標 7. 2. 5)

種類

- ・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC 杭)
- ・プレストレスト 鉄筋コンクリート杭(PRC 杭)
- ・外殻鋼管付きコンクリート杭(SC 杭)
SC 杭の鋼管材料 ・SKK400 ・SKK490

杭の種類、性能及び曲げ強度区分(種別)、寸法、継手の箇所数等 (・図示による)

		種類 種別	コンク リート 強度 (N/mm ²)	杭径 (mm)	厚さ (mm)	杭長 (mm)	継手数	セット数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考
試験 杭	上 杭									
	中 杭									
	下 杭									
本 杭	上 杭									
	中 杭									
	下 杭									

杭先端部形状

- ・開放形 ・半開放形 ・閉そく形 ・

・セメントミルク工法

掘削深さ

- ・図示による ・

杭の支持層への根入れ長さ

- ・図示による ・

杭の水平方向の位置ずれ精度

- ・杭径の 1/4 かつ 100mm 以下

・特定埋込杭工法

- ・平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容
支持力式で $\alpha = 250$ を採用できる工法

- ・平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容
支持力式のうち α 、 β 、 γ が以下の値を採用できる工法

$$\alpha=(\quad), \beta=(\quad), \gamma=(\quad)$$

工法

3 鋼杭地業
 (建標 4. 2. 2)
 (建標 4. 3. 5)
 (建標 4. 4. 3~4)
 (建標 4. 4. 5)
 (建標 7. 2. 5)

- ・プレボーリング拡大根固め工法
- ・中掘り拡大根固め工法
- ・

杭継手工法

- ・アーク溶接継手溶接材料
- ・機械式継手(継手部に接続金具を用いた方式のもの)

杭頭の処理

- ・処理しない
- ・処理する
 処理方法(切断に伴う補強方法含む)
 - ・図示による
 - ・

杭の種類(材料)、寸法、継手等 (図示による)

	種類	杭径 (mm)	厚さ (mm)	杭長 (mm)	継手数	セット数	長期設計 支持力 (kN/本)	備考
試験杭	上杭							
	中杭							
	下杭							
本杭	上杭							
	中杭							
	下杭							

特定埋込杭工法

- ・平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式 $\alpha=250$ を採用できる工法
- ・平成 13 年国土交通省告示第 1113 号第 6 による地盤の許容支持力式のうち α 、 β 、 γ が以下の値を採用できる工法
 $\alpha=(\quad)$ 、 $\beta=(\quad)$ 、 $\gamma=(\quad)$

工法

- ・中掘り拡大根固め工法

杭の継手の工法

- ・アーク溶接継手
- ・機械式継手

杭頭の処理

- ・処理しない
- ・処理する
 処理方法(切断を伴う補強方法含む)
 - ・図示による
 - ・

4 場所打ちコンクリート杭地業
 (建標 4. 2. 2)
 (建標 4. 3. 4)
 (建標 4. 5. 1)
 (建標 4. 5. 4~4. 5. 6)
 (建標 5. 2. 1)
 (表 4. 5. 1)

工法

- ・アースドリル工法
- ・リバース工法
- ・オールケーシング工法
- ・場所打ち鋼管コンクリート杭工法
 鋼管の材料 ・ SKK400 ・ SKK490 ・
- ・拡底杭工法
- ・

寸法等 (・図示による)

	鋼管厚 (mm)	鋼管径 (mm)	軸径 (mm)	拡底径 (mm)	セット 数	長期設計支持 力 (kN/本)	備考
試験杭							
本杭							

・孔壁の確認(超音波測定器による)

測定箇所

・試験杭()箇所、本杭()箇所

杭の支持層への根入れ長さ

・図示による

杭の水平方向の位置ずれ精度

・杭径の 1/4 かつ 100mm 以下

鉄筋の種類

種類の記号	呼び径 (mm)	備考
・ SD295		
・ SD345		
・		

帯筋の加工及び組立

・図示による

鉄筋の最小かぶり厚さ

・ 100mm

鉄筋かごの補強

・図示による

主筋の基礎底盤への定着長さ

・図示による

コンクリートの設計基準強度

・図示による

コンクリートの種別

・ A 種 ・ B 種 ・ 評定等の内容による

スランプ

・ 18cm ・ 21cm ・ () cm

構造体強度補正值 (S)

(N/mm²)

鋼管部分の材料

・図示による

5 砂利地業

(建標 4. 6. 2～3)

材料

☐ 再生クラッシャラン ・ 切込砂利 ・ 切込碎石

範囲

・ 基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下、土間コンクリート下

☐ 図示による

6 砂地業

(建標 4. 6. 2～3)

材料

・ シルト ・ 山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂

範囲

・図示による

<div>7</div> <div>床下防湿層</div> <div>(建標 4. 6. 5)</div>	<div>範囲</div> <div> <div>・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く)</div> <div>・図示による</div> </div>
---	--

6 鉄筋工事

1鉄筋
(建標 5. 2. 1)
(建標 5. 3. 2)
(建標 5. 3. 5)

鉄筋の種類

種類の記号	呼び径 (mm)	備考
<input type="checkbox"/> SD295	<input type="checkbox"/> D16 以下	
<input type="checkbox"/> SD345	<input type="checkbox"/> D19 以上	
・	・	
・	・	

加工

・鉄筋の折曲げ角度が 90° 未満の折曲げ内法直径 (D)

() 以上

鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(溶接金網含む)

軽量コンクリートがある場合

・最小かぶり厚さに加える厚さ ()mm

耐久性上不利な個所がある場合(塩害等を受けるおそれのある部分等)

・最小かぶり厚さに加える厚さ ()mm

2溶接金網
(建標 5. 2. 2)

鉄線の形状等

種類	種類の記号	網目の形状、寸法、鉄線の径 (mm)	使用部位
<input type="checkbox"/> 溶接金網	JIS G 3551	<input type="checkbox"/> 6φ 100×100 ・6φ 150×150	
・鉄筋格子			

3鉄筋の継手及び定着
(建標 5. 3. 4)

鉄筋の継手の方法等

部位	継手の方法		呼び径 (mm)
柱及び梁主筋	<input type="checkbox"/> ガス圧接 ・溶接継手	・機械式継手 <input type="checkbox"/> 重ね継手	・
耐力壁の鉄筋	・重ね継手	・	・
基礎、耐力スラブ、土圧壁	<input type="checkbox"/> 重ね継手	・ガス圧接	・
上記以外()	・重ね継手	・溶接継手	・

継手位置

・図示による

・先組み工法等で、柱及び梁の主筋のうち、隣り合う継手を同箇所に設ける場合

・図示による

機械式定着工法

・適用する

適用箇所 (・図示による)

種類 (・図示による)

4各部配筋
(建標 5. 3. 7)

各部配筋

☐図示による

<div> <div>2試験等</div> <div>(建標 6. 5. 1～5)</div> <div>(建標 6. 9. 1～5)</div> </div> <div> <div>3 骨材</div> <div>(建標 6. 3. 1)</div> </div> <div> <div>4 打継ぎの位置、ひび割れ誘発目地、打継目地</div> <div>(建標 6. 6. 4)</div> <div>(建標 6. 8. 1)</div> <div>(建標 9. 7. 3)</div> </div> <div> <div>5コンクリートの仕上り</div> <div>(建標 6. 2. 5)</div> <div>(表 6. 2. 4)</div> <div>(表 6. 2. 5)</div> </div> <div> <div>6 打増し厚さ</div> <div>(打放し仕上げ部)</div> <div>(建標 6. 8. 1)</div> </div> <div> <div>7 型枠</div> <div>(建標 6. 8. 1)</div> </div>	<div> <div>次の施工箇所では、軽易なコンクリート工事のため、試験を省略する</div> <div> <div>・土間</div> <div>・床かさ上げ箇所</div> <div>・その他（犬走り等）</div> </div> <div> <div>供試体の抜き取り本数は1回の試験につき3個とする</div> <div> <div>・調合管理強度の判定用（標準養生、材齢28日）</div> <div>・構造体コンクリート強度の判定用①（現場水中養生、材齢28日）</div> <div>・構造体コンクリート強度の判定用②（現場封かん養生、材齢28日及び28日超91日以内）</div> <div>・構造体コンクリート強度の判定用③（標準養生、材齢28日）</div> </div> <div> <div>強度試験を必要とする打設箇所は以下の通りとする</div> <div> <div>・基礎</div> <div>・地中梁</div> <div>・壁</div> <div>・柱</div> <div>・梁</div> <div>・スラブ</div> <div>・階段</div> <div>・パラペット</div> </div> <div> <div>強度試験の実施先は、（公財）千葉県建設技術センター、大学等公的機関、JNLA（工業標準化法に基づく試験事業者登録制度）による登録試験事業者又はJAB（（財）日本適合性認定協会）による認定試験所とする。</div> </div> <div> <div>フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材</div> <div>・使用する適用箇所（・）</div> </div> <div> <div>目地の寸法（ひび割れ誘発目地を含む）</div> <div>・図示による・</div> <div>ひび割れ誘発目地の位置、形状</div> <div>・図示による・</div> </div> <div> <div>合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>適用箇所</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ A種</td><td>・ 図示</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> B種</td><td><input type="checkbox"/> 図示</td></tr> <tr> <td>・ C種</td><td>・ 図示</td></tr> </tbody> </table> <div>コンクリートの仕上げの平たんさ</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th><th>適用箇所</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ a種</td><td>・ 図示</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> b種</td><td><input type="checkbox"/> スラブ</td></tr> <tr> <td>・ c種</td><td>・ 図示</td></tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>打増し厚さ</div> <div>・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）</div> <div>・ 20mm・</div> <div>・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）</div> <div>・ 10mm・ 20mm・</div> <div>打増し範囲</div> <div>・ 図示による・</div> </div> <div> <div>・断熱材を兼用した型枠</div> <div>使用箇所（・図示による・）</div> <div>・MCR工法用シート</div> <div>適用箇所（・図示による・）</div> <div>スリーブの材種・規格等</div> <div>・図示による・</div> </div> </div></div></div>	種別	適用箇所	・ A種	・ 図示	<input type="checkbox"/> B種	<input type="checkbox"/> 図示	・ C種	・ 図示	種別	適用箇所	・ a種	・ 図示	<input type="checkbox"/> b種	<input type="checkbox"/> スラブ	・ c種	・ 図示
種別	適用箇所																
・ A種	・ 図示																
<input type="checkbox"/> B種	<input type="checkbox"/> 図示																
・ C種	・ 図示																
種別	適用箇所																
・ a種	・ 図示																
<input type="checkbox"/> b種	<input type="checkbox"/> スラブ																
・ c種	・ 図示																

8 鉄骨工事

1 鉄骨の製作工場
(建標 7. 1. 3)

2 施工管理技術者
(建標 7. 1. 3)
(建標 7. 1. 4)

3 鋼材
(建標 7. 2. 1)
(建標 7. 2. 10)

4 高力ボルト
(建標 7. 2. 2)
(建標 7. 2. 7)
(建標 7. 3. 2)
(建標 7. 4. 2)
(建標 7. 4. 7)

5 普通ボルト
(建標 7. 2. 3)
(建標 7. 3. 2)

6 アンカーボルト
(建標 7. 2. 4)
(建標 7. 3. 2)

鉄骨製作工場の加工能力
建築基準法第 7 7 条の 5 6 の規定に基づく指定性能評価機関により、鉄骨製作工場の性能評価について認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場

・ 配置する ・

種類等
☐ 構造特記による
・ 下表による

種類の記号	適用箇所(主要な部分)	規格
		・ JIS による ・
		・ JIS による ・
		・ JIS による ・
		・ JIS による ・
		・ JIS による ・
		・ JIS による ・

形状及び寸法
☐ 図示による ・
板厚方向に引張力を受ける鋼材の試験
・ 行う (適用箇所:) ・

高力ボルトの種類
☐ トルシア形高力ボルト
・ JIS 形高力ボルト
・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト
・ 建築基準法に基づき認定を受けた高力ボルト
ボルトの寸法
ねじの呼び (☐ 図示による ・)
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
☐ 図示による ・

摩擦面の性能及び処理
・ すべり試験
試験の方法等 (☐ 図示による ・)
JIS 形高力ボルトの締付け(本締め)
ナット回転法の場合で、ボルトの長さがねじの呼びの 5 倍を超える場合の回転量
・ 図示による ・

ボルトの形状及び寸法
ねじの呼び (☐ 図示による ・)
ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等
・ 図示による ・

種類
☐ 構造用アンカーボルト (・ ABR400 ・ ABR490 ☐ 図示)
☐ 建方用アンカーボルト (・ SS400 ☐ 図示 ・)

(表 7. 10. 1)

構造用アンカーボルトの形状及び寸法

- ☐ 図示による ・

構造用アンカーフレームの形状及び寸法

- ☐ 図示による ・

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

種別 (・ A 種 ☐ B 種)

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

- ☐ 図示による ・

7 ターンバックル

(建標 7. 2. 6)

ねじの呼び等

- ・ 図示による ・

8 床構造用デッキプレート

(建標 7. 2. 7)

	適用箇所	材質・形状・寸法	備考
・ デッキプレート単独の構法			
<input type="checkbox"/> デッキプレートとコンクリートとの合成スラブとする構法	スラブ	<input type="checkbox"/> 図示	
・			

鉄骨部材への溶接方法

- ☐ 図示による ・

9 スタッド

(建標 7. 2. 8)

呼び名	呼び長さ (mm)	適用箇所
・ 16		
・ 19		
・ 22		

10 柱底均しモルタル

(建標 7. 2. 9)

(建標 7. 10. 3)

(表 7. 2. 5)

(表 7. 10. 2)

- ☐ 無収縮モルタルを使用する
・ 無収縮モルタルを使用しない

柱底均しモルタルの厚さ (30mm)

11 鉄骨の仮組

(建標 7. 3. 10)

仮組を行う範囲

- ・ 図示による ・

12 溶接技能者の技量付加試験

(建標 7. 6. 3)

試験の要領

- ・ 図示による ・

13 溶接接合

(建標 7. 6. 4)

(建標 7. 6. 7)

開先の形状

- ☐ 図示による ・

銅製エンドタブを切断する箇所及び切断範囲

- ☐ 図示による ・

スカラップの形状

- ☐ 図示による ・

低応力高サイクル疲労を受ける部位

- ・ 図示による ・

14 溶接部の試験

(建標 7. 6. 12)

溶接部の外観試験

JASS6 付則 6 の付表 3「溶接」に関する試験
試験の方法

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> JASS6 10.4[受入検査] e. 溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。 ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 完全溶込み部の超音波深傷試験 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> 実施する </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> JASS6 10.4[受入検査] e. 溶接部の外観検査(1)から(5)までによる。 ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 完全溶込み部の超音波深傷試験 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> 実施する </div> </div>																																							
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 15 錆止め塗装 (建標 7.8.2) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 16 耐火被覆 (建標 7.9.2～8) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 塗料の範囲 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲 <input type="checkbox"/> 図示による ・ 監督員との協議による ・ 耐火被覆が接着する面に塗装する場合の錆止め塗料の種別 (種) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">種類</th> <th style="width: 30%;">材料・構法</th> <th style="width: 20%;">耐火性能(時間)</th> <th style="width: 30%;">適用箇所(部位・部分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <input type="checkbox"/> 耐火材吹付け </td> <td>・ 乾式吹付け ロックウール</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 半乾式吹付け ロックウール</td> <td style="text-align: center;">1 時間</td> <td style="text-align: center;">柱・梁・主要構造部</td> </tr> <tr> <td>・ 湿式 ロックウール</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ・ 耐火板張り </td> <td>・ 繊維混入けい酸 カルシウム板</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ・ 耐火材巻付け </td> <td>・ 高断熱 ロックウール</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ・ ラス張りモルタル塗り </td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ・ 耐火塗料 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	種類	材料・構法	耐火性能(時間)	適用箇所(部位・部分)	<input type="checkbox"/> 耐火材吹付け	・ 乾式吹付け ロックウール			<input type="checkbox"/> 半乾式吹付け ロックウール	1 時間	柱・梁・主要構造部	・ 湿式 ロックウール			・			・ 耐火板張り	・ 繊維混入けい酸 カルシウム板			・			・ 耐火材巻付け	・ 高断熱 ロックウール			・			・ ラス張りモルタル塗り	—			・ 耐火塗料			
種類	材料・構法	耐火性能(時間)	適用箇所(部位・部分)																																					
<input type="checkbox"/> 耐火材吹付け	・ 乾式吹付け ロックウール																																							
	<input type="checkbox"/> 半乾式吹付け ロックウール	1 時間	柱・梁・主要構造部																																					
	・ 湿式 ロックウール																																							
	・																																							
・ 耐火板張り	・ 繊維混入けい酸 カルシウム板																																							
	・																																							
・ 耐火材巻付け	・ 高断熱 ロックウール																																							
	・																																							
・ ラス張りモルタル塗り	—																																							
・ 耐火塗料																																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 17 軽量形鋼構造 (建標 7.11.2) </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ボルト接合方法 ・ 普通ボルト接合 ・ </div>																																							

9 コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 1 補強コンクリート ブロック造 (建標 8.2.2) (建標 8.2.5) (建標 8.2.7～8) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 2 コンクリートブ ロック帳壁及び塀 (建標 8.3.2) (建標 8.3.4) </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">断面形状及び 圧縮強さによる区分</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">正味厚さ (mm)</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">モジュール呼び 寸法(mm)</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">化粧の有無</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">適用 箇所</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">備考</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">長さ</th> <th style="width: 5%;">高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 空洞ブロック C(16)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・ 無 ・ 有</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・ 無 ・ 有</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・ 無 ・ 有</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 各部の配筋 ・ 図示による ・ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> 目地仕上げ ・ 押し目地仕上げ ・ 化粧目地仕上げ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> まぐさを受ける 開口部両側のブロックにおいて、モルタル又はコンクリートで充填するブロックの範囲 ・ 図示による ・ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">断面形状及び 圧縮強さによる区分</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">正味厚さ (mm)</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">モジュール呼び 寸法(mm)</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">化粧の有無</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">備考</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">長さ</th> <th style="width: 5%;">高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	断面形状及び 圧縮強さによる区分	正味厚さ (mm)	モジュール呼び 寸法(mm)		化粧の有無	適用 箇所	備考	長さ	高さ	・ 空洞ブロック C(16)				・ 無 ・ 有			・				・ 無 ・ 有			・				・ 無 ・ 有			断面形状及び 圧縮強さによる区分	正味厚さ (mm)	モジュール呼び 寸法(mm)		化粧の有無	備考	長さ	高さ						
断面形状及び 圧縮強さによる区分	正味厚さ (mm)			モジュール呼び 寸法(mm)					化粧の有無	適用 箇所	備考																																		
		長さ	高さ																																										
・ 空洞ブロック C(16)				・ 無 ・ 有																																									
・				・ 無 ・ 有																																									
・				・ 無 ・ 有																																									
断面形状及び 圧縮強さによる区分	正味厚さ (mm)	モジュール呼び 寸法(mm)		化粧の有無	備考																																								
		長さ	高さ																																										

(表 8. 3. 1)

・空洞ブロック C(16)	・120 ・150			・無 ・有	
・				・無 ・有	
・				・無 ・有	

鉄筋の継手、定着及び末端部の折り曲げ形状 ・図示による ・

各部の配筋 ・図示による ・

③ ALCパネル
(建標 8. 4. 2～5)
(表 8. 4. 2～4)

パネルの区分			単位荷重 (N/m ²)	厚さ (mm)	幅及び 厚さ(mm)	耐火性能 (時間)	構法の種 別
用途	形状	表面加工					
<input type="checkbox"/> 外壁用	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> コーナー	<input type="checkbox"/> 平 ・意匠		<input type="checkbox"/> 100 ・	<input type="checkbox"/> 図示	<input type="checkbox"/> 有(1)	<input type="checkbox"/> A 種 ・ B 種
<input type="checkbox"/> 間仕切壁 用	<input type="checkbox"/> 一般 ・コーナー	<input type="checkbox"/> 平 ・意匠		<input type="checkbox"/> 100 ・	<input type="checkbox"/> 図示	<input type="checkbox"/> 有(1) ・無	<input type="checkbox"/> C 種 ・ D 種 ・ E 種
・屋根版用	—	—		・100 ・	・図示	・有(0.5)	・F 種
・床版用	—	—		・100 ・	・図示	・有() ・無	

パネル相互の接合部に挿入する耐火目地材

☐ 図示による ・

・外壁パネル構法、屋根及び床パネル構法

耐風圧性能()

耐震性能 ()

・間仕切壁パネル構法

耐震性能 ()

パネル幅の最小限度(mm)

・300 未満(・図示)

伸縮目地への耐火目地材の充填 ・適用する ・適用しない

4 押出成形セメント板
(ECP)

(建標 8. 4. 4)

(建標 8. 5. 2～5)

(表 8. 5. 1～2)

パネルの種類	形 状	厚さ(mm)	幅 (mm)	工法の種 別	備考
・外壁パネル	・F(フラットパネル)	・50・60・	600	・A 種 ・B 種	
	・D(デザインパネル)	・50・60			
	・T(タイルベースパネル)	60			
・間仕切壁パネル	・F(フラットパネル)	・50・60・	600	・C 種	
	・D(デザインパネル)	・50・60			
	・T(タイルベースパネル)	60			

・外壁パネル工法

耐風圧性能()

耐震性能 ()

・間仕切壁パネル構法

耐震性能 ()

パネル幅の最小限度(mm)

・300 未満 (・図示)

パネルの相互の目地幅(mm)

長辺の目地幅 ・10 以上 ・図示による

短辺の目地幅 ・15 以上 ・図示による

溝堀及び開口部の措置

やむを得ず設備開口等を設ける場合のパネルの開口寸法等の限度
・図示による

10 防水工事

1 アスファルト防水
(建標 9.2.2～5)
(表 9.2.3～6)
(表 9.2.9)

屋根保護防水

種別	施工箇所	断熱材
・ A-1		
・ A-2		
・ A-3		
・ B-1		
・ B-2		
・ A I-1		(厚さ) ・ mm
・ A I-2		
・ A I-3		
・ B I-1		
・ B I-2		

立ち上り部への断熱材及び絶縁用シーツの設置
・適用する ・適用しない

屋根露出防水

種 別	施工箇所	断熱材	仕上り塗料 種類
・ D-1			・
・ D-2			
・ D I-1		(種類) ・	
・ D I-2		(厚さ) ・ mm	

屋内防水

種別	施工箇所	種 別	施工箇所
・ E-1		・ E-2	

保護層 ・設ける (・図示)
 ・設けない

施工

防水層の下地のモルタル塗り

・適用する 施工範囲(・図示)
・適用しない

絶縁断熱工法のルーフトレン回り及び立ち上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

・図示による

保護層の施工

立ち上り部の保護工法

・乾式保護材
 乾式保護材の材料 ・
・コンクリート押え

2 改質アスファルトシート防水
(建標 9.3.2～3)
(表 9.3.1～3)

3 合成高分子系ルーフィングシート防水
(建標 9.4.2～4)
(表 9.4.1～3)

4 塗膜防水
(建標 9.5.3)
(表 9.5.1～2)

- ・モルタル押え(屋内等)
- ・れんが押え (・図示)
- れんがの材料
 - ・JIS R 1250(普通れんが及び化粧れんが)
- 屋上排水溝の設置
 - ・図示による

種別	施工箇所	断熱材	防湿用シート	仕上塗料 種類
・AS-T1				・
・AS-T2				
・AS-T3				
・AS-T4				
・AS-J1				
・ASI-T1		(種類)・	・設ける	
・ASI-J1		(厚さ)・ mm	・設けない	

種別	施工箇所	可塑剤移行防止シートの材質	断熱材	歩行の仕様	仕上塗料 種類
・S-F1					
□S-F2	EV 棟屋上			・非歩行用 ・軽歩行用	
・S-M1					
・S-M2				・非歩行用 ・軽歩行用	
・SI-F1					
・SI-F2					
・SI-M1		・発砲ポリエチレンシート	(種類)・ (厚さ)・ mm		
・SI-M2			(種類)・ (厚さ)・ mm		

屋内防水層の種別

種別	施工箇所	保護層		
		平場のモルタル塗り		立上り部の保護 モルタル塗り厚さ
		塗厚(mm)	工法	
・S-C1		・ mm	・床塗り ・下地モルタル塗り	

断熱工法(SI-M1、SI-M2)の場合の防湿用フィルム

- ・設置する
- ・設置しない

接着工法の場合のPCコンクリート部材防水下地の目地処理

- ・行う(・図示)
- ・行わない

PCコンクリート下地の入隅部の増張り(S-F1、SI-F1の場合)

- ・行う(・図示)
- ・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

- ・図示による

種別	施工箇所	仕上塗料		保護層
		種類		
・ X－1		・ シルバー	・ カラー	
・ X－2		・ シルバー	・ カラー	

・ Y-1	・ 地下外壁防水 ・		
・ Y-2	・ 屋内防水 ・ 屋内防水		・ ・

5シーリング
(建標 9. 7. 2)

シーリング材の種類	施工箇所
<input type="checkbox"/> MS-2	EXP. J カバー・アルミ製建具
・ PU-2	
・ SR-1	
・ PS-2	

仕上げを行わない施工箇所()

11 石工事

1 施工 (建標 10. 1. 3)	石材の割付け ・ 図示による ・																																																																		
2 石材等 (建標 10. 2. 1) (表 10. 2. 1～2)	<p>天然石</p> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th> <th>岩石の種類</th> <th>形状及び寸法</th> <th>表面仕上げの種類</th> <th>バフ仕上げの有無</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td></td> <td>・</td> <td>・ 図示による</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>テラズブロック</p> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th> <th>種石の種類</th> <th>種石の大きさ (mm)</th> <th>形状による区分</th> <th>仕上げ面による区分</th> <th>寸法 (mm)</th> <th>表面仕上げの種類</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・ 平もの ・ 役もの</td> <td>・ 片面 ・ 両面</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>テラズタイル</p> <table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th> <th>種石の種類</th> <th>種石の大きさ (mm)</th> <th>寸法による区分 (mm)</th> <th>表面仕上げの種類</th> <th>備考</th> </tr> <tr> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> <td>・ 300×300 ・ 400×400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	施工箇所	岩石の種類	形状及び寸法	表面仕上げの種類	バフ仕上げの有無	備考		・	・ 図示による																施工箇所	種石の種類	種石の大きさ (mm)	形状による区分	仕上げ面による区分	寸法 (mm)	表面仕上げの種類	備考		・	・	・ 平もの ・ 役もの	・ 片面 ・ 両面												施工箇所	種石の種類	種石の大きさ (mm)	寸法による区分 (mm)	表面仕上げの種類	備考		・	・	・ 300×300 ・ 400×400								
施工箇所	岩石の種類	形状及び寸法	表面仕上げの種類	バフ仕上げの有無	備考																																																														
	・	・ 図示による																																																																	
施工箇所	種石の種類	種石の大きさ (mm)	形状による区分	仕上げ面による区分	寸法 (mm)	表面仕上げの種類	備考																																																												
	・	・	・ 平もの ・ 役もの	・ 片面 ・ 両面																																																															
施工箇所	種石の種類	種石の大きさ (mm)	寸法による区分 (mm)	表面仕上げの種類	備考																																																														
	・	・	・ 300×300 ・ 400×400																																																																
3 外壁湿式工法 (建標 10. 2. 2～3) (建標 10. 3. 2～3)	<p>あと施工アンカーの種類、材質及び寸法 種類： 、材質： 、寸法： 上記以外の金物の材質、形状及び寸法 ・ 図示による ・</p> <p>ドレンパイプの材質 ・ 樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25～35φ ・</p> <p>石材の厚さ mm 石裏面処理 (・ 適用する ・ 適用しない) 裏打ち処理 (・ 適用する ・ 適用しない)</p>																																																																		

<p>4 内壁空積工法 (建標 10. 2. 2～3) (建標 10. 4. 2～3)</p>	<p>目地 一般目地 シーリング材 (・適用する ・適用しない)</p> <p>あと施工アンカーの種類、材質及び寸法 種類: 、材質: 、寸法: 上記以外の金物の材質、形状及び寸法 ・図示による ・</p> <p>石材の厚さ mm 石裏面処理 (・適用する ・適用しない) 裏打ち処理 (・適用する ・適用しない) 目地 一般目地 シーリング材 (・適用する ・適用しない)</p>
<p>5 外壁乾式工法 (建標 10. 2. 2) (建標 10. 5. 2～3)</p>	<p>外壁乾式工法の方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式</p> <p>あと施工アンカーの種類、材質及び寸法 種類: 、材質: 、寸法: 上記以外の金物の材質、形状及び寸法 ・図示による ・</p> <p>石材の厚さ mm 裏打ち処理 (・適用する ・適用しない) 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ・図示による ・</p>
<p>6 床及び階段の石張り (建標 10. 6. 2～3)</p>	<p>石材の厚さ 床 mm、階段 mm 床石張り 浸透性吸水防止剤 (・適用する ・適用しない) 石裏面処理 (・適用する ・適用しない) 裏打ち処理 (・適用する ・適用しない) 階段張り 石裏面処理 (・適用する ・適用しない) 目地 一般目地 目地幅(mm) ・図示による ・ シーリング材 (・適用する ・適用しない)</p>
<p>7 笠木、甲板等の石張り (建標 10. 2. 2) (建標 10. 3. 3) (建標 10. 7. 2)</p>	<p>取付け工法 ・湿式工法 ・乾式工法 (・スライド方式 ・ロッキング方式) 特殊部位用金物 ファスナー (・図示による ・) あと施工アンカーの種類、材質及び寸法 種類: 、材質: 、寸法: 上記以外の金物の材質、形状及び寸法 ・図示による ・</p> <p>石材の厚さ mm 石裏面処理 (・適用する ・適用しない) 石裏の補強用モルタル (・適用する ・) 目地 湿式工法の場合 一般目地 シーリング材 (・適用する ・適用しない)</p>

12 タイル工事

1 見本焼き、試験施工 (建標 11. 1. 4)	見本焼き ・ 行う ・ 行わない 試験張り ・ 行う ・ 行わない									
	施工箇所	種類	形状寸法 (mm)	吸水率による区分	うわぐすり	役物	色	耐凍害性	耐滑り	備考
2 セメントモルタルによるタイル張り (建標 11. 2. 2～3)										

(建標 11. 2. 6)
(表 11. 2. 3)

			I 類	II 類	III 類	施 ゆ う	無 ゆ う	有	無	標 準	特 注	有	無	性	
床		100 角	・	・	・	・	□	・	□	□	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

既調合モルタル
・ 既調合モルタルの製造所の仕様による

壁タイル張り工法
内外装タイル （・密着張り ・改良圧着張り）
内装タイル以外のユニットタイル （・マスク張り ・モザイクタイル張り）

3 有機系接着
(建標 11. 3. 2～5)
(建標 11. 3. 7)

施工箇所	種類	形状寸法 (mm)	吸水率による区分			うわぐすり		役物		色		耐凍害性		耐滑り性	備考
			I 類	II 類	III 類	施 ゆ う	無 ゆ う	有	無	標 準	特 注	有	無		
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
			・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	

外装タイルにおける目地詰め （・行う ・行わない）

1 3 木工事

1 製材
(建標 12. 2. 1)
(建標 12. 3. 2)
(表 12. 2. 1～2)

・「製材の日本農林規格」による下地用製材

施工箇所	寸法 (mm)	保存処理

・「製材の日本農林規格」による造作用製材

施工箇所	寸法 (mm)	保存処理
見え掛り面		
見え掛り面以外		

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

施工箇所	寸法 (mm)	保存処理

・「製材の日本農林規格」以外の製材

施工箇所	寸法 (mm)	材面の品質	防虫処理
		()	・ 行う ・ 行わない
		()	・ 行う ・ 行わない

2 造作用集成材
(建標 12. 2. 1)

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	見付け材面

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

施工箇所	品名	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板の 厚さ (mm)	見付け材面
		化粧薄板： 芯材：			
		化粧薄板： 芯材：			

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

施工箇所	樹種名	寸法 (mm)	見付け座畝材面の品質

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

施工箇所	樹種名	寸法 (mm)	化粧薄板の厚 さ (mm)	見付け座畝材面 の品質
	化粧薄板： 芯材：			
	化粧薄板： 芯材：			

3 造作用単板積層材
(建標 12. 2. 1)
(建標 12. 3. 2)

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

施工箇所	品名	寸法 (mm)	表面の品質 (表面の化粧加工)	防虫処理
			・有り (加工：・天然木化粧加工 ・塗装加工) ・無し (等級：・1 等・2 等・3 等)	・行う ・行わない

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

施工箇所	寸法 (mm)	表面の品質 (表面の化粧加工)	防虫処理
		・有り (加工：・天然木化粧加工 ・塗装加工) ・無し ()	・行う ・行わな い

・CLT (直交集成版)

施工箇所	品名	強度等級	種別	接着性能 (使用環境)	樹種名	寸法 (mm)

4 合板等
(建標 12. 2. 1)
(建標 12. 3. 2)
(建標 19. 7. 3)
(表 19. 7. 3)

・「合板の日本農林規格」による普通合板

施工箇所	品名	単板の 樹種名	防虫処理
			・行う ・行わない
			・行う ・行わない

・「合板の日本農林規格」による構造用合板

施工箇所	品名	単板の樹種名	保存処理	防虫処理	強度等級
				・行う ・行わない	
				・行う ・行わない	

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

施工箇所	品名	厚さ (mm)	単板の樹種名	接着の程度	防虫処理
				・1級 ・特類	・行う ・行わない

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

施工箇所	化粧板に使用する単板の樹種名	厚さ (mm)	接着の程度	防虫処理
			・1類 ・2類	・行う ・行わない

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板

施工箇所	品目	厚さ (mm)	接着の程度	単板の樹種名	化粧加工の方法	防虫処理
			・1類 ・2類		・オーバーレイ ・プリント ・塗装	・行う ・行わない

天井及び壁の仕上げに合板を使用する場合の張付け工法の種類

・A種 ・B種

・パーティクルボード

施工箇所	表裏面の状態による区分	難燃性による区分

・構造用パネル

施工箇所	品名	寸法 (mm)

・ミディアムデンシティファイバーボード (MDF)

施工箇所	厚さ (mm)	表裏面の状態による区分	曲げ強さによる区分	接着剤による区分	難燃性による区分

5 防腐・防蟻処理
(建標 12.3.1)

・薬剤による防腐・防蟻処理を省略できる樹種による製材
適用部材：()

・工場における薬剤の加圧注入処理による防腐・防蟻処理

適用部材	保存処理性能区分
	・ K2 ・ K3 ・ K4
	・ K2 ・ K3 ・ K4

・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部材	薬剤の種類
	・
	・

・ 薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理
適用部材：()

・ 合板等への加圧注入処理等による防腐・防蟻処理
適用部材：()

1 4 屋根及びとい工事

1 長尺金属板葺 (建標 13. 2. 2～3) (表 13. 2. 1)	施工箇所	塗膜の耐久性の種類、めっき付着料等	厚さ (mm)	屋根葺形式	葺板の寸法・厚さ	下地	留め付け方法
				・ 立て平葺 ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 横葺 ・			

下葺材料 ・ アスファルトルーフィング 940
 ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材
 (・ 一般タイプ ・ 複層基材タイプ ・ 粘着層付タイプ)

工法
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
・ 図示による ・
横葺の場合のけらば納め
・ つかみ込み納め ・ けらば包み納め

2 折板葺 (建標 13. 3. 3)	施工箇所	形式	山高・山ピッチによる区分		耐力による区分	厚さ (mm)	軒先面戸板
			山高	山ピッチ			
		・			() 種		・ 有り ・ 無し

材質の種類()
塗膜の耐久性の種類、めっき付着量等()
断熱材 ・ 有り(種別： 、厚さ： mm、防火性能： 時間)

工法
建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
・ 図示による ・
耐雪性能に応じた工法
・ 適用する(・ 図示 ・)

3 粘土瓦葺 (建標 13. 4. 2～3)	施工箇所	種類			大きさ	産地	役物瓦の種類	雪止め瓦の仕様
		製法による区分	形状による区分	寸法による区分				

・木質系セメント板		
-----------	--	--

3 こまい下地
(建標 15. 2. 6)

建築基準法に基づく耐力壁の指定 ・なし ・あり

4 モルタル塗り
(建標 15. 3. 2)
(建標 15. 3. 5)

モルタル ・現場調合材料 ・既調合材料
規制目地材

・設ける 施工箇所(・図示 ・)
形状(・図示 ・)
・設けない

外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験
・行う ・行わない

5 仕上塗材仕上げ
(建標 15. 6. 2)
(表 15. 6. 1～2)

・薄付け仕上塗材

呼び名	仕上の形状	工法	吸放湿性	防火材料
・外装薄塗材 Si	・砂壁状 ・ゆず肌状 ・さざ波状	・吹付け ・ローラー塗り		・適用する ・適用しない
・可とう形外装薄塗材 Si	・砂壁状 ・ゆず肌状 ・さざ波状	・吹付け ・ローラー塗り		・適用する ・適用しない
・外装薄塗材 E	・砂壁状 ・ゆず肌状 ・平たん状 ・凸凹状 ・さざ波状 ・着色骨材砂壁状	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り		・適用する ・適用しない
・可とう形外装薄塗材 E	・砂壁状 ・ゆず肌状 ・平たん状 ・凸凹状 ・さざ波状	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り		・適用する ・適用しない
<input type="checkbox"/> 防水形外装薄塗材 E	<input type="checkbox"/> ゆず肌状 ・さざ波状 ・凸凹状	<input type="checkbox"/> 吹付け ・ローラー塗り		・適用する <input type="checkbox"/> 適用しない
・外装薄塗材 S	・砂壁状	・吹付け		・適用する ・適用しない
・内装薄塗材 C ・内装薄塗材 L	・凸凹状 ・平たん状 ・ゆず肌状 ・さざ波状	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない
・内装薄塗材 Si ・内装薄塗材 E	・砂壁状じゅらく ・ゆず肌状 ・平たん状 ・凸凹状 ・さざ波状	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない
・内装薄塗材 W	・京壁状じゅらく ・ゆず肌状 ・平たん状 ・凸凹状	・吹付け ・こて塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない

・厚付け仕上塗材

呼び名	仕上の形状	工 法	吸放湿性	防火材料
・外装厚塗材 C	・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし ・かき起こし	・吹付け ・こて塗り		・適用する ・適用しない

・外装厚塗材 Si ・外装厚塗材 E	・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り		・適用する ・適用しない
・内装厚塗材 C	・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし ・かき起こし	・吹付け ・こて塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない
・内装厚塗材 L	・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし ・かき起こし	・こて塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない
・内装厚塗材 G	・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし ・かき起こし	こて塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない
・内装厚塗材 Si ・内装厚塗材 E	・吹放し ・凸部処理 ・平たん状 ・凸凹状 ・ひき起こし	・吹付け ・こて塗り ・ローラー塗り	・適用する ・適用しない	・適用する ・適用しない

外装厚塗材 C における上塗材がセメントスタッコ以外の場合
()

外装厚塗材 Si、外装厚塗材 E における上塗材の適用
・適用する ・適用しない

・複層仕上塗材

・軽量骨材仕上塗材

呼び名	仕上の形状	工法	耐候性	防火材料
・複層塗材 CE ・複層塗材 RE ・複層塗材 Si ・複層塗材 E	・凸部処理 ・凹凸状 ・ゆず肌状	・吹付け ・ローター塗り	・候補形 3 種 ・	・適用する ・適用しない
・可とう形複層塗材 CE	・凸部処理 ・凹凸状 ・ゆず肌状	・吹付け ・ローター塗り	・候補形 3 種 ・	・適用する ・適用しない
・防水形複層塗材 CE ・防水形複層塗材 RE ・防水形複層塗材 E	・凸部処理 ・凹凸状 ・ゆず肌状	・吹付け ・ローター塗り	・候補形 3 種 ・	・適用する ・適用しない
・吹付用軽量塗材	・砂壁状	・吹付け		・適用する ・適用しない
・こて塗用軽量塗材	・平たん状	・こて塗り		・適用する ・適用しない

複合仕上げ塗材の上塗材

樹脂 ・アクリル系 ・シリカ系 ・ポリウレタン系
 ・アクリルシリコン系 ・ふっ素系
外観 ・つやあり ・つやなし ・メタリック
溶媒 ・溶剤系 ・弱溶剤系 ・水系

6 マスチック塗材塗り
(建標 15. 7. 2)
(表 15. 7. 1)

種別 ・ A 種 ・ B 種

7 しっくい塗り
(建標 15. 10. 1～2)
(建標 15. 10. 4)

下地の種類()

色しっくい ・適用する ・適用しない

(表 15. 10. 5)	既調合しっくいの上塗り仕上げ工法 (・なで切り仕上げ ・パターン仕上げ)
8 こまい壁塗り (建標 15. 11. 2) (建標 15. 11. 4) (建標 15. 11. 7) (建標 15. 11. 8)	材料 色土の種類 ・土物仕上げ() ・大津仕上げ() 色砂の種類 ・天然砂と岩石の砕砂 ・人口的に着色・製造したもの 塗厚 ・建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合 ・図示による 土物仕上げの工法 ・土物仕上げ工法 ・水こね土物1工法 ・水こね土物2工法 ・のりさし土物工法 ・のりこね土物工法 ・砂壁仕上げ工法 ・切返し仕上げ工法 大津仕上げの工法 ・普通大津仕上げ工法 ・大津みがき工法 ちりじゃくり ・図示による
9 ロックウール吹付け (建標 15. 12. 3)	仕上げ吹付け厚さ(mm) ・図示による

17 建具工事

1 防火戸 (建標 16. 1. 3)	・建具表による ・防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について連動させる装置等 (・建具表による)
2 見本の製作等 (建標 16. 1. 4)	建具見本の製作 ・行う(建具符号:) ・行わない 特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号:) ・行わない
3 防犯建物部品 (建標 16. 1. 6)	・適用する (適用箇所 ・建具表による) ・適用しない
4 アルミニウム製建具 (建標 16. 2. 2) (建標 16. 2. 4～5) (表 14. 2. 1)	性能値等(建具符号、枠の見込み寸法は建具表による) 耐風圧性等級、気密性等級、水密性等級 (・建具表による ・図示による) 外部に面する建具の種別 (・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) ・防音ドア、防音サッシとする場合 遮音性の等級 () ・断熱ドア、断熱サッシとする場合 断熱性の等級 () 表面処理 外部に面する建具 種別 (・BB-1種 ・BB-2種) 着色 (・標準色 ・特注色) 屋内の建具 種別 (・BC-1種 ・BC-2種) 着色 (・標準色 ・特注色) 結露水の処理方法 ・図示による 水切り板、ぜん板 (・図示による 木下地の内付け建具 ・適用する(建具の製造所の仕様) ・適用しない
5 樹脂製建具 (建標 16. 2. 5) (建標 16. 3. 2) (建標 16. 3. 4～5)	性能値等(建具符号、枠の見込み寸法は建具表による) 耐風圧性等級、気密 性等級、水密性等級 (・建具表による ・図示による) 外部に面する建具の種別 (・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) ・防音ドア、防音サッシとする場合 遮音性の等級 (・T-1種 ・T-2種) ・断熱ドア、断熱サッシとする場合 断熱性の等級 () 外部に面する建具の日射熱取得性の等級 () 表面色 (・標準色 ・特注色) 水切り板、ぜん板 ・図示による 木下地の内付け建具 ・適用する(建具の製造所の仕様) ・適用しない

6 鋼製建具
(建標 16. 4. 2～3)
(建標 16. 4. 6)

性能値等(建具符号は建具表による)
簡易気密型ドアセットの気密性等級 (A-3)、水密性等級(W-1) (・適用する ・適用しない)
外部に面する建具の耐風圧性 (・S-4 ・S-5 ・S-6(枠の見込み寸法は建具表による))
・耐震ドアとする場合 面内変形追随性の等級()
・防音ドア、防音サッシとする場合 遮音性の等級()
・断熱ドア、断熱サッシとする場合 断熱性の等級()
標準型鋼製建具の有効内法寸法
・適用する(建具符号、形式及び寸法は建具表による)

7 鋼製軽量建具
(建標 16. 5. 2～3)
(建標 16. 5. 6)

性能値等(建具符号は建具表による)
簡易気密型ドアセットの気密性等級 (A-3) (・適用する ・適用しない)
・耐震ドアとする場合 面内変形追随性の等級()
・防音ドア、防音サッシとする場合 遮音性の等級()
・断熱ドア、断熱サッシとする場合 断熱性の等級()
鋼板の種類
・垂鉛めっき鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板
標準型鋼製軽量建具の有効内法寸法
・適用する(建具符号、形式及び寸法は建具表による)

8 ステンレス製建具
(建標 16. 6. 2)

性能値等(建具符号は建具表による)
耐風圧性等級、気密性等級、水密性等級 (・建具表による ・図示による)
外部に面する建具の耐風圧性 (・S-4 ・S-5 ・S-6(枠の見込み寸法は建具表による))
・耐震ドアとする場合 面内変形追随性の等級()
・防音ドア、防音サッシとする場合 遮音性の等級()
・断熱ドア、断熱サッシとする場合 断熱性の等級()

9 木製建具
(建標 16. 7. 2～4)
(表 16. 7. 2～3)
(表 16. 7. 7～8)
(表 16. 7. 10)

枠、くつずりの材料 (・建具表による ・図示による)

・フラッシュ戸
表面材の合板の種類

合板の種類	表面材の品質等	備考
・普通合板		
・天然木化粧合板		
・特殊加工化粧合板		
・ミディアムデンシティ ファイバーボード (MDF)	表面の状態による区分() 曲げ強さによる区分() 接着剤による区分() 難燃性による区分() ・ ()	

引き戸の定規縁

・召し合せかまちをいんろう付きとする

・かまち戸 (かまち樹種： 、鏡板樹種：)

・ふすま
種別、工法 (・Ⅰ型 ・Ⅱ型)
上張り (・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度)
縁仕上 (・墜り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装))

・戸ぶすま 表面材の種類、品質等()

10 建具用金物
(建標 16. 8. 2～3)

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付および取付位置
☐ 建具表による ・

11 鍵
(建標 16. 8. 4)

マスターキー ・制作する ☐ 制作しない

12 自動ドア開閉装置
(建標 16. 9. 2)

戸の開閉方式 (・図示 ・)
自動ドア開閉装置の性能

(表 16. 9. 1～3)

防錆の適用 (・適用する ・適用しない)
引き戸用検出装置の種類
種類 ・光線(反射)センサー ・熱線センサー ・音波センサー
・光電センサー ・電波センサー ・押しボタンスイッチ
・タッチスイッチ(・無線式タッチスイッチ ・光電式タッチスイッチ)
・車椅子使用者便房スイッチ(・大形(開・閉)押しボタンスイッチ ・非接触スイッチ)
凍結防止措置 (・適用する ・適用しない)

13 重量シャッター
(建標 16. 11. 2～3)

シャッターの種類 ・管理用シャッター ・外壁用防火シャッター
・屋内用防火シャッター ・防煙シャッター
外壁開口部に設ける重量シャッター 耐風圧強度()pa
安全装置の設置箇所
急降下制御装置又は急降下停止装置の設置箇所(・図示 ・)
障害物感知装置の設置箇所 (・図示 ・)
危害防止機構の設置箇所 (・図示 ・)
管理用シャッターのシャッターケース (・設ける ・設けない)

スラット及びシャッターケース用鋼板
鋼板の種類 ・JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
・JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)

14 軽量シャッター
(建標 16. 12. 2)
(建標 16. 12. 4)
(表 16. 12. 4)

開閉形式 (・手動式 ・電動式(手動併用))
耐風圧強度()pa
電動式の場合の安全装置 障害物感知装置の設置箇所 (・図示 ・)
スラットの種類
・インターロッキング形 ・オーバーラッピング形

15 オーバーヘッドドア
(建標 16. 13. 2～3)

風圧力区分(Pa)				収納形式による区分	
・125	・100	・75	・50	・スタンダード形 ・ハイリフト形	・ローヘッド形 ・バーチカル形

電動式の場合の障害物感知装置の設置箇所 (・図示 ・)

16 ガラス
(建標 16. 14. 2～3)
(図 16. 14. 1)

適用は以下によるほか、ガラスの種類、厚さの組合せは建具表及び図示による
・フロート板ガラスの品質及び厚さの呼びによる種類
・図示(・建具表 ・)
・型板ガラスの厚さによる種類
・図示(・建具表 ・)
・網入板ガラス及び線入板ガラス
網又は線の形状、板の表面の状態、犀さの呼びによる種類
・図示(・建具表 ・)
・合わせガラス
材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、合わせガラスの合計厚さ、特性による種類
・図示(・建具表 ・)
強化ガラス
形状による種類、材料板 ガラスの種 類による名称(呼び厚を含む)、特性による種類
・図示(・建具表 ・)
・熱線吸収板ガラス
板ガラスによる種類、厚さによる種類、性能による種類
・図示(・建具表 ・)
・複層ガラス
材料板ガラスの種類、厚さの組合せ、複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、
日射取得性及び日射遮蔽性による区分、乾燥気体の種類
・図示(・建具表 ・)
・熱線反射ガラス
材料板ガラスの種類、厚さによる種類、日射熱遮へい性及び耐久性による区分
・図示(・建具表 ・)
・倍強度ガラス
材料板ガラスの種類厚さによる種類
・図示(・建具表 ・)

17 ガラスブロック積み
(建標 16. 14. 5)

ガラスの留め材及び溝の大きさ

建具の種類	ガラス留め具	
アルミニウム製	<input type="checkbox"/> シーリング材	・ 建築用ガスケット
樹脂製	・ 建築用ガスケット	・ グレージングビード
鋼製及び鋼製軽量	・ シーリング材	・
ステンレス製	・ シーリング材	・

表面 形状	呼び寸法 (mm)	厚さ (mm)	色調	
			クリア	乳白
・ 正方形	・ 160×160	95	・	・
	・ 200×200	95	・	・
・ 長方形	・		・	・
	・		・	・

壁用金属枠及び補強材

- ・ 設ける (形状 ☐ 図示 ☐)
- ・ 設けない ☐

化粧目地モルタルの色 (☐)

シーリング材の種類 (☐)

金属製化粧カバー 材質 ☐ ステンレス製 ☐ アルミニウム製
寸法 ☐ 図示による ☐
形状 ☐ 図示による ☐

工法

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

- ・ 図示による ☐

木下地の場合の壁用金属枠の取付け間隔 (☐)

18 カーテンウォール工事

1 取付方法、性能等
(建標 17. 1. 3)

耐風圧性	耐震性		水密性	気密性	耐火性	耐温度差性 (°C)	遮音性	断熱性
	水平 方向 (kH)	垂直 方向 (kV)						
	・ 1.0 ・	・ 0.5 ・			・ 30 分 ・ 1 時間	・ 80 ・ 70 ・ 60		

2 メタルカーテンウォール
(建標 17. 2. 2～3)
(建標 17. 2. 5～6)
(表 14. 2. 1)

金属系材料の種類

- ・ アルミニウム材 ☐ 鋼材 ☐ ステンレス鋼材 ☐
- (アルミニウム材の場合
種別 ☐
着色 ☐ 標準色 ☐ 特注色 ☐

シーリング材 (ガラスの取付けは除く)

被着体の組合せ	シーリング材の種類	
	記号	主成分による区分

3 P Cカーテンウォール

(建標 17. 3. 2～4)

(建標 17. 3. 6)

(表 17. 3. 1)

ガラスの 取付け材料

・シーリング

(種類:

)

・構造ガスケット

材質、形状等 (・図示

)

断熱材

種類:

、厚さ:

mm、施工箇所 (・図示

)

形状及び仕上げ

見え掛け部の仕上げ

・

ガラスの取付け方法

・

材料

コンクリート

種類(

)

補強鉄線

径(mm)

・3.2

・4.0

・5.0

・6.0

網目寸法

・

シーリング材

被着体の組合せ	シーリング材の種類	
	記号	主成分による区分

ガラスの取り付け材料

・構造ガスケット

(材料、形状等

・図示

)

耐火目地材の充填

(・適用する

・適用しない)

断熱材

種類:

、厚さ:

mm、施工箇所 (・図示

)

先付けの材料

・先付け材料の仕上材

・石材(・花こう岩

・大理石

)

・セラミックタイル

・建具枠

・ゴンドラ用ガイドレール

形状及び仕上げ

カーテンウォールの仕上げ

(・図示

)

構造ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差(mm)

・図示による

ガラスの取付け方法

・

19 塗装工事

<p>1 塗装工事 (建標 18)</p> <p>2 素地ごしらえ (建標 18. 2. 2～7) (表 18. 2. 1～7)</p> <p>3 耐候性塗料塗り (建標 18. 7. 1～4) (表 18. 7. 1～3)</p> <p>4 クリヤラッカー塗り</p>	<p>・公共建築工事標準仕様書による</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>下地</th><th>種別</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>亜鉛めっき鋼面</td><td>・ A種 ・ B種</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>下地</th><th>上塗り塗料等級</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>亜鉛めっき鋼面</td><td>・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級</td></tr> <tr> <td>鉄鋼面</td><td>・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級</td></tr> <tr> <td>コンクリート面及び 押出成形セメント板面</td><td>・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級</td></tr> </tbody> </table> <p>種別がA種の場合における着色に用いる塗料の種類</p>	下地	種別	亜鉛めっき鋼面	・ A種 ・ B種	下地	上塗り塗料等級	亜鉛めっき鋼面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	鉄鋼面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級	コンクリート面及び 押出成形セメント板面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級
下地	種別												
亜鉛めっき鋼面	・ A種 ・ B種												
下地	上塗り塗料等級												
亜鉛めっき鋼面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級												
鉄鋼面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級												
コンクリート面及び 押出成形セメント板面	・ 1 級 ・ 2 級 ・ 3 級												

(表 18. 5. 1)	・
5 ウレタン樹脂ワニス塗り (表 18. 10. 1)	着色 ・無 ・有 (・油性顔料着色剤 ・溶剤系顔料着色剤)
6 ステイン塗り (表 18. 11. 2)	オイルステイン塗りの仕様 ・図示による ・

20 内装工事

1

接着剤等
(建標 19. 2. 2～3)
(表 19. 2. 2)

2

ビニル床シート
(建標 19. 2. 2)

3

ビニル床タイル
(建標 19. 2. 2)

4

特殊機能床
(建標 19. 2. 2)

5

ビニル幅木
(建標 19. 2. 2)

6

ゴム床タイル
(建標 19. 2. 2)

7

カーペット敷き
(建標 19. 3. 2～3)
(表 19. 3. 1～2)

下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合のゴム床タイル用接着剤の主成分による区分

図示による

下地の工法

図示による

色柄	備考
<div><div><div></div><div>無地</div></div><div></div></div>	<div><div>巻上げ (H= mm)</div></div>

色 柄	寸法 (mm)	備 考
<div><div><div>無地</div><div></div></div></div>	<div><div>300×300</div><div>450×450</div><div>500×500</div></div>	

シート・タイルの種別	種 類	性 能	厚さ、寸法、形状 (mm)
<div><div>帯電防止床シート</div></div>			厚さ：
<div><div>帯電防止床タイル</div></div>			寸法： 厚さ：
<div><div>視覚障害者用床タイル</div></div>		—	形状：
<div><div>耐動荷重性床シート</div></div>		—	厚さ：
<div><div>防滑性床シート</div></div>		—	厚さ：
<div><div>防滑性床タイル</div></div>		—	寸法： 厚さ：

材質の種類

軟質

硬質

高さ (mm)

60mm

100mm

種類

単層品

積層品

色柄 (

8 合成樹脂塗床
(建標 19. 4. 2)

・タフテッドカーペット

パイルの形状	パイル長 (mm)	工 法	帯電性	備考
・カットパイル	・	・グリッパー工法 ・全面接着工法	・適用する ・適用しない	
・ループパイル	・			
・カット、ループ併用	・			
・	・			

見切り、押え金物

- ・適用する(材質、形状等 図示)
- ・適用しない

・タイルカーペット

見切り、押え金物

- ・適用する(材質、形状等 図示)
- ・適用しない

種類	工法	仕上の種類	施工箇所
・厚膜型塗床材 (弾性ウレタン樹脂系塗床材)			
・厚膜型塗床材 (エポキシ樹脂塗床材)	・薄膜流しのべ工法 ・厚膜流しのべ工法 ・樹脂モルタル工法	・平滑仕上げ ・防滑仕上げ	
・薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂塗床材)			
・			

9 フリーリング張り
(建標 19. 5. 2～5)

・単層フローリング

種類	工法	樹種	厚さ、幅及び長さ
・フローリングボード1等	・釘留め工法 (根太張り)	・	
	・釘留め工法 (直張り)	・	
	・接着工法	・	
・フローリングブロック1等	・接着工法	・	・

・複合フローリング

種類	工法	樹種	種別(厚さ、幅及び長さ)
・複合フローリング (天然木化粧)	・釘留め工法 (根太張り)	・	・A種 ・B種 ・C種
	・釘留め工法 (直張り)	・	・A種 ・B種 ・C種
	・接着工法	・	・A種 ・B種 ・C種

10 畳敷き
(建標 19. 6. 2)
(表 19. 6. 1)

種別

・A種 ・B種 ・C種 ・D種(畳床) ・KT-I ・KT-II ・KT-III ・KT-K ・KT-N)

・衝撃緩和型畳 畳表(JIS A 5902) (・C1 ・C2)

11 せっこうボード張り
(建標 19. 7. 2～3)

せっこうボード

規格名称	種類	厚さ(mm)等
------	----	---------

(表 19.7.1)

木質系 セメント板	・硬質木毛セメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・中質木毛セメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・普通木毛セメント板	・15 ・20 ・25 ・
	・硬質木片セメント板	・12 ・15 ・18 ・21 ・
	・普通木片セメント板	・30 ・
繊維強化セメント板	☐けい酸カルシウム板	タイプ2(無石綿) ☐6 ・8
火山性ガラス質複層板 (VS ボード)	☐火山性ガラス質複層板	☐6.3 ・
繊維板	・ミディアムデンシテファイバーボード(MDF)	・3 ・7 ・9 ・12 ・
	・ハードボード(素地)	・無研磨板 (・スタンダード ・テンパード) ・研磨板 (・スタンダード ・テンパード) ・2.5 ・3.5 ・5 ・7
	・ハードボード(化粧)	・内装用 ・外装用 ・2.5 ・3.5 ・5 ・7
	・インシュレーションボード	A 級 (・天井仕上 ・内装仕上 ・) ・9 ・12 ・15 ・18
パーティクルボード	・単板張りパーティクルボード	・無研磨板 ・研磨板 ・10 ・12 ・15 ・18
	・化粧パーティクルボード	・単板オーバーレイ ・プラスチックオーバーレイ ・塗装 ・10 ・12
吸音材料	・ロックウール化粧吸音板	・12.5(不燃) ・15(不燃) ・
	・ロックウール吸音ボード1号	・25 ・
	・グラスウール吸音ボード32K	・25(ガラスクロス包) ・
せっこうボード製品	☐せっこうボード	・12.5(不燃) ・15(不燃) ☐9.5
	・不燃積層せっこうボード	・化粧無(下地張り用) ・化粧有(トラバーチン模様) ・9.5(不燃)
	・シージングせっこうボード	・12.5(不燃) ・
	・強化せっこうボード	・12.5(不燃) ・15(不燃) ・
	・せっこうラスボード	・9.5 ・
	・化粧せっこうボード(木目)	模様(・柱目 ・板目) 専用下地材有り
	☐化粧せっこうボード(トラバーチン模様)	・9.5(準不燃)

ボード表面への化粧張仕上げの有無

・有り(種類:)

天井のボードの重ね張りの張り付け方法(ロックウール吸音板を除く)

せっこうボードの目地工法

・ 図示(仕上げ表)による ・

せっこうボードのエッジの種類(突付け工法、目透し工法の場合)

・ 図示による

12 壁紙張り
(建標 19. 8. 2)

施工箇所	壁紙の種類						防火性能	備考
	紙	繊維	プラスチック	無機質	塩化ビニル	その他	防火性能	備考

13 断熱材 (建標 19. 9. 3～4)	掲示板	・	・	・	・	・	・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃	
		・	・	・	・	・		
	・ 断熱打込み工法							
	種類		厚さ (mm)	施工箇所				
	断熱材名	種類 (記号)						
	・ ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材		・					
・ 押出法ポリスチレンフォーム断熱 (スキン層なし)		・						
・ 硬質ウレタンフォーム断熱材		・						
・ フェノールフォーム断熱材		・						
・ 断熱材現場発泡工法 断熱材の種類 ・ A 種 1 ・ A 種 1H 吹付け厚さ (mm) ・ 25 ・ 30 ・ 施工箇所 ・ 図示による ・								

2 1 ユニット及びその他の工事

1 フリーアクセスフロア (建標 20. 2. 2)	<table border="1"> <tr> <th>施工箇所</th> <th>構造</th> <th>寸法 (mm)</th> <th>高さ (mm)</th> <th>耐震性能</th> <th>所定荷重</th> <th>表面仕上げ材</th> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 支柱調整式 ・ 置敷式</td> <td>・ 500 × 500</td> <td>・</td> <td>・ 1. 0G ・ 0. 6G</td> <td>・ 3, 000N ・ 5, 000N</td> <td>・ 帯電防止床タイル ・ タイルカーペット ・</td> </tr> </table>	施工箇所	構造	寸法 (mm)	高さ (mm)	耐震性能	所定荷重	表面仕上げ材		・ 支柱調整式 ・ 置敷式	・ 500 × 500	・	・ 1. 0G ・ 0. 6G	・ 3, 000N ・ 5, 000N	・ 帯電防止床タイル ・ タイルカーペット ・
	施工箇所	構造	寸法 (mm)	高さ (mm)	耐震性能	所定荷重	表面仕上げ材								
	・ 支柱調整式 ・ 置敷式	・ 500 × 500	・	・ 1. 0G ・ 0. 6G	・ 3, 000N ・ 5, 000N	・ 帯電防止床タイル ・ タイルカーペット ・									
帯電防止性能 ・ U 値 (クラス 1) ・ U 値 (クラス 2) 漏えい抵抗 ・ R ≥ 1 × 10 Ω6 ・															
2 可動間仕切 (建標 20. 2. 3)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">構造形式による種類</th> <th colspan="2">構成基材の種類</th> <th rowspan="2">パネル表面仕上げ</th> <th rowspan="2">遮音性 (dB/500Hz)</th> </tr> <tr> <th>スタッド</th> <th>パネル</th> </tr> <tr> <td>・ スタッド式 (内蔵) ・ スタッド式 (露出) ・ スタッドパネル式 ・ パネル式</td> <td></td> <td></td> <td>・ メラミン樹脂焼付 又はアクリル樹脂焼付け ・ 壁紙張り</td> <td>・ 0 ・ 12 ・ 20 ・ 28 ・ 36</td> </tr> </table>	構造形式による種類	構成基材の種類		パネル表面仕上げ	遮音性 (dB/500Hz)	スタッド	パネル	・ スタッド式 (内蔵) ・ スタッド式 (露出) ・ スタッドパネル式 ・ パネル式			・ メラミン樹脂焼付 又はアクリル樹脂焼付け ・ 壁紙張り	・ 0 ・ 12 ・ 20 ・ 28 ・ 36		
	構造形式による種類		構成基材の種類				パネル表面仕上げ	遮音性 (dB/500Hz)							
スタッド		パネル													
・ スタッド式 (内蔵) ・ スタッド式 (露出) ・ スタッドパネル式 ・ パネル式			・ メラミン樹脂焼付 又はアクリル樹脂焼付け ・ 壁紙張り	・ 0 ・ 12 ・ 20 ・ 28 ・ 36											
パネル内に取付ける建具 ・ あり 寸法及び形状 (・ 図示 ・) ・ なし															
3 移動間仕切 (建標 20. 2. 4)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">操作方法による種類</th> <th rowspan="2">圧接装置の操作方法</th> <th colspan="2">パネル表面材</th> <th rowspan="2">遮音性 (dB/500Hz)</th> </tr> <tr> <th>材質</th> <th>仕上げ</th> </tr> <tr> <td>・ 手動式 ・ 電動式 ・ 部分電動式</td> <td>・ プッシュ式 ・ ハンドル式 ・</td> <td>・ 鋼板 ・</td> <td>・ 焼付塗装 ・ 壁紙張り ・</td> <td>・ 36 未満 ・ 36 以上</td> </tr> </table>	操作方法による種類	圧接装置の操作方法	パネル表面材		遮音性 (dB/500Hz)	材質	仕上げ	・ 手動式 ・ 電動式 ・ 部分電動式	・ プッシュ式 ・ ハンドル式 ・	・ 鋼板 ・	・ 焼付塗装 ・ 壁紙張り ・	・ 36 未満 ・ 36 以上		
	操作方法による種類			圧接装置の操作方法	パネル表面材		遮音性 (dB/500Hz)								
材質		仕上げ													
・ 手動式 ・ 電動式 ・ 部分電動式	・ プッシュ式 ・ ハンドル式 ・	・ 鋼板 ・	・ 焼付塗装 ・ 壁紙張り ・	・ 36 未満 ・ 36 以上											
あと施工アンカー ・ 使用する (種類 : 、材質 : 、寸法 :) ・ 使用しない															
4 トイレブース	<table border="1"> <tr> <th>パネル表面材の材質</th> <th>笠木</th> <th>脚部の種類</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	パネル表面材の材質	笠木	脚部の種類											
パネル表面材の材質	笠木	脚部の種類													

(建標 20. 2. 5)	<div> <div>・メラミン樹脂系化粧板</div> <div>・ポリエステル樹脂系化粧板</div> <div>・</div> </div> <div>・ステンレス製</div> <div> <div>・幅木タイプ</div> <div>・足金物タイプ</div> </div>																					
<div>5</div> <div>手すり</div> <div>(建標 20. 2. 6)</div>	<div> <div>材料の種類</div> <div> <div>・ステンレスパイプ</div> <div>・バフ仕上</div> </div> </div>																					
<div>6</div> <div>階段滑止め</div> <div>(建標 20. 2. 7)</div>	<table border="1"> <tr> <th>材種</th> <th>形状</th> <th>寸法(mm)</th> </tr> <tr> <td> <div>・ステンレス材(SUS304)</div> <div>・黄銅製押出型材</div> <div>・アルミニウム製押出型材</div> </td> <td> <div>・ひも材</div> <div>・タイヤ型</div> </td> <td> <div>・</div> <div>・</div> </td> </tr> </table>	材種	形状	寸法(mm)	<div>・ステンレス材(SUS304)</div> <div>・黄銅製押出型材</div> <div>・アルミニウム製押出型材</div>	<div>・ひも材</div> <div>・タイヤ型</div>	<div>・</div> <div>・</div>															
材種	形状	寸法(mm)																				
<div>・ステンレス材(SUS304)</div> <div>・黄銅製押出型材</div> <div>・アルミニウム製押出型材</div>	<div>・ひも材</div> <div>・タイヤ型</div>	<div>・</div> <div>・</div>																				
<div>7</div> <div>黒板及びホワイトボード</div> <div>(建標 20. 2. 9)</div>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">種 類</th> <th>寸法 (mm)</th> <th>色 彩</th> <th>備 考</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">・黒板</td> <td>・焼付け(鋼製)</td> <td></td> <td>・緑 ・黒</td> <td>・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分</td> </tr> <tr> <td>・焼付け(ほうろう)</td> <td></td> <td>・緑 ・黒</td> <td>・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">・ホワイト ボード</td> <td rowspan="2">・ほうろう</td> <td></td> <td rowspan="2">・白</td> <td>・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	種 類		寸法 (mm)	色 彩	備 考	・黒板	・焼付け(鋼製)		・緑 ・黒	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分	・焼付け(ほうろう)		・緑 ・黒	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分	・ホワイト ボード	・ほうろう		・白	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分		
種 類		寸法 (mm)	色 彩	備 考																		
・黒板	・焼付け(鋼製)		・緑 ・黒	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分																		
	・焼付け(ほうろう)		・緑 ・黒	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分																		
・ホワイト ボード	・ほうろう		・白	・平面 ・曲面 ・スクリーン付引分																		
<div>8</div> <div>鏡</div> <div>(建標 20. 2. 10)</div>	<div>取付箇所 (・図示 ・)</div> <div>寸法(mm) (・図示 ・)</div>																					
<div>9</div> <div>表示</div> <div>(建標 20. 2. 11)</div>	<div>・衝突防止表示</div> <div>形状、寸法(・30φ ・)</div> <div>材質 (・ステンレス材 ・)</div> <div>・非常用侵入口等の表示等 (・消防法に適合する市販品 ・)</div> <div>室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状寸法材質色、書体、印刷等の種別、取付け形式</div> <div>・図示による ・ </div> <div>法令に基づく表示 案内用図記号については JIS Z 8210 による</div> <div>また、書面または図面により監督職員の承諾を受けること</div>																					
<div>10</div> <div>煙突用成形ライニング</div> <div>(建標 20. 2. 13)</div>	<div>適用安全使用温度 ・ °C</div> <div>工法 ()</div>																					
<div>11</div> <div>ブラインド</div> <div>(建標 20. 2. 14)</div>	<div>・横形ブラインド</div> <div>幅、高さ (・図示 ・)</div> <div>・縦形ブラインド</div> <div>幅、高さ (・図示 ・)</div> <div>開閉方式 (・片開き ・両開き)</div> <div>スラットの材質 ・焼付け塗装仕上げのアルミスラット</div> <div>・消防法で定める防災性能の表示がある特殊樹脂加エクロスラット</div> <div>スラットの幅 ()mm</div>																					
<div>12</div> <div>ロールスクリーン</div> <div>(建標 20. 2. 15)</div>	<table border="1"> <tr> <th>材種</th> <th>品質</th> <th>操作方式</th> <th>幅、高さ</th> <th>取付箇所</th> </tr> <tr> <td> <div>・ポリエステル</div> <div>・</div> </td> <td> <div>・</div> </td> <td> <div>・電動式</div> <div>・スプリング式</div> <div>・チェーン式</div> </td> <td> <div>・図示</div> <div>・</div> </td> <td> <div>・図示</div> <div>・</div> </td> </tr> </table>	材種	品質	操作方式	幅、高さ	取付箇所	<div>・ポリエステル</div> <div>・</div>	<div>・</div>	<div>・電動式</div> <div>・スプリング式</div> <div>・チェーン式</div>	<div>・図示</div> <div>・</div>	<div>・図示</div> <div>・</div>											
材種	品質	操作方式	幅、高さ	取付箇所																		
<div>・ポリエステル</div> <div>・</div>	<div>・</div>	<div>・電動式</div> <div>・スプリング式</div> <div>・チェーン式</div>	<div>・図示</div> <div>・</div>	<div>・図示</div> <div>・</div>																		
<div>13</div> <div>カーテン</div> <div>(建標 20. 2. 16)</div> <div>(表 20. 2. 1)</div>	<table border="1"> <tr> <th>形式</th> <th>開閉操作 方式</th> <th>ひだの種類</th> <th>生地 of 修理、 品質、特殊 加工等</th> <th>取付 箇所</th> <th>備考</th> </tr> </table>	形式	開閉操作 方式	ひだの種類	生地 of 修理、 品質、特殊 加工等	取付 箇所	備考															
形式	開閉操作 方式	ひだの種類	生地 of 修理、 品質、特殊 加工等	取付 箇所	備考																	

	・シングル ・ダブル	・片引き ・引分け	・手引き ・ひも引き ・電動	・つまみひだ(三つ山ひだ、二つ山ひだ) ・箱ひだ、片ひだ ・プレーンひだ	・ ・ ・	・図示 ・	
							(暗幕)

14 プレキャストコンクリート
(建標 20. 3. 4)

15 間知石及びコンクリート間知ブロック積み
(建標 20. 4. 2～3)

16 ブラインドボックス及びカーテンボックス

配筋

取付け方法

・図示による

・図示による

・

・

材料	材種	種類	質量区分	備考
・ 間知石	・ 花こう岩 ・ 凝灰岩	—	—	
・ コンクリート間知ブロック	—		・ A ・ B	

工法

目塗り

伸縮調整目地

厚さ

(・ 図示

(・ 図示

(・ 図示

)

)

)

溝幅×深さ(mm)

・ 90×150

・ 120×80

・ 120×150

・ 150×80

・ 図示による

材質

・ 集成材(仕上げ:

・ アルミニウム製 押出し型材(市販品)

種別 (・ BC-1 種 ・ BC-2 種)

色合い ・ 標準色() ・ 特注色()

・ 鋼製(仕上げ:

17 天井点検口

材種	寸法	形式		外枠	内枠
<input type="checkbox"/> アルミニウム製 ・	<input type="checkbox"/> 450×450 <input type="checkbox"/> 600×600 ・	<input type="checkbox"/> 一般形 ・	<input type="checkbox"/> 屋内外用 <input type="checkbox"/> 屋内用	<input type="checkbox"/> 額縁タイプ <input type="checkbox"/> 目地タイプ	<input type="checkbox"/> 額縁タイプ <input type="checkbox"/> 目地タイプ
		・			

18 床点検口

材種	寸法	形式		備考
・ アルミニウム製 ・ ステンレス製 ・ 鋼製	・ 450×450 ・ 600×600 ・	・ 一般形 ・ 密閉形 ・	・ 屋内外用 ・ 屋内用	・ 鍵付き

19 耐震スリット

方向	タイプ	耐火性能	防水性能	備考
<input type="checkbox"/> 垂直方向 <input type="checkbox"/> 水平方向	<input type="checkbox"/> 完全(全貫通型) ・	<input type="checkbox"/> 耐火型 ・ 非耐火型	<input type="checkbox"/> 有り ・ 無し	

20 止水版

形式

施工箇所

・ 差込式 ☐ 据置式 ・ 壁張り式

・ 図示による ・

21 エキスパンションジョイント金物

材種	クリアランス	耐火性能	備考

22 くつふきマット

23 流し台ユニット

形状 (・図示)

24 旗竿

25 旗竿受金物

材種 (・ステンレス製(SUS304) ・)

26 車止め支柱

27 フェンス

28 鋼製書架及び物品棚

29 洗面カウンター

特記仕様書43

30 防煙垂れ壁	<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定式 ・ 可動式 (・ 垂直降下式(巻取り型) ・ 回転降下式)
----------	---

2 2 排水工事

1 屋外雨水排水
(建標 21. 2. 1～2)
(表 21. 2. 1)

2 鋳鉄製ふた
(建標 21. 2. 1)

3 グレーチング
(建標 21. 2. 1)

4 街きよ、縁石、側溝
(建標 21. 3. 1～2)
(表 21. 3. 1)

排水管用材料

材種	種類・記号	形状	呼び径	備考
・ 遠心力鉄筋コンクリート	外圧管(1種)	・ B形管 ・	・ 図示 ・	
・ 硬質ポリ塩化ビニル管	・ VP		・ 図示 ・	
	・ VU		・ 図示 ・	
	・ RS－VU		・ 図示 ・	
・ 硬質ポリ塩化ビニル管継手	・ DV		・ 図示 ・	
	・ VU継手		・ 図示 ・	

基床の厚さ及び種類 ・ 図示による ・
側塊の形状及び寸法 ・ 図示による ・
排水樹の種類 ・ 図示による ・
砂地業に用いる材料 ・ シルト ・ 山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂
砂利地業に用いる材料 ・ 再生クラッシャーラン ・ 切込砂利
凍上抑制層に用いる材料 ・
砂を用いる場合の粒度試験 ・ 行う ・ 行わない

排水樹を現場打ちとする場合の足掛け金物

- ・ 幅 400mm、径 22mm のステンレス製
- ・ 径 22mm の防錆処理を行った鋼製
- ・ 径 19mm の成樹脂被覆加工を行ったもの

名称	種類	適用荷重	鍵	備考
鋳鉄製マンホールふた	・ 水封形 ・ 簡易密閉形 (パッキン方式) ・ 密閉形 (テーパ・パッキン式) ・ 中ふた付き密閉形 (テーパ・パッキン式) ・	・ T-2 用 ・ T-6 用 ・ T-20 用	・ 有 ・ 無	左記以外の品質等は(公式)空気調和衛生工学会 SHASE-S209 による

材質	形式	用途	適用荷重	メインバーピッチ	亜鉛めっき (付着量)	上面形状
鋼製	・ 受枠付き、ボルト固定 ・	・ 溝ふた(横断用) ・ 溝ふだ(側溝用) ・ 樹ふた用 <input checked="" type="checkbox"/> U 字溝用	<input checked="" type="checkbox"/> 歩行用	・ 細目	・ ()	・ 凹凸形 ・
			・ T-2 用 ・ T-6 用 ・ T-14 用 ・ T-20 用	・ 普通目 ・ 細目	・ ()	・ 平形 ・
ステンレス製	・ 受枠付き、ボルト固定 ・	・ 溝ふた(横断用) ・ 溝ふだ(側溝用) ・ 樹ふた用 ・ U 字溝用	歩行用	・	—	・ 凹凸形 ・
			・ T-2 用 ・ T-6 用 ・ T-14 用 ・ T-20 用	・	—	・ 平形 ・

種類	形状、寸法
・ 縁石	・ 図示 ・

・ L 形側溝	・ 図示	・
□ U 形側溝	□ 図示	・
・ U 形側溝ふた	・ 図示	・
・	・	

砂地業に用いる材料 ・ シルト ・ 山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂
砂利地業に用いる材料 ・ 再生クラッシャーラン ・ 切込砂利 ・ 切込碎石
凍上抑制層に用いる材料 ・
砂を用いる場合の粒度試験 ・ 行う ・ 行わない

2 3 舗装工事

1 路床
(建標 22. 1. 3)
(建標 22. 2. 2～5)
(表 22. 2. 1)

種別	材料	厚さ (mm)
・ 盛土	・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種	・ 図示 ・
・ 凍上抑制層	・ 再生クラッシャーラン ・ クラッシャーラン ・ 切込み砂利 ・ 砂	・ 図示 ・

透水性舗装に用いるフィルター層の厚さ（・ 図示 ・ ）

路床安定処理 ・ 適用する ・ 適用しない

安定処理の方法 ・ 置き換え工法 ・ 安定処理工法

添加材料 種類 ・ 普通ポルトランドセメント
 ・ 高炉セメント B 種
 ・ フライアッシュセメント B 種
 ・ 生石灰（・ 特号 ・ 1 号）
 ・ 消石灰（・ 特号 ・ 1 号）

添加量を定めるために用いる CBR（ ）

試験

路床土の支持力比 (CBR) 試験 ・ 行う ・ 行わない

路床締固め度の試験 (現場密度) ・ 行う ・ 行わない

現場 CBR 試験 ・ 行う ・ 行わない

2 路盤
(建標 22. 1. 3)
(建標 22. 3. 2～3)
(表 22. 3. 1)

路盤の厚さ ・ 図示による ・

路盤材料

 ・ 再生クラッシャーラン ・ クラッシャーラン ・ 粒度調整碎石

 ・ 再生粒度調整碎石 ・ クラッシャーラン鉄鋼スラグ ・ 粒度調整鉄鋼スラグ

 ・ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

3 アスファルト舗装
(建標 22. 1. 3)
(建標 22. 4. 2～4)
(建標 22. 4. 6)
(表 22. 4. 4)

アスファルト舗装の構成及び厚さ

 ・ 図示による ・

材料

アスファルト ・ 再生アスファルト （・ 60～80 ・ 80～100）

 ・ ストレートアスファルト

加熱アスファルト混合物の種類

区分	地域	種類
表層	・ 一般地域	・ 密粒度アスファルト混合物 (13) ・ 細粒度アスファルト混合物 (13)
	・ 寒冷地域	・ 密粒度アスファルト混合物 (13F)

アスファルト混合物などの抽出試験 ・ 行う ・ 行わない

4 コンクリート舗装
(建標 22. 5. 2～3)

舗装の種類	部位	構成	厚さ (mm)
-------	----	----	---------

コンクリート舗装	歩行者用通路	・ 図示	・	
	車路及び駐車場	・ 図示	・	・ 図示

早強ポルトランドセメント

・ 使用する

・ 使用しない

5 カラー舗装

(建標 22. 6. 2～4)

(建標 22. 6. 6)

(表 22. 6. 1)

・ 加熱系カラー舗装

構成・厚さ

・ 図示による

・

表層に用いる加熱系混合物の結合材

・ アスファルト混合物

・ 石油樹脂系混合物

顔料の添加量(

%)

加熱系混合物に添加する材料

・ 着色骨材(

)

・ 自然石(

)

アスファルト混合物の抽出試験

・ 行う

・ 行わない

・ 常温系カラー舗装

工法

・ ニート工法

・ 塗布工法

着色部の下部

・ アスファルト舗装

・ コンクリート舗装

ニート工法及び塗布工法の配合等

・

6 透水性アスファルト舗装

(建標 22. 1. 3)

(建標 22. 7. 2～3)

(建標 22. 7. 6)

舗装の構成

・ 図示による

・

材料

アスファルト

・ 再生アスファルト

(・ 60～80

・ 80～100)

・ ストレートアスファルト

試験

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験

・ 行う

・ 行わない

7 ブロック系舗装

(建標 22. 8. 2～4)

・ コンクリート平板舗装

種類	寸法 (mm)	目地材	
・ 普通平板 (N)	・ 300 角	・ 砂	
・ 透水性平板 (P)			・
・ 保水性平板 (M)			

クッション材

(・ 砂

・ 空練モルタル)

・ インターロッキングブロック舗装

種類	部位	形状、寸法	色彩、表面加工等
・ 普通平板 (N)	車路	・ 図示	・ 標準品
	歩行者用通路	・ 図示	
	・ 透水性平板 (P)		

インターロッキングブロックの割付け (・ 図示

・

)

・ 舗石舗装

種類	形状、寸法	厚さ (mm)	割付け	基層 (mm)
・ 小舗石 (花崗岩)	・ 図示	・ 80	・ 図示	・ コンクリート板
・	・	・	・	・ アスファルト混合物

クッション材

(・ 砂

・ 空練モルタル)

舗石の割付け

(・ 図示

・

)

2 植栽基盤の整備
(建標 23. 2. 2)
(表 23. 2. 1～2)

3 植込み用土
(建標 23. 2. 3)

4 土壌改良材
(建標 23. 2. 3～4)

5 樹木
(建標 23. 3. 2)

6 支柱
(建標 23. 3. 3)

7 地被類
(建標 23. 4. 2)

8 屋上緑化
(建標 23. 5. 2～4)

植栽	整備範囲(面積)	土壌改良材
・ 樹木	・ 葉張り部分 ・ 植栽部分 ・ 図示 ・	・ 適用する ・ 適用しない

植栽基盤の排水設備
(暗きょ、開きょ、排水層縦穴排水等)

・ 設ける(・ 図示
・)

・ 設けない

・ 現場発生土の良質土
・ 客土

種類、指定量

・ パーク堆肥
施工箇所
・ 植栽範囲
・ 図示による
指定量 植栽基盤面積 1m² 当たり(・ L
・)

・ 汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
施工箇所
・ 植栽範囲
・ 図示による
指定量 植栽基盤面積 1m² 当たり(・ L
・)

樹種、寸法、株立数
刈込みものの適用

・ 図示による
・
・ 適用する(数量 :
・)
・ 適用しない

形式

・ 添え柱形
・ 鳥居形
・ ハツ掛け形
・ 布掛け形
・ ワイヤ掛け形
・ 地下埋設形

植物の種類	芽立数	径	単位面積当たりの株数
・	・	・	・
・	・	・	・

植栽基盤及び材料

・ 屋上緑化システム
土壌層の厚さ
・ 図示による
・
排水層
・ 軽量骨材(層の厚さ :
・)
・ 板状成形品
・ 屋上緑化軽量システム

樹木、芝及び地被類

樹種、寸法、株立数
刈込みものの適用

・ 図示による
・
・ 適用する(数量 :
・)
・ 適用しない

見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等

・ 図示による
・

工法

平成 12 年建設省告示第 1458 号に基づく風圧力に対応した工法

・ 図示による
・

支柱

・ 設置する 形式 (・ 図示
・)

かん水装置

・ 設置する 種類 (・ 図示
・)

25 その他

1 他工事との取合い区分	図面に明示されていない場合は、下表による				
	分類	No.	項目	建築	電気 機械
	外壁関係	1	外壁取付の給排気用ガラリ(接続フランジ付)	○	
		2	同上用ガラリチャンバー		○
		3	給気用ガラリ(フィルター共)	○	
		4	配管・換気扇等の取付用アルミパネル取付	○	
		5	同上アルミパネルの穴明け	○	
		6	外壁取付のウェザーカバー・ベンドキャップ取付		○
		7	同上コーキング処理		○
内装関係		1	軽量間仕切壁・天井下地の開口補強	○	
		2	補強を要するボードの開口	○	
		3	補強を要しないボードの開口		○
		4	不燃メラミン化粧板の開口	○	
		5	天井伏図の作成	○	
		6	天井伏図の開口部記入	○	○
		7	開口部の墨出し	○	○
		8	天井・壁・床の点検口取付	○	
		9	衛生器具類取付用の壁及び軽鉄下地補強	○	
		10	配管用ライニング	○	
		11	天井機器(天井扇、ダウンライト、スピーカー等)取付用の下地補強	○	
		12	和風大便器及び掃兼口まわりのコーキング	○	
		13	置床設置前の墨出し(置床工法の場合)	○	
設備関係		1	システムキッチン・流し台・吊戸棚	○	
		2	シャワーユニット(搬入・据付共)	○	
		3	流し台・ガス台の水切り	○	
		4	流し台の水栓類・排水金物		○
		5	流し台・水切りの配管器具取付用の開口及び補強	○	
		6	給食室内排水溝及びグレーチング蓋	○	
		7	厨房排気フード(SUS 製)		○
		8	レンジフード本体		○
		9	洗面カウンター(開口及び補強)	○	
		10	衛生器具取付		○
		11	衛生器具(和風大便器を除く)周りのコーキング処理		○
		12	化粧鏡取付	○	
		13	手すり取付	○	
		14	紙巻器取付		○
		15	洗濯機パン、排水金具		○
		16	洗濯機パン用嵩上げ架台	○	
		17	機器取付用基礎(内部)	○	
		18	機器取付用基礎(外部)	○	○
		19	配管配線用の架台基礎		○
		20	機器取付用のアンカーボルト取付		○
		21	機器設置に伴うフェンス	○	
		22	危害防止装置用電源	○	
屋					
		1	ルーフトレン	○	

		2	雨水排水管(排水溝まで)	○		
		3	U字溝	○		
		4	屋外排水管(汚水・雑排水・雨水)			○
		5	屋外排水柵及び蓋			○
		6	舗装改修部分の排水柵蓋取替及びレベル調整			○
		7	屋外配管工事に伴うはつり工事・土工事・舗装工事		○	○
		8	足洗場	○		
		9	屋外仮設足場	○		

千葉市建築工事特記仕様書（電気設備工事編）（令和7年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	校舎					
電 灯 設 備	○					
動 力 設 備	○					
電 熱 設 備						
雷 保 護 設 備						
受 変 電 設 備						
電 力 貯 蔵 設 備						
発 電 設 備						
構内情報通信網設備						
構 内 交 換 設 備	○					
情 報 表 示 設 備						
映 像 ・ 音 響 設 備						
拡 声 設 備	○					
誘 導 支 援 設 備	○					
テレビ共同受信設備						
監 視 カ メ ラ 設 備						
駐 車 場 管 制 設 備						
防犯・入退室管理設備						
自 動 火 災 報 知 設 備	○					
中央監視制御設備						
構 内 配 電 線 路						
構 内 通 信 線 路						
撤 去 工 事	○					

2 設備概要

千葉市立幕張本郷中学校エレベータ設置工事に伴う電気設備工事

II 工事仕様

1 特記仕様

- （１）項目、特記事項は、番号及び・に□印の付いたものを適用する。
- （２）特記事項に記載の（電標 . . . ）内の表示番号は、電標の該当事項又は当該表を示す。

項 目	特 記 事 項
1 機材の工場検査	対象機材 （ . . . ）
2 電気工作物の種類	□ 事業用電気工作物 . 一般電気工作物
3 電気工事士	契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う。
4 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
5 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが □ できる . できない

6 足場・さん橋類	<p>電改標第1編2.2.2によるほか下記による。</p> <p><input type="checkbox"/> 本工事にて設置とする。</p> <p>・別契約の関係受注者が設置する。</p> <p>・内部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</p> <p>・外部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）</p>																																																										
7 撤去材の引渡し	<p><input type="checkbox"/> なし ・ あり（ ）</p>																																																										
8 耐震措置	<p>設備機器及び配管等の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）により行う。</p> <p>1kNを超える設備機器については、その固定方法の根拠となる強度計算書を提出すること。</p> <p>ただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度KH及び、設計用鉛直震度KV＝(1/2)KHを用いて計算する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。</p> <p>【設計用標準水平震度】</p> <table border="1" data-bbox="421 640 1426 1122"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">機器種別</th> <th colspan="2"><input type="checkbox"/> 特定の施設</th> <th colspan="2">・ 一般の施設</th> </tr> <tr> <th>重要機器</th> <th>一般機器</th> <th>重要機器</th> <th>一般機器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">上層階、 屋上及び 塔屋</td> <td>機器</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td>防振支持の機器</td> <td>2. 0</td> <td>2. 0</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間階</td> <td>機器</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td>防振支持の機器</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">地下階 一階</td> <td>機器</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> <td>0. 6</td> <td>0. 4</td> </tr> <tr> <td>防振支持の機器</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1 上層階とは2～6階建以下の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。</p> <p>中間階とは地下階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの (平屋建の場合はなし)</p> <p>(注) 2 水槽類には、オイルタンク等を含む。</p> <p>(注) 3 機器の固定について、下記にはあと施工アンカーを使用することができる。</p> <p>(・)</p> <p>あと施工アンカーを使用する場合は、監督職員に次の書類を提出する。</p> <p>あと施工アンカーを施工する作業者の資格者証の写し (資格者証は一般社団法人日本建築あと施工アンカー協会が発行したもの、若しくはそれに準ずるもの)</p> <p>作業段階確認写真</p> <p>重要機器</p> <p>・ 配電盤類 ・ 発電装置（防災用） ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置</p> <p>・ 交換機 ・ 自動火災報知受信機 ・ 中央監視装置</p> <p>(注) 1 設備改修工事に伴う電気設備工事の場合、電気設備の重要度は改修する機械設備の重要度に準じること</p>	設置場所	機器種別	<input type="checkbox"/> 特定の施設		・ 一般の施設		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	上層階、 屋上及び 塔屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	防振支持の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	防振支持の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4	防振支持の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6
設置場所	機器種別			<input type="checkbox"/> 特定の施設		・ 一般の施設																																																					
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器																																																						
上層階、 屋上及び 塔屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	防振支持の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5																																																						
	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	防振支持の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4																																																						
	防振支持の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																						
9 はつり	<p>既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。</p>																																																										
10 再使用機器	<p>取外し再使用機器は、原則として予め動作確認を行った後に取外し、清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取り付ける。</p>																																																										

	ただし、絶縁劣化等使用に耐えない場合は、監督職員に報告する。																																																																															
11 高圧幹線	水トリ現象が発生する可能性のある経路を布設する場合は、その経路全体を JCS4395 に規定する 3 層押出型ケーブルとする。																																																																															
12 高圧ケーブル接続	屋外で高圧ケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合は、被覆の収縮対策としてのシーストッパー等の対策を講じる。																																																																															
13 電線本数管路等	分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数及び管径等は、監督職員の承諾を受けて図面と相違しても差し支えない。																																																																															
14 呼び線	長さ 1 m 以上の入線しない電線管には、電線太さ 1. 2mm 以上の被覆鉄線を挿入する。																																																																															
15 天井仕上区分	() 書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。																																																																															
16 金属製電線管等の塗装	<p>亜鉛メッキ面は、汚れ、付着物及び油類を除去し、合成樹脂調合ペイント (SOP) 指定色 2 回塗りとする。</p> <p>・ 下記の配管は塗装を行う。</p> <p>(・ 電気室 ・ 機械室 ・ 発電機室 ・ 屋外露出 ・ 屋内露出)</p> <p><input type="checkbox"/> 特記無き屋外配管は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。</p> <p><input type="checkbox"/> 特記無き屋外プルボックスの仕様は屋外形とし、材質は下記を適用する。</p> <p>(<input type="checkbox"/> 溶融亜鉛メッキ ・ ステンレス)</p>																																																																															
17 照度測定	<p>照明改修を行う際の測定は下記のとおり対応すること。</p> <p>居 室：改修前後の照度の測定を行う。</p> <p>居室以外：改修後の照度の測定を行う。</p> <p>なお、測定箇所と測定数は監督員との協議による。</p>																																																																															
18 非常用照明装置照度測定	<p>非常用照明装置を改修した場合は、照度測定を行う。</p> <p>なお、測定箇所と測定数は監督員との協議による。</p>																																																																															
19 コンセント	図面に明示なきコンセントは、プラグ不要とする。																																																																															
20 地中埋設深さ	<p>図面に特記なき地中埋設管の埋設深さについては地表面から (m) 以上とする。</p> <p>ただし、舗装がある場合には (・ 舗装表層の下面より ・ 路盤材の下面より) 計測した深さとする。</p>																																																																															
21 地中線の埋設標	<p>構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。</p> <p>(・ 鉄製 (箇所) ・ コンクリート製 (箇所))</p> <p>地中埋設管路を新設する際、埋設深さ半分の位置に埋設標識シート (2 倍長) を設けること。</p>																																																																															
22 接地極	<p>接地極の材料は下記による。</p> <p>なお、接地銅板 EP は 900×900×1. 5 t 以上、接地棒 EB は 10φ×1, 000mm 以上とする。</p> <table><tr><th colspan="5">接地の種類</th><th>記号</th><th>接地抵抗値</th><th>接地極</th></tr><tr><td rowspan="6">電力 接地</td><td>・</td><td>共</td><td>同</td><td>接</td><td>地</td><td>EAEd</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>共</td><td>同</td><td>接</td><td>地</td><td>EAEd</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>A</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EA</td><td>EP</td></tr><tr><td>・</td><td>B</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EB</td><td>※ EP</td></tr><tr><td>・</td><td>C</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>EC</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td>D</td><td>種</td><td>接</td><td>地</td><td>ED</td><td>EB</td></tr><tr><td rowspan="3">通信 接地</td><td>・</td><td colspan="3">構内交換機 (陽極)</td><td>Et</td><td>10Ω 以下</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td>通</td><td>信</td><td>用</td><td>EAt</td><td>10Ω 以下</td><td>・ EP ・ EB</td></tr><tr><td>・</td><td>通</td><td>信</td><td>用</td><td>EDt</td><td>100Ω 以下</td><td>EB</td></tr></table>							接地の種類					記号	接地抵抗値	接地極	電力 接地	・	共	同	接	地	EAEd	EP	・	共	同	接	地	EAEd	EP	・	A	種	接	地	EA	EP	・	B	種	接	地	EB	※ EP	・	C	種	接	地	EC	・ EP ・ EB	・	D	種	接	地	ED	EB	通信 接地	・	構内交換機 (陽極)			Et	10Ω 以下	・ EP ・ EB	・	通	信	用	EAt	10Ω 以下	・ EP ・ EB	・	通	信	用	EDt	100Ω 以下	EB
接地の種類					記号	接地抵抗値	接地極																																																																									
電力 接地	・	共	同	接	地	EAEd	EP																																																																									
	・	共	同	接	地	EAEd	EP																																																																									
	・	A	種	接	地	EA	EP																																																																									
	・	B	種	接	地	EB	※ EP																																																																									
	・	C	種	接	地	EC	・ EP ・ EB																																																																									
	・	D	種	接	地	ED	EB																																																																									
通信 接地	・	構内交換機 (陽極)			Et	10Ω 以下	・ EP ・ EB																																																																									
	・	通	信	用	EAt	10Ω 以下	・ EP ・ EB																																																																									
	・	通	信	用	EDt	100Ω 以下	EB																																																																									

23

機器取付高

	・ ・ ・ ・	高 避 測	圧 雷 定	避 雷 設 備 用	EL EL E0	10Ω以下 10Ω以下 —	EP EP EB
※ 電力会社との協議による。							
図面に特記なきものは下表を標準とする。							
ただし、下表によりがたい場合は監督職員との協議による。							
		名称		測点	取付高 (mm)		
共通		取引用計器		地上～上端	2, 000		
		引込開閉器・警報盤		床上～中心	1, 500		
電灯		分電盤		床上～中心	1, 500 (上端 1, 900 以下)		
		スイッチ (一般)		〃	1, 300		
		〃 (障害者用)		〃	1, 050		
		コンセント (一般)		〃	300		
		〃 (和室)		〃	150		
		〃 (台上)		台上～中心	150		
		〃 (車庫)		床上～中心	800		
		ブラケット (一般)		〃	2, 100		
		〃 (踊場)		〃	2, 500		
		〃 (鏡上)		鏡上端～中心	150		
動力		避難口誘導灯		床上～下端	1, 500 以上		
		廊下通路誘導灯		床上～上端	1, 000 以下		
		壁掛形制御盤		床上～中心	1, 500 (上端 1, 900 以下)		
電話		開閉器箱		〃	1, 500		
		操作スイッチ・押ボタン		〃	1, 300		
		室内端子盤 (廊下・室内)		床上～下端	300		
		中間端子盤 (EPS, 電気室)		床上～中心	1, 500 (天井高) × 0. 9		
		〃		〃			
時計・拡声		集合保安器箱		〃	300		
		壁付位置ボックス		〃	150		
		〃 (一般)		〃			
		〃 (和室)		〃			
		壁掛形親時計		床上～中心	1, 500		
表示		子時計・壁掛形スピーカー		〃	(天井高) × 0. 9		
		アッテネータ		〃	1, 300		
		表示盤		床上～中心	(天井高) × 0. 9		
		壁付発信機		〃	1, 300		
		ベル・ブザー		〃	(天井高) × 0. 9		
インターホン		押ボタン		〃	1, 300		
		〃 (身障者用)		〃	900		
		身障者用表示灯		〃	2, 000		
		インターホン		床上～中心	1, 300		
		〃 (身障者用)		〃	1, 100		
テレビ共同受信		壁付位置ボックス (壁付インターホンを除く)		〃	300		
		〃 (一般)		〃	150		
		〃 (和室)		〃			
		機器収容箱		床上～中心	1, 800		
		壁付位置ボックス		〃	300		
火災報知		〃 (一般)		〃	150		
		〃 (和室)		〃			
		受信機・副受信機		床上～操作部	800～1, 500		
		機器収容箱・発信器		床上～中心	800～1, 500		
		ベル		〃	(天井高) × 0. 9		
	消火栓表示灯		〃	(天井高) × 0. 8			
【備考】 (天井高) × 0. 8 及び (天井高) × 0. 9 は、							

<div>24 用途表示</div> <div>25 全館停電工事</div> <div>26 撤去機器の調査等</div>	<p>天井高が2, 500～3, 000mm の場合に適用する。</p> <p>プルボックス等を新規に取付ける場合は、その用途がわかるように表面に表示（屋外は耐候性のあるもの）を行うこと。</p> <p>盤内に単相 200V 回路がある場合は、電圧の表示を行うこと。</p> <p>全館停電工事においては、監督職員の立会いの他、下記の設備がある場合、事前に協議、調整すること。また、電気主任技術者の立会いは（・必要 ・不要）とする。</p> <p>（機械警備設備 自動火災報知設備 構内交換設備 構内情報通信網設備 ）</p>																																																																																																																	
	<div> <div>・ PCB</div> <p>下記の機器を撤去する場合、PCBの分析調査または確認を行い結果の書類にして報告する事。</p> <p>（・変圧器（ 台） ・コンデンサ（ 台） <div>・照明器具の安定器（全て）</div> ）</p> <p>PCBの含有が確認された場合の処分方法は、監督職員の指示に従うこと。</p> <p>・イオン化式感知器</p> <p>イオン化式感知器を撤去する場合は、監督職員に報告するとともに処理について製造会社等に確認し適正に廃棄すること。</p> <p>・天井材 ・床材 ・外壁 ・配管パッキン ・配管エルボ保温材</p> <p>関係法令に従い、適切に撤去を行うこと</p> <p>なお、配管エルボ保温材の撤去については下記による。</p> <p>撤去方法は標準図により、該当部位は図面による。</p> <p>配管継手部が石綿保温材で覆われており、石綿保温材で覆われていない直線部を切断し、除去する際は下記の措置を行うこと。</p> <p>作業の届出並びに除去範囲の図面及び作業要領の届出（石綿障害予防規則第5条及び同第4条）</p> <p>石綿等の湿潤化（同第13条）、保護具等の使用（同第14条）、立入禁止措置（同第15条）</p> <p>作業主任者の選任（同第19条）、作業者への教育（同第27条）</p> <p>図面に明示されていない場合は、下表による。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>No.</th> <th>項目</th> <th>建築</th> <th>電気</th> <th>機械</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">躯体関係</td> <td>1</td> <td>建物内のスラブ解体・復旧</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>同上部の砕石敷き撤去・復旧</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>同上部の根切り埋戻し</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>躯体解体復旧部分のスリーブ・箱入れ(コンクリート部)</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>建築構造体の鉄筋補強</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>コア抜き・配管後の穴埋め</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>撤去後の不要な箱等開口部の鉄筋補強および穴埋め</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>穴埋め後の仕上補修</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>置床設置前の墨出し(置床工法の場合)</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="10">外壁関係</td> <td>1</td> <td>外壁取付の給排気用ガラリ(接続フランジ付)</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>同上用ガラリチャンバー</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>給気用ガラリ(フィルター共)</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>配管・換気扇等の取付用アルミパネル取付</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>同上アルミパネルの穴明け</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>外壁取付のウェザーカバー・ベンドキャップ取付</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>同上コーキング処理</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>換気扇等撤去後の不要となった開口部の閉塞</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>穴埋め後の仕上補修</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> </div>						分類	No.	項目	建築	電気	機械	躯体関係	1	建物内のスラブ解体・復旧	○			2	同上部の砕石敷き撤去・復旧	○			3	同上部の根切り埋戻し		○	○	4	躯体解体復旧部分のスリーブ・箱入れ(コンクリート部)	○	○	○	5	建築構造体の鉄筋補強	○			6	コア抜き・配管後の穴埋め		○	○	7	撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)		○	○	8	撤去後の不要な箱等開口部の鉄筋補強および穴埋め	○			9	穴埋め後の仕上補修	○	○	○	10	置床設置前の墨出し(置床工法の場合)	○			外壁関係	1	外壁取付の給排気用ガラリ(接続フランジ付)	○			2	同上用ガラリチャンバー			○	3	給気用ガラリ(フィルター共)	○			4	配管・換気扇等の取付用アルミパネル取付	○			5	同上アルミパネルの穴明け	○			6	外壁取付のウェザーカバー・ベンドキャップ取付			○	7	同上コーキング処理			○	8	換気扇等撤去後の不要となった開口部の閉塞	○			9	撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)		○	○	10	穴埋め後の仕上補修	○	○	○
	分類	No.	項目	建築	電気	機械																																																																																																												
躯体関係	1	建物内のスラブ解体・復旧	○																																																																																																															
	2	同上部の砕石敷き撤去・復旧	○																																																																																																															
	3	同上部の根切り埋戻し		○	○																																																																																																													
	4	躯体解体復旧部分のスリーブ・箱入れ(コンクリート部)	○	○	○																																																																																																													
	5	建築構造体の鉄筋補強	○																																																																																																															
	6	コア抜き・配管後の穴埋め		○	○																																																																																																													
	7	撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)		○	○																																																																																																													
	8	撤去後の不要な箱等開口部の鉄筋補強および穴埋め	○																																																																																																															
	9	穴埋め後の仕上補修	○	○	○																																																																																																													
	10	置床設置前の墨出し(置床工法の場合)	○																																																																																																															
外壁関係	1	外壁取付の給排気用ガラリ(接続フランジ付)	○																																																																																																															
	2	同上用ガラリチャンバー			○																																																																																																													
	3	給気用ガラリ(フィルター共)	○																																																																																																															
	4	配管・換気扇等の取付用アルミパネル取付	○																																																																																																															
	5	同上アルミパネルの穴明け	○																																																																																																															
	6	外壁取付のウェザーカバー・ベンドキャップ取付			○																																																																																																													
	7	同上コーキング処理			○																																																																																																													
	8	換気扇等撤去後の不要となった開口部の閉塞	○																																																																																																															
	9	撤去後の不要なスリーブ等の穴埋め(補強不要箇所)		○	○																																																																																																													
	10	穴埋め後の仕上補修	○	○	○																																																																																																													
<div>27 石綿撤去</div>																																																																																																																		
<div>28 他工事との取合い区分</div>																																																																																																																		

	内装関係	1	軽量間仕切壁・天井下地の開口補強	○		
		2	補強を要するボードの開口	○		
		3	補強を要しないボードの開口		○	○
		4	不燃メラミン化粧板の開口	○		
		5	既存間仕切壁の切込み及び補強(軽鉄・木下地部)	○		
		6	配管配線更新に伴う天井の取外し復旧・補修	○		
		7	天井伏図の作成	○		
		8	天井伏図の開口部記入	○	○	○
		9	開口部の墨出し	○	○	○
		10	天井・壁・床の点検口取付	○		
		11	衛生器具類取付用の壁及び軽鉄下地補強	○		
		12	配管用ライニング	○		
		13	天井機器(天井扇、ダウンライト、スピーカー等)取付用の下地補強	○		
		14	和風大便器及び掃兼口まわりのコーキング	○		
	設備関係	1	システムキッチン・流し台・吊戸棚	○		
		2	シャワーユニット(搬入・据付共)	○		
		3	流し台・ガス台の水切り	○		
		4	流し台の水栓類・排水金物			○
		5	流し台・水切りの配管器具取付用の開口及び補強	○		
		6	給食室内排水溝及びグレーチング蓋	○		
		7	厨房排気フード(SUS 製)			○
		8	レンジフード本体			○
		9	洗面カウンター(開口及び補強)	○		
		10	衛生器具取付			○
		11	衛生器具(和風大便器を除く)周りのコーキング処理			○
		12	化粧鏡取付	○		
		13	手すり取付	○		
		14	紙巻器取付			○
		15	洗濯機パン、排水金具			○
		16	洗濯機パン用嵩上げ架台	○		
		17	機器取付用基礎(内部)	○		
		18	機器取付用基礎(外部)	○	○	○
		19	配管配線用の架台基礎		○	○
		20	機器取付用のアンカーボルト取付		○	○
		21	機器設置に伴うフェンス	○		
		22	厨房器具類の撤去	○		
		23	危害防止装置用電源	○		
	屋外関係	1	ルーフドレン	○		
		2	雨水排水管(排水溝まで)	○		
		3	U字溝	○		
		4	屋外排水管(汚水・雑排水・雨水)			○
		5	屋外排水桝及び蓋			○
		6	舗装改修部分の排水桝蓋取替及びレベル調整			○
		7	屋外配管工事に伴うはつり工事・土工事・舗装工事		○	○
		8	犬走り部分のはつり補修工事・舗装工事(コンクリート舗装)	○		
		9	同上部の砕石敷き撤去・復旧	○		

		10	同上部の根切り埋戻し		○	○
		11	足洗場	○		
		12	屋外仮設足場	○		

千葉市建築工事特記仕様書（機械設備工事編）（令和7年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	校舎棟					屋 外
空調（冷暖房）設備	○					○
換 気 設 備						
排 煙 設 備						
自 動 制 御 設 備						
衛 生 器 具 設 備						
給 水 設 備	○					○
排 水 設 備	○					○
給 湯 設 備						
消 火 設 備						
厨 房 器 具 設 備						
ガ ス 設 備	○					○
排 水 処 理 設 備						
さ く 井 設 備						
撤 去 工 事	○					○

2 設備概要

本工事は、千葉市立幕張本郷中学校エレベータ設置工事に伴う給排水設備の切り回し工事である。

II 工事仕様

1 特記仕様

- （1）項目、特記事項は、番号及び・に口印の付いたものを適用する。
- （2）特記事項に記載の（機標 . . . ）内の表示番号は、機標の該当項目又は当該図表を示す。

項 目	特 記 事 項
	1 機械設備共通事項
1 技能士の適用 （機標 1.5.2）	・ 配管施工（配管工事） ・ 建築板金施工（ダクト製作及び取付け） ・ 冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付） ・ 熱絶縁施工（保温工事）
2 機材の工場検査	対象機材（・ ・ ）
3 出来高検査	下記機材については製造工場において、出来高検査を実施することが出来るものとする。 （ ）
4 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
5 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが <input type="checkbox"/> できる ・ できない
6 足場・さん橋類	機改標第1編2.2.1によるほか下記による。 <input type="checkbox"/> 本工事にて設置とする。 ・ 別契約の関係受注者が設置する。 ・ 内部仮設足場等（・ 種 ・ 種） ・ 外部仮設足場等（・ 種 ・ 種）

7	埋戻し土・盛土	<input type="checkbox"/> 根切り土の中の良質土 ・山砂の類																																																										
8	撤去材の引渡し	<input type="checkbox"/> なし ・あり（・金属（・機器 ・ダクト ・配管 ・その他の金属） ・ ・ ・ ・ ）																																																										
9	容量等の表示	<input type="checkbox"/> 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 <input type="checkbox"/> 電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。																																																										
10	総合調整	<input type="checkbox"/> 本工事（測定項目、箇所等は監督職員の指示による） ・別途 ・風量調整 ・室内気流及びじんあいの測定 <input type="checkbox"/> 水量調整 ・騒音の測定 ・室内外空気の測定（・湿度 ・温度） <input type="checkbox"/> 初期運転状態の記録 ・飲料水の水質の測定																																																										
11	非破壊検査等	非破壊検査等による埋設物の調査を行う。範囲は監督職員の指示による。 なお、検査費は（・本工事 ・別途）とする。																																																										
12	鋼板製煙道	ばい煙濃度計の取付座、ばいじん量測定口（直径 80mm 以上）伸縮継手及び掃除口の位置は図示による。																																																										
13	吊り及び支持金物	屋外若しくは多湿部に使用するものはステンレス鋼製（SUS304）または溶融亜鉛めっき（2 種 35）処理を施したものとする。 （・槽内 ・ ）に使用するものはステンレス鋼製（SUS304）とする。																																																										
14	耐震措置	設備機器及び配管・ダクト等の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修）により行う。 下記に示す重要機器かつ 1kN を超える設備機器については、その固定方法の根拠となる強度計算書を提出すること。 ただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度 K_H 及び、設計用鉛直震度 $K_V = (1/2) K_H$ を用いて計算する。設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。 【設計用水平地震度】 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">設置場所</th> <th rowspan="2">機器種別</th> <th colspan="2"><input type="checkbox"/>特定の施設</th> <th colspan="2">・一般の施設</th> </tr> <tr> <th>重要機器</th> <th>一般機器</th> <th>重要機器</th> <th>一般機器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">上層階、 屋上及び塔 屋</td> <td>機器</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td>防振支持 の機器</td> <td>2. 0</td> <td>2. 0</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>2. 0</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間階</td> <td>機器</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td>防振支持 の機器</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">地下階 一階</td> <td>機器</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> <td>0. 6</td> <td>0. 4</td> </tr> <tr> <td>防振支持 の機器</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> <tr> <td>水槽類</td> <td>1. 5</td> <td>1. 0</td> <td>1. 0</td> <td>0. 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1 上層階とは 2～6 階建以下の場合は最上階、7～9 階建の場合は上層 2 階、10～12 階建の場合は上層 3 階、13 階建以上の場合は上層 4 階とする。 中間階とは地下階、1 階を除く各階で上層階に該当しないもの （平屋建の場合はなし）</p> <p>（注）2 水槽類には、オイルタンク等を含む。</p> <p>（注）3 機器の固定について、下記にはあと施工アンカーを使用することができる。 <input type="checkbox"/>空調機器、制御盤 ・ ） あと施工アンカーを使用する場合は、監督職員に次の書類を提出する。</p>	設置場所	機器種別	<input type="checkbox"/> 特定の施設		・一般の施設		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器	上層階、 屋上及び塔 屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	防振支持 の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0	中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	防振支持 の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6	地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4	防振支持 の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6
設置場所	機器種別	<input type="checkbox"/> 特定の施設			・一般の施設																																																							
		重要機器	一般機器	重要機器	一般機器																																																							
上層階、 屋上及び塔 屋	機器	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																							
	防振支持 の機器	2. 0	2. 0	2. 0	1. 5																																																							
	水槽類	2. 0	1. 5	1. 5	1. 0																																																							
中間階	機器	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																							
	防振支持 の機器	1. 5	1. 5	1. 5	1. 0																																																							
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																							
地下階 一階	機器	1. 0	0. 6	0. 6	0. 4																																																							
	防振支持 の機器	1. 0	1. 0	1. 0	0. 6																																																							
	水槽類	1. 5	1. 0	1. 0	0. 6																																																							

19 電線	電線及びケーブルの規格は機標第4編1.5.1表4.1.11による。																																									
20 はつり	既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 壁ははつりに関しては、(<input type="checkbox"/> 配筋探査 ・レントゲン撮影) を行う。																																									
21 天井仕上区分	() 書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。																																									
2 空気調和（冷暖房）設備																																										
1 設計温湿度	<table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="2" rowspan="2">外 気</th><th colspan="6">屋 内</th></tr><tr><th colspan="2">一般系統</th><th colspan="2"></th><th colspan="2"></th></tr><tr><th>温度 (DB)</th><th>湿度 (RH)</th><th>温度(B)</th><th>湿度 (RH)</th><th>温度 (DB)</th><th>湿度 (RH)</th><th>温度 (DB)</th><th>湿度 (RH)</th></tr><tr><td>夏季</td><td>34.8℃</td><td>58.0%</td><td>26.0℃</td><td>50.0%</td><td>℃</td><td>%</td><td>℃</td><td>%</td></tr><tr><td>冬季</td><td>1.7℃</td><td>41.7%</td><td>22.0℃</td><td>40.0%</td><td>℃</td><td>%</td><td>℃</td><td>%</td></tr></table>		外 気		屋 内						一般系統						温度 (DB)	湿度 (RH)	温度(B)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	夏季	34.8℃	58.0%	26.0℃	50.0%	℃	%	℃	%	冬季	1.7℃	41.7%	22.0℃	40.0%	℃	%	℃	%
	外 気				屋 内																																					
			一般系統																																							
	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度(B)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)	温度 (DB)	湿度 (RH)																																		
夏季	34.8℃	58.0%	26.0℃	50.0%	℃	%	℃	%																																		
冬季	1.7℃	41.7%	22.0℃	40.0%	℃	%	℃	%																																		
2 ダクト	・低圧ダクト（・コーナーボルト工法（・共板フランジ ・スライドオンフランジ） ・アングルフランジ工法 ・スパイラルダクト）とする。 ・高圧ダクト（適用範囲は図示による。）（・ ）とする。																																									
3 チャンバー	1 内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外寸法を示す。 2 空気調和機、温風暖房機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音内貼りし たチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。 3 外壁に面するガラリに直接取り付けけるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。																																									
4 ダンパー	1 防煙ダンパー 操作方式 瞬時通電式又は電動式（DC24V、0.7A以下） 復帰方式 （・遠隔 ・ ）定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 2 ピストンダンパー 復帰方式 （・遠隔 ・ ）																																									
5 配管材料	1 冷温水管 ・ 2 冷却水管 ・ 3 油管 ・ 4 蒸気管 給気管 ・ 還管 ・ 5 膨張管、空気抜き管、ドレン管及び膨張タンクよりボイラ等への給水管は、配管用炭素鋼鋼管(白)とする。 6 結露水管 ・配管用炭素鋼鋼管 <input type="checkbox"/> 硬質塩化ビニル管（VP） ・耐火二層管 <input type="checkbox"/> 耐候性硬質ポリ塩化ビニル管 なお、保温化粧カバー内に結露水管を入れる場合は、断熱ホースを使用してもよい。 7 補給水管 ・																																									
6 弁類	JIS又はJV（・5K ・10K（図示部分）） 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。 ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。																																									
7 油面制御装置	制御盤には（・給油ポンプ制御 ・満油警報 ・遠隔警報 ・電磁弁制御 ・返油ポンプ制御 ・減油警報 ・ ）の端子を設ける。 なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配線配管は製造者の標準仕様とする。																																									
8 保温及び消音内張り	機標第2編3.1.4による。ただし、下記については本仕様による。 還りダクトの保温 要（保温の厚さ 25mm、範囲は図示による）																																									

<div> <div>9</div> <div>冷媒管管材</div> </div> <div> <div>10</div> <div>冷媒（フロン類）の 充填及び回収</div> </div>	<p>外気取入れ用ダクトの保温 要（保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m） 排気ダクトの保温 要（保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m） 膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、機標第 2 編 3. 1. 4 の温水管の項による。 建物内の空気抜き管は、機標第 2 編 3. 1. 4 の温水管の項による。 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、機標第 2 編 3. 1. 5 の排水管の項による。 冷媒管の保温は、千葉市都市局建築部建築設備課の設備標準図による。</p> <p>・銅管 ・断熱材被覆銅管（国交省仕様） <input type="checkbox"/>断熱材被覆銅管（一般仕様）</p> <p>フロン類の充填及び回収を行った際は、充填証明書及び回収証明書を提出する。</p>
<div>3 換気設備</div>	
<div>1</div> <div>ダクト</div>	<p>・低圧ダクト（・コーナーボルト工法（・共板フランジ ・スライドオンフランジ） ・アングルフランジ工法 ・スパイラルダクト）とする。 ・高圧ダクト（適用範囲は図示による。）（・ ）とする。 厨房系統の長方形排気ダクトは機標第 3 編 2. 2. 2 のダクトの板厚の項より一番手厚いものを使用する。</p>
<div>2</div> <div>ダンパー</div>	<p>空気調和設備の当該項目による。</p>
<div>3</div> <div>排気ダクトのシー ル</div>	<p>・厨房系統 ・浴室（シャワー室、脱衣所含む）系統</p>
<div>4</div> <div>チャンバー</div>	<p>空気調和設備の当該項目による。</p>
<div>5</div> <div>保温</div>	<p>下記のダクトは保温を行う。 全熱交換ユニット用の室外側ダクト （保温の厚さ 25mm） 多湿箇所のダクト （保温の厚さ 50mm） 外気取入れ用ダクト （保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m） 冷暖房居室の排気ダクト （保温の厚さ 25mm、範囲は外壁から 1m） スパイラルダクトの保温は、グラスウール保温板 3 2 K を使用してもよい。</p>
<div>4 排煙設備</div>	
<div>1</div> <div>ダクト</div>	<p>・亜鉛鉄板 ・普通鉄板（厚 1. 6mm）</p>
<div>2</div> <div>排煙口手動開放器 （開放及び復帰方法）</div>	<p>・ワイヤー式 ・電気式（遠隔操作 ・要 ・不要）</p>
<div>3</div> <div>排煙風量測定</div>	<p>建築設備定期検査業務基準書（日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量の検査方法に準ずる。</p>
<div>5 自動制御設備</div>	
<div>1</div> <div>電気計装工事の配 線</div>	<p>使用する電線類はエコ（EM）電線とし、規格は機標第 4 編 1. 5. 1 表 4. 1. 11 の使用する電線の規格による。（機器・盤類は除く） 屋外、屋内露出の電線は、図面に特記がない限り金属電線管とする。 天井内隠ぺいの配管は、図面に特記がない限りケーブル配線とする。</p>

6 衛生器具設備	
1 小便器用節水装置	・個別感知フラッシュ方式（・埋込 ・露出 ・一体型） 図面に特記がなければ、洗浄水量 4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。
2 大便器耐火カバー	・設ける（ピット内は除く） ・設けない
3 衛生器具ユニット	ユニットの配管材料は、別途衛生器具ユニットの仕様表による。
4 大便器洗浄弁	図面に特記がなければ、洋風便器の洗浄水量は 8.5L/回以下とする。 電気開閉式洗浄弁を設置する際は、（・センサー式 ・タッチスイッチ式）とする。
5 衛生器具付属水栓	水抜き栓を使用する場合は、水栓は固定こま式とする。
6 手洗器	手洗器は止水栓付とする。
7 温水洗浄便座	機標第 5 編 1. 1. 13 によるほか下記による。 加熱方式：（・貯湯式 ・瞬間式） 付加機能：（・温風乾燥機能 ・擬音装置 ・リモコン ）
7 厨房機器設備	
1 システム	・ドライシステム
2 機器寸法	概略寸法とする
3 燃焼器具の固定	標準図（厨房器具据付け要領）による。
8 給水設備	
1 配管材料	1 上水配管 (1) 一般配管 <input type="checkbox"/> 塩ビライニング鋼管（ <input type="checkbox"/> VB ・VD ） ・ポリ粉体ライニング鋼管（・PB ・PD ） ・被覆ステンレス鋼鋼管 ・ステンレス鋼鋼管 厨房、浴室等のシンダー内配管は、塩ビライニング鋼管（VD）とする。 (2) 地中埋設配管 ・塩ビライニング鋼管（VD） ・ポリ粉体ライニング鋼管（PD） <input type="checkbox"/> 水道配水用ポリエチレン管（PE） ・水道用ポリエチレン二層管（PE）（50A 以下） ・建築設備用ポリエチレン管（PE） ※水道用ポリエチレン二層管は金属管継手接合、水道配水用ポリエチレン管は、電気融着接合とする ※敷地外配水管から量水器までは千葉県企業局または千葉市水道局の認定品とする。 2 雑用水配管 (1) 一般配管 ・塩ビライニング鋼管（・VA ） (2) 地中埋設配管 ・塩ビライニング鋼管（・VD ）
2 水栓	・台所流し用配管の水栓は泡沫式とする。 ・原則として、節水こま式とする。 ・水抜き栓を使用する場合は、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。（ただし、屋内は固定こま式とする。）

3 量水器	・親メーター（・貸与品） ・子メーター（・買い取り）
4 量水器柵	水道事業者指定品（・貸与品 ・買い取り）
5 弁類	JIS 又は JV（新鉛溶出基準適合品とする） ・水道直結部分（・10K ・5K） ・その他部分（・10K ・5K） 呼び径 65A 以上の鋳鉄製の弁はライニング弁とする。
6 水栓柱	・合成樹脂製 ・アルミニウム合金製 ・人造石とぎ出し製 ・ステンレス製 ・不凍水栓柱
7 保温	機標第 2 編 3.1.5 による。ただし、下記の部分は本仕様による。 ・鋼板製高置タンクの保温（・要 ・不要） ・鋼板製受水タンクの保温（・要 ・不要）
8 引込納付金等	・要（・本工事 ・別途）

9 排水設備

1 配管材料	<p>1 屋内汚水排水管 ・排水用塩ビライニング鋼管 ・耐火二層管 ・硬質塩化ビニル管（VP） ・メカニカル型排水鋳鉄管</p> <p>2 屋内一般排水管 ・排水用塩ビライニング鋼管 ・耐火二層管 ・硬質塩化ビニル管（VP） ・配管用炭素鋼鋼管 ・耐熱性硬質塩化ビニル管（HTVP）</p> <p>3 一般排水通気管 ・配管用炭素鋼鋼管（白） ・耐火二層管 ・硬質塩化ビニル管（VP） ・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管（RF－VP）</p> <p>4 屋外排水管 <input checked="" type="checkbox"/> 硬質塩化ビニル管（VP） ・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管（RF－VP） ・遠心力鉄筋コンクリート管 ・耐熱性硬質塩化ビニル管（HTVP） ・耐候性硬質ポリ塩化ビニル管</p> <p>5 ポンプアップ配管 ・排水用ノントールエポキシ塗装鋼管 ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP）</p> <p>6 管の接合 ・配管用炭素鋼鋼管（白）の接合には機標第 2 編 2.1.2.6 による、MD ジョイントを使用してもよい。</p>
2 洗面器等の排水管	洗面器及び手洗器に直結する排水管は、器具トラップより 1 サイズアップとする。ただし器具トラップが 32A 未満の場合は排水管口径を 40A とする。 台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（VP）でもよい。ただし、熱湯を利用する流し等の配管については、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（HTVP）（範囲は図示）を使用する。
3 放流納付金等	・要（・本工事 ・別途）

10 給湯設備

1 配管材料	給湯管の材料は（・銅管 ・給湯用塩ビライニング鋼管 ・ステンレス管）とする。 （・壁 ・床）埋設をする場合は、（・保温付被覆銅管 ）を使用する。
2 弁類	JIS 又は JV（新鉛浸出基準適合品とする） （・5K ・10K（図示部分））
3 保温	湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は機標第 2 編 3.1.5 表 2.3.5 の h・(i)・Ⅸによる。

11 消火設備	
1 配管材料	<p>1 屋内消火栓用</p> <p>(1) 一般配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） <p>(2) 地中埋設配管</p> <p>消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40））</p> <p>消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40））</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火用ポリエチレン管（PE） <p>2 屋外消火栓用</p> <p>(1) 一般配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） <p>(2) 地中埋設配管</p> <p>消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40））</p> <p>消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40））</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火用ポリエチレン管（PE） <p>3 連結送水管用</p> <p>(1) 一般配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch-40） <p>(2) 地中埋設配管（外面被覆鋼管）</p> <p>消火用ポリエチレン外面被覆鋼管（・SGP-PS ・STPG370PS（Sch-40））</p> <p>消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（・SGP-VS ・STPG370VS（Sch-40））</p> <p>4 スプリンクラー用</p> <p>(1) 一般配管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） <p>※消火用ポリエチレン管は、電気融着接合とする。</p>
2 保温	屋外露出配管は保温を行う。
12 排水処理設備	
1 設備方式	・ 雨水利用 ・ 排水再利用 ・ 厨房除害 ・ 浄化槽
2 手続き等	官公署への手続き又は手続き変更は、受注者が代行処理する。
3 測定表	放流水質の測定表を提出する。
13 ガス設備	
1 ガス種別	<input type="checkbox"/> 都市ガス（供給者名 東京ガス 種類 13A 発熱量 45 MJ/m ³ ） <input type="checkbox"/> 液化ガス
2 配管材料	<input type="checkbox"/> 都市ガス ガス事業者の供給規定による。 <input type="checkbox"/> 液化ガス (1) 屋内 ・ 配管用炭素鋼鋼管（白） (2) 屋外露出 ・ (3) 地中埋設 ・

3 充てん容器	・別途（・50kg）× 本 ・バルク
4 集合装置	・標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による。 本組。
5 転倒防止等	・標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）による。
6 メーター	・親メーター（・貸与品） ・子メーター（・買取品）
7 漏洩検知装置	・要 ・不要
8 ガス漏れ警報器	・本工事（図示による） ・別途
9 引込負担金等	・要（・本工事 ・別途）
10 業務用自動ガス遮断弁及び制御盤	・本工事（図示による） ・別途
11 支持間隔	・ガス事業者の仕様による。
14 さく井設備	
1 ケーシング材料	・配管用炭素鋼鋼管（黒） ・硬質塩化ビニル管（VP）
2 ボトム処理	行うこと。
3 スクリーン	パイプベース丸孔巻線型とする。（ケーシングが硬質塩化ビニル管の場合はその限りではない） 巻線材（・亜鉛めっき低炭素鋼 ・SUS）
4 スクリーン位置	ポンプストレーナと同一でない位置とする。
5 揚水試験	・予備揚水試験 ・段階揚水試験 ・連続揚水試験 ・水位回復試験 試験の方法は機標第7編第2章2.2.1による。
6 水質検査	・水道法全項目 ・必須項目
7 残泥土等の処理	汚泥： ・場外搬出適正処理 残土： ・場外搬出適正処理 ・場内敷均し 清水： ・場内水路等に適正処理
8 掘削方法	・パーカッション式 ・ロータリー式 ・ダウンザホールハンマ式
9 電気検層	測定方法 ・連続測定 ・スポット測定（深度1mごと）
10 竣工時提出物	提出物は機標第7編第2章2.2.3により、提出部数は監督職員の指示による。
15 撤去工事	
1 支持金物等	ダクト及び配管の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。

2 石綿含有調査	<p>・定性分析 ・定量分析 ・分析費用は（・本工事 ・別途）</p> <p>分析方法は「建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について」（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長平成 26 年 3 月 31 日 基安化発 0331 第 3 号）による。</p>												
3 石綿撤去	<p>・配管エルボ保温材 ・天井材 ・配管パッキン ・外壁 ・</p> <p>関係法令に従い、適切に撤去を行うこと</p> <p>なお、配管エルボ保温材の撤去については下記による。</p> <p>撤去方法は標準図により、該当部位は図面による。</p> <p>配管継手部が石綿保温材で覆われており、石綿保温材で覆われていない直線部を切断し、除去する際は下記の措置を行うこと。</p> <p>作業の届出並びに除去範囲の図面及び作業要領の届出（石綿障害予防規則第 5 条及び同第 4 条）</p> <p>石綿等の湿潤化（同第 13 条）、保護具等の使用（同第 14 条）、立入禁止措置（同第 15 条）</p> <p>作業主任者の選任（同第 19 条）、作業者への教育（同第 27 条）</p>												
4 石綿粉じん濃度の測定	<p>下表による他、関係法令及び関係条例に定める方法により測定する。</p> <p>除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合はその規制に従う。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>測 定 時 期</th> <th>測 定 場 所</th> <th>測 定 場 所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処 理 作 業 前</td> <td>処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界</td> <td>・ 2 点 ・ 3 点 ・ 点 4 方向各 1 点</td> </tr> <tr> <td>処 理 作 業 中</td> <td>処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界</td> <td>2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点</td> </tr> <tr> <td>処 理 作 業 後 (隔離シート撤去前)</td> <td></td> <td>2 点 4 方向各 1 点</td> </tr> </tbody> </table>	測 定 時 期	測 定 場 所	測 定 場 所	処 理 作 業 前	処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界	・ 2 点 ・ 3 点 ・ 点 4 方向各 1 点	処 理 作 業 中	処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界	2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点	処 理 作 業 後 (隔離シート撤去前)		2 点 4 方向各 1 点
測 定 時 期	測 定 場 所	測 定 場 所											
処 理 作 業 前	処理作業室内 施工区画周辺又は敷地境界	・ 2 点 ・ 3 点 ・ 点 4 方向各 1 点											
処 理 作 業 中	処理作業室内 セキュリティゾーン出入口 除じん装置排出吹出し口 施工区画周辺又は敷地境界	2 点 1 点 1 点 4 方向各 1 点											
処 理 作 業 後 (隔離シート撤去前)		2 点 4 方向各 1 点											
5 冷媒（フロン類）の回収	<p>冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、機改標による。</p> <p>(1) 冷媒の回収にあたっては、監督職員に次の書類を提出する。</p> <p>(7) 家庭用エアコン 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し</p> <p>(4) 業務用エアコン 第一種フロン類回収業者登録通知書の写し 破壊証明書 フロン回収行程管理票の写し</p> <p>(2) 冷媒回収等の費用は（・本工事 ・別途）</p>												
6 発生材の処理等	<p>特別管理産業廃棄物は（・ ）とする。</p> <p>再生資源化を図るものは（・ ）とする。</p> <p>引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。</p>												

千葉市建築工事特記仕様書（昇降機設備工事編）（令和7年度版）

I 工事概要

1 工事種目（○印を付けたものを適用する）

建物別及び屋外 工事種目	工 事 種 別					
	屋内					屋 外
昇 降 機 設 備	○					

2 設備概要

本工事は、千葉市立幕張本郷中学校にエレベータの設置を行うものである。

型式 機械式レス型 用途 乗用兼車椅子 定員 11 人 速度 45m/min 積載荷重 750kg 停止箇所 4 か所

II 工事仕様

1 特記仕様

- （1）項目、特記事項は、番号及び・に口印の付いたものを適用する。
- （2）特記事項に記載の（機標 . . .）内の表示番号は、機標の該当項目又は当該図表を示す。

項 目	特 記 事 項
1 機械設備共通事項	
1 機材の工場検査	対象機材（ ）
2 出来高検査	下記機材については製造工場において、出来高検査を実施することが出来るものとする。 （ ）
3 諸手続	官公署その他の関係機関への諸手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。
4 工事用仮設物	すべて受注者の負担とする。ただし、構内に作ることが（ ）できる ・できない
5 足場・さん橋類	機改標第1編2.2.1によるほか下記による。 （ ）本工事にて設置とする。（但し、別契約の関係受注者が定置するものを除く。） ・内部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種） ・外部仮設足場等（ ・ 種 ・ 種）
6 撤去材の引渡し	・なし ・あり（・金属（・機器 ・ダクト ・配管 ・その他の金属）
7 容量等の表示	（ ）機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 （ ）電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。
8 総合調整	（ ）本工事（測定項目、箇所等は監督職員の指示による） ・別途 ・風量調整 ・室内気流及びじんあいの測定 ・水量調整 ・騒音の測定 ・室内外空気の温室度の測定 （ ）初期運転状態の記録 ・飲料水の水質の測定
9 主任技術者	工場制作のみが行われている期間は、主任技術者の専任を要しない。

2 昇降機設備	
1 用途	<input type="checkbox"/> 乗用兼車椅子用 バリアフリー新法及び、千葉県福祉のまちづくり条例に準拠
2 方式	<input type="checkbox"/> ロープ式 (<input type="checkbox"/> 機械室あり <input type="checkbox"/> 機械室なし)
3 積載量	<input type="checkbox"/> 450 kg <input type="checkbox"/> 600 kg <input type="checkbox"/> 750 kg <input type="checkbox"/> 900 kg <input type="checkbox"/> 1000 kg
4 定員	<input type="checkbox"/> 5 人 <input type="checkbox"/> 9 人 <input type="checkbox"/> 11 人 <input type="checkbox"/> 13 人 <input type="checkbox"/> 15 人
5 速度	<input type="checkbox"/> 45m/min <input type="checkbox"/> 60 m/min <input type="checkbox"/> 90 m/min
6 停止階数・出入口	<input type="checkbox"/> 2 箇所 <input type="checkbox"/> 3 箇所 <input type="checkbox"/> 4 箇所 <input type="checkbox"/> 一方向 <input type="checkbox"/> 二方向
7 仕様	<div> <input type="checkbox"/> 三方枠 <input type="checkbox"/> 大枠ステンレスヘアライン <input type="checkbox"/> 小枠ステンレスヘアライン </div> <div> <input type="checkbox"/> 乗場扉 <input type="checkbox"/> 鋼板製 <input type="checkbox"/> 面一大型防犯窓付 <input type="checkbox"/> 遮煙機能付 (全階) </div> <div> <input type="checkbox"/> 乗場敷居 <input type="checkbox"/> 硬質アルミ製 </div> <div> <input type="checkbox"/> 防火区画仕様 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 </div> <div> <input type="checkbox"/> 特記事項 <div> <input type="checkbox"/> 車椅子仕様 <input type="checkbox"/> 視覚障害者仕様 <input type="checkbox"/> 音声合成オートアナウンス及び表示 (各種管制運転表示共) <input type="checkbox"/> 防犯窓 (大型) <input type="checkbox"/> 外部インターホン <input type="checkbox"/> パーキングスイッチ付 <input type="checkbox"/> 停電時自動着床装置 <input type="checkbox"/> 火災管制運転 <input type="checkbox"/> 地震時管制運転 (P 波、S 波) <input type="checkbox"/> 冠水管制運転 <input type="checkbox"/> 雷サージ対策付 <input type="checkbox"/> 高調波対策付 <input type="checkbox"/> 遠隔監視機能 <input type="checkbox"/> 遠隔監視機能用インターフェイス <input type="checkbox"/> 非常放送スピーカー対応 (消防適合品) <input type="checkbox"/> 耐震クラス A (14) <input type="checkbox"/> エレベータ監視盤 </div> </div>

千葉開府900年記念ロゴマーク等の掲示に関する特記仕様書

- 1 千葉開府900年記念事業（以下、「記念事業」という。）とは、令和8年に千葉開府900年を迎えるにあたり、「千葉開府900年記念事業推進計画」の基本理念に基づき実施する事業のことをいう。
- 2 記念事業の実施内容は、受発注者間で協議のうえ決定することとするが、実施方針は以下のとおりとする。
 - （1）記念事業の実施内容は、工事看板へのロゴマーク・キャッチコピーの掲示を基本とし、ロゴマーク・キャッチコピーを公衆が見やすい場所へ掲示するものとする。
- 3 ロゴマーク・キャッチコピーの取り扱いについては、以下の各号のとおりとする。
 - （1）掲示するロゴマーク・キャッチコピーは、下記に示すロゴマーク・キャッチコピーとする。
 - （2）使用にあたっては、「千葉開府900年記念ロゴマーク及びキャッチコピーデザインガイドライン」を順守すること。
 - （3）掲示するロゴマーク・キャッチコピーの表示色はカラーを基本とする。
 - （4）ロゴマーク・キャッチコピーの表示方法は、印刷した紙やシール等での貼付（見栄え、耐久性等の工夫をすること。）もできるものとする。
 - （5）記念事業の実施は、記念期間終了の令和9年3月31日までとし、記念期間終了後は、原則、ロゴマーク・キャッチコピー等の掲示も終了とする。
- 4 記念事業の実施に伴う経費は、共通仮設費に含まれるものとし、改めて経費計上はしない。

