

令和 6 年第 4 回定例会議案説明資料

1	議案第 1 1 9 号	令和 6 年度千葉市病院事業会計補正予算（第 1 号）	……………	P 2
---	-------------	-----------------------------	-------	-----

【議案第 119 号】

令和 6 年度千葉市病院事業会計補正予算（第 1 号）

【空調熱源更新（青葉病院）】

補正予算書 P 18

1 補正理由

青葉病院の空調設備の熱源は、老朽化により、夏季の室温管理に支障をきたしている。このため、もっとも劣化が著しい熱源 1 台について更新するものである。

2 補正予算額

債務負担行為の設定

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
空調熱源更新（青葉病院）	令和 7 年度	126,500

3 補正予算の内容

(1) 更新する機器

青葉病院空調熱源（2 号機）

(2) 今後のスケジュール

3 台ある熱源のうち 1 台（2 号機）については、来年の夏季に備えて、今年度中に契約し、令和 7 年 6 月までに完了させる。

残る熱源 2 台（1 号機、3 号機）については、次年度以降に順次更新する予定である。

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度
2 号機		更新予定	
1 号機		更新予定	
3 号機			更新予定

4 参考

(1) 機器の構造

1号機から3号機までの3台の冷凍機で冷水を作り、院内に巡らせた配管により循環させ、各所に設置した送風機の風を冷水に当て冷風を発生させている。戻ってきた温水の熱は、それぞれの冷凍機に付随した冷却塔で外気に廃熱する。

(2) 構造図

下記の図のうち、冷凍機（2号機）と冷却塔（2号機）が更新対象

