

確認表（特定施設水道連結型スプリンクラー設備）

内装制限		□準不燃以上		□難燃以下						
給水方式		□直結式		□直結直圧式						
		□直結増圧式		□直送式 □高架水槽式						
		□受水槽式		□高架水槽式 □圧力水槽式 □ポンプ直送式 □直結・受水槽補助水槽併用式						
項 目				適・否	項 目	適・否				
共通事項	設置対象範囲				増圧給水装置	(財)日本水道協会認証品				
	配管	停滞水防止経路				常用水道兼用配管				
		管末の給水栓等				常用水道使用時作動				
		材	鋼管				水道の水圧・水量			
			ライニング鋼管				全揚程			
			合成樹脂	内装制限			吐出量			
				被覆措置						
	管径			ポンプ電動機	認定品					
					定格全揚程					
					定格吐出量					
	ヘッド	ヘッド種別				付属装置	制御盤			
		設置位置					性能試験装置			
		検定品					連成計・圧力計			
		放水量(15, 30)					配管・バルブ			
	制御弁	設置場所				水圧送水装置等	起動装置			
		標識・閉止防止措置					自火報連動			
	配線	操作回路					補助水槽	水量		
					給水量					
	自動警報装置	音響警報装置			耐震措置					
		発信部								
		受信部								
		自動火災報知設備								
	水道直結		水道の水圧・水量			内燃機関				
	乾式	内装制限			高架水槽					
テスト弁			圧力水槽							
特定機器評価			耐震措置							
自火報連動										
				水源	水量					
					材質・種類					
					耐震措置					
備考										