

確認表（特定小規模施設用自動火災報知設備・複合型居住施設用自動火災報知設備）

項 目				適・否	項 目				適・否	
感 知 器	連動型警報機能付	1 警戒区域			常用電源	専用回路				
		有線式	AC 電源	電源表示灯			一般屋内配線			
				非常電源			一次電池			
			蓄電池式	電圧警報			開閉器の表示・個数			
				断線表示						
	無線式			共通事項	配線	警報回路				
						感知器回路				
						送り配線				
						共通線				
	警報機能付		有線式			地区音響装置等	設置場所			
			無線式		音圧					
	無線式	通信状態			暗騒音対策（2 項二）					
		非常電源			水平距離					
		電圧警報(連動型は除く)			鳴動方式					
		自動試験機能(連動型は除く)			受信機相互の鳴動					
	未警戒			放送設備との連動						
	検定品			5 項口部分設置						
	設置場所	居室・収納室（2 m ² 以上）			受信機		設置場所			
		倉庫・機械室					検定品			
		2 項二	階段・廊下					無線式		
			EV シャフト・PS 等					予備電源・容量		
	適応性			種別・回線数						
	感知面積			操作空間						
	壁面設置	設置位置					設置可能数制限			
		3 0 m ² 以下					相互通話装置			
		定温特殊（65 度以下）					再鳴動機能(2 項二)			
	煙式	要設置部分					2 信号式		非蓄積型の中継器 又は感知器	
		2 項二	個室					6 項口管理室等に設置		
			廊下・階段の取付間隔							
	炎感知器	監視空間				中継器	設置場所			
		障害物の有無			検定品					
		日光障害			無線式					
	共通事項	蓄積時間	受信機			一般感知器	発信機	設置場所		
中継器				検定品						
感知器				表示灯						
合計				無線式						
警戒区域		階別警戒			5 項口部分設置					
		一辺の長さ								
		階段等の警戒（2 項二）								
備 考										