

確認表（共同住宅用自動火災報知設備）

項目			適・否		項目			適・否			
警戒区域	警戒面積				感知器	煙式	要設置部分				
	2 の階にわたる警戒						取付け 間隔	廊下及び通路			
	階段等の警戒							階段及び傾斜路			
	一辺の長さ						光電式分離型	送光部・受光部光軸 の壁からの離隔距離			
				日光の障害							
								光軸	高さ		
									長さ		
				水平距離							
蓄積機能	受信機					炎感知器	監視空間				
	中継器						障害物の有無				
	感知器						日光の障害				
	蓄積時間						道路に設置	設置高さ			
				監視距離							
				障害物の有無							
				日光の障害							
受信機	①住棟受信機②P・G P型3級受信機		①	②			音声警報等	警報範囲			
	警戒場所	ア住戸、共用室、管理人室				ア住戸、共用室、管理人室					
		イ倉庫等				イ倉庫等					
		ウ非開放の共用部分				ウ非開放の共用部分					
		設置場所・設置位置				メッセージ内容					
	検定品				警報機能						
	予備電源・容量				鳴動方式						
	種別・回線数				補助音響装置						
	操作空間										
音響装置											
中継器	設置場所・設置位置										
	検定品										
	遠隔試験機能										
感知器	共通事項	警戒範囲	ア住戸、共用室、管理人室		スピーカー		種類				
			イ倉庫等				設置場所				
			ウ非開放の共用部分				火災表示灯				
		自動試験機能等対応型感知器				戸外表示器		音響装置			
		検定品						設置場所			
		適応性				常用電源		専用回路			
		取付け面の高さ						開閉器の表示			
	差動式分布型	感知面積					非常電源		種別・容量		
			設置位置						認定品		
									設置場所		
		空気管	露出長及び長さ				配線	種別	非常電源回路		
			相互間隔						警報回路		
			取付け面各辺からの距離						感知器回路		
			熱電対式		熱電対部			送り配線			
熱半導体式		感知部の数				共通線					
検出部											
定温式感知線型				付属装置							
備考											