

確認表（住戸用自動火災報知設備）

項目		適・否		項目		適・否			
警戒区域	警戒面積				感知器	要設置部分			
	2 の階にわたる警戒						取 付 け 間 隔	廊下及び通路	
	階段等の警戒							階段及び傾斜路	
	一辺の長さ						光電式分離型	送光部・受光部光軸の壁からの離隔距離	
蓄積機能	受信機					日光の障害			
	中継器					光 軸		高さ	
	感知器							長さ	
	蓄積時間						水平距離		
受信機	①※受信機②P・GP型3級受信機		①	②		炎感知器	監視空間		
	警戒場所	ア住戸、共用室、管理人					障害物の有無		
		イ倉庫等					日光の障害		
		ウ非開放の共用部分					道路に設	設置高さ	
	設置場所・設置位置			監視距離					
	検定品			障害物の有無					
	予備電源・容量			日光の障害					
	種別・回線数			音声警報等	警報範囲	ア住戸、共用室、管理人室			
	操作空間					イ倉庫等			
	音響装置					ウ非開放の共用部分			
中継器	設置場所・設置位置				メッセージ内容				
	検定品				警報機能				
	遠隔試験機能				鳴動方式				
感知器	共通事項	警戒範囲	ア住戸、共用室、管理人		共同住宅用非常警報設備との接続方法				
			イ倉庫等						
			ウ非開放の共用部分						
		自動試験機能等対応型感知器		戸外表示器	火災表示灯				
		検定品			音響装置				
		適応性			設置場所				
		取付け面の高さ		常用電源	専用回路				
	感知面積		開閉器の表示						
	設置位置		非常電源	種別・容量					
	差動式分布型	空気管		露出長及び長さ		認定品			
				相互間隔		設置場所			
			取付け面各辺からの距離		種別	非常電源回路			
		熱電対式	熱電対部			警報回路			
			熱半導体式	感知部の数		感知器回路			
検出部		感知器回路の方式		送り配線					
定温式感知線型					共通線				
				付属装置					
備考 ※直接外気に開放されていない共用部分、倉庫、電気室、機械室等に設置される感知器をR型、P型1級又はP型2級受信機に接続する場合									