

確認表（ 共同住宅用非常警報設備 ）

項 目				適・否	項 目		適・否	
起動装置	共通事項	設置場所			操作部	設置場所		
		認定品				認定品		
		表示灯				操作空間		
	設置場所	廊下型	階段付近に設置			遠隔操作器		
		階段室型	1 階及び階数 3 以内				同時通話装置	
音響装置	認定品					1 回線の音響装置・表示灯の数 1 5 以下		
	廊下型 廊下各部からの水平距離				常用電源	専用回路		
	鳴動方式（一斉鳴動）					開閉器の表示		
	操作部相互間の鳴動				非常電源	設置場所		
操作装置	設置場所					種別・容量		
	認定品					認定品		
	操作空間				配 線	非常電源回路		
	表示灯・音響装置の接続数					警報・起動・表示灯回路		
				関連装置				
備考								