

確認表(屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・連結送水管)

項 目			適・否	項 目			適・否		
共通事項	設置対象範囲				屋内・屋外消火栓設備	消火栓箱	設置場所・構造		
	水源 及び 中間水槽	有効水量					位置表示灯		
		材質・種類					起動装置		
		フート弁の位置					始動表示灯		
		耐震措置					標識		
	開閉弁の高さ								
	加圧送水装置等	ポンプ・電動機	設置場所				(易操作)	設置場所	
			認定品				1号消火栓	認定品	
			定格吐出量				(広範囲)	設置場所	
			定格全揚程				2号消火栓	認定品	
			150%吐出時の揚程			ホース	口径・長さ・本数		
			水中ポンプ				自主表示・耐圧		
		付属装置	制御盤			筒先			
			呼水装置			送水口	設置場所・高さ		
			逃し装置				設置数		
			性能試験装置				認定品		
	起動用水圧開閉装置			標識					
	バルブ類・フート弁			放水口	設置場所・高さ				
	連成計・圧力計				種類(単口・双口)				
	高架水槽・圧力水槽				認定品				
	耐震措置				格納箱・標識				
	圧力調整措置				ホース格納箱	設置場所・構造			
	起動・警報等の表示					ホース口径・長さ・本数			
	配管・弁等の耐圧					自主表示・耐圧			
						筒先			
	配 管	材質・管径			標識				
		立管数			防火扉のホース通過孔				
		湿式配管			起動装置	ポンプ制御盤			
		耐震措置				中央管理室等			
	非常電源	設置場所				流水検知装置等			
種別・容量			送水口位置の押しボタン等						
認定品			連絡装置	位置					
耐震措置				機能					
配 線	非常電源回路								
	操作回路等								
備考									