

確認表（動力消防ポンプ設備・消防用水・フード等用簡易自動消火装置）

項 目		適・否	項 目		適・否			
共通事項	設置対象範囲			消 防 用 水				
	水 源	水量			加 圧 送 水 装 置 等	ポンプ・電動機	設置場所	
		材質					認定品	
		種類					定格吐出量	
		耐震措置					定格全揚程	
		150%吐出時の揚程						
		水中ポンプ						
動力消防ポンプ設備	ポンプ	規格放水量			付 属 装 置	制御盤		
		水源までの距離				呼水装置・逃し装置		
		自主表示				性能試験装置		
	ホース等	吸管及び ホース	口径・長さ・本数 自主表示・耐圧				起動用水圧開閉装置	
筒先				バルブ類・フート弁				
消 防 用 水	吸管	口径		耐震措置				
		投入口	個数			起動装置		
	採水口	個数		連絡装置				
		口径・構造		非常電源	種別・容量			
	配 管	材質			認定品			
		管径			設置場所			
長さ			耐震措置					
備考			配 線	非常電源回路 操作回路等				
火 炎 伝 送 防 止 用 自 動 消 火 装 置								
項 目		適・否	項 目		適・否			
設置対象範囲			消 火 装 置	設置位置				
消 火 装 置	一 般	評定品		感 知 部	種類			
		公称防護面積			公称作動温度			
		公称防護断面積			個数			
		公称防護長さ						
貯蔵・加圧用ガス容器の設置場所				手動起動 装置	設置場所			
					取付け高さ			
放 出 導 管	材 質		燃料供給の連動停止					
		長さ	ダクトの風速及びダンパー					
		継手数	電源・配線					
備考								