

確認表（ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器）

ガス漏れ火災警報設備							
項 目		適・否	項 目			適・否	
警戒区域	警戒面積		警報装置	主音響装置の設置場所			
	階別警戒			音声	放送設備		
	貫通部の警戒				受信機相互間の鳴動		
遅延時間		認定品					
受信機	設置場所			表示灯	設置場所		
	検定品				標識		
	予備電源・容量			検知区域	別 置	設置場所	
	回線数					標識	
	操作空間			内臓			
	同時通話装置						
中継器	設置場所		常用電源		専用回路		
	検定品				開閉器の表示		
検知器	未警戒		非常電源		設置場所		
	検査合格品・検定品				種別・容量		
	適応性				認定品		
	設置位置	空気吹出し口からの離隔 外部の気流の流通しない場所 廃ガスの影響を受けない場所 燃焼器又は貫通部からの距離 吸気口付近（軽ガス）		検知器回路の 配線方式	送り配線		
					終端器		
			付属装置				
			備考				
			制御部	設置場所			
		検査合格品					
	漏 電 火 災 警 報 器						
項 目		適・否	項 目			適・否	
公称作動電流値・検出漏洩電流設定値			音響装置	設置場所			
受信器	設置場所			検定品			
	自主表示		電源・配線	専用回路			
変流器	設置場所			開閉器の容量及び表示			
	種別			変流器の2次側配線			
	自主表示			音響装置の配線			
備考							