

千葉ポートアリーナでの停電について

令和7年5月19日（月）に千葉ポートアリーナにおいて、電気設備の不具合による停電が発生しました。

「りそなグループ B2 PLAYOFFS FINALS 2024-25 GAME3」のため、お越しいただきました、富山グラウジーズの選手、関係者、ブースターの皆さま、また、アルティーマ千葉の選手、関係者、A-x-x（アックス）の皆さま、そして多くの関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。

1 経緯

5月19日（月）

- 16:30頃 千葉ポートアリーナで停電が発生した
- 17:20頃 主催関係者により、試合中止を決定される
- 17:30頃 現地で中止のアナウンスが開始される
- 17:50頃 アルティーマ千葉公式Xより試合中止が発表される
- 20:00頃 簡易調査の結果、異常が確認できず原因の特定に至らず

5月20日（火）

- 8:00 現地にて調査を再開
- 10:30 原因箇所を特定
- 14:15 不具合機器の交換開始

2 停電の原因について

気中負荷開閉器が、リレー故障により誤作動したため。

※気中負荷開閉器とは、電路（電気の通り道）の入切を行うために使用される開閉器です。主に、周辺に波及する停電事故（波及事故）を防止するために設置されます。

3 今後の対応

本日の調査にて把握した原因箇所である、気中負荷開閉器の交換を行い、通電を確認しました。今後は、その他の箇所に不具合が無いか確認を実施したのち、通常営業の再開判断を行う予定です。