大木戸系（低区）

	検査項目 ＼ 採水場所	基準値(mg/L)	大木戸浄水場(福増系・県水)(＊1)				大野台1号井(大木戸系中高区と同値)				大木戸系給水(さくら公園):低区											
	採水年月日		R3.6.3	R3.9.2	R3.12.2	R4.3.3	R3.6.16	R3.10.6	R3.12.8	R4.3.1	R3.4.15	R3.5.10	R3.6.16	R3.7.13	R3.8.5	R3.9.8	R3.10.6	R3.11.10	R3.12.8	R4.1.12	R4.2.9	R4.3.1
	採水時刻		9:45	9:40	9:35	9:45	10:35	12:35	15:14	10:42	10:03	10:08	9:55	10:42	9:37	10:20	13:00	9:52	15:55	9:56	9:48	9:25
	天候		晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)		26.0	20.4	13.0	12.5	26.0	25.8	8.8	13.0	12.8	23.4	26.6	26.8	32.0	24.0	25.8	14.8	8.6	6.4	6.4	10.6
	水温 (℃)		21.2	26.6	13.1	9.7	21.0	20.0	16.0	10.4	15.8	17.8	21.8	22.6	25.8	25.6	23.6	18.2	15.0	10.2	9.2	8.2
基準項目	1 一般細菌	100個以下	0	0	0	0	2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	陰性				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	3 カドミウム及びその化合物	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005								<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	6 鉛及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	8 六価クロム化合物	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.49	0.41	0.73	0.62	0.3								0.6							
	12 フッ素及びその化合物	0.8以下	0.09	0.10	<0.08	<0.08	<0.08								<0.08							
	13 ほう素及びその化合物	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1							
	14 四塩化炭素	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.002								<0.002							
	17 ジクロロメタン	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001								<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	19 トリクロロエチレン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	20 ベンゼン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	21 塩素酸	0.6以下	0.07	<0.06	<0.06	<0.06						0.07			0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	0.06以下	0.014	0.014	0.008	0.006						0.016			0.014			0.008			0.005	
	24 ジクロロ酢酸	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.007	0.005	0.003	0.004						0.007			0.010			0.005			0.004	
	26 臭素酸	0.01以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001						<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	0.1以下	0.031	0.026	0.016	0.016						0.035			0.037			0.02			0.015	
	28 トリクロロ酢酸	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	29 ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.008	0.006	0.004	0.005						0.010			0.011			0.006			0.005	
	30 ブロモホルム	0.09以下	0.002	0.001	0.001	0.001						0.002			0.002			0.001			0.001	
	31 ホルムアルデヒド	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008						<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.01								<0.01							
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2以下	<0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.02								<0.02							
	34 鉄及びその化合物	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05								<0.01							
	35 銅及びその化合物	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01							
	36 ナトリウム及びその化合物	200以下	23.9	22.6	20.3	21.3	9.4								25							
	37 マンガン及びその化合物	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007								<0.005							
	38 塩化物イオン	200以下	17.3	14.6	15.6	15.4	8				16	16	17	14	16	16	17	13	16	15	16	16
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	88	98	86	89	68					89			94			92			120	
	40 蒸発残留物	500以下	200	230	180	190	180					230			240			190			260	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								<0.02							
	42 ジェオスミン	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005							
	45 フェノール類	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								<0.0005							
	46 有機物等(TOC)	3以下	0.8	0.6	0.6	0.6	<0.3				0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8				7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	1.0				<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3				<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

			目標値(mg/L)																			
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.002														
	2	ウラン及びその化合物	0.002以下(＊2)	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002														
	3	ニッケル及びその化合物	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.002							
	4	欠　番																				
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004														
	6	欠　番																				
	7	欠　番																				
	8	トルエン	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.001														
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008														
	10	亜塩素酸	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06															
	11	欠　番																				
	12	二酸化塩素	0.6以下	－	－	－	－															
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01以下(＊2)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001							
	14	抱水クロラール	0.02以下(＊2)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								<0.002							
	15	農薬類	1以下	<0.01	－	－	－															
	16	残留塩素	1以下	0.8	0.8	0.6	0.6				0.61	0.60	0.40	0.45	0.40	0.50	0.50	0.55	0.40	0.55	0.55	0.50
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100	88	98	86	89	68				89			94			92			16	
	18	マンガン及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.007							<0.005							
	19	遊離炭酸	20以下	8	9	15	10	3														
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.001														
	21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002														
	22	有機物等(KMnO4消費量)(＊3)	3以下	－	－	－	－	<0.3			0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7
	23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1							<1							
	24	蒸発残留物	30～200以下	200	230	180	190	180				230			240			190			260	
	25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値	7.5程度	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8			7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－1～0	－0.6	－0.4	－0.9	－0.8	－0.7							－0.2							
	28	従属栄養細菌(HPC)	2000以下	0	38	0	0	370							0							
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.001							<0.001							
	30	アルミニウム及びその化合物	0.1以下	0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.02							<0.02							
	31	PFOS及びPFOA(＊4)	0.00005以下(＊2)	－	－	－	－	<0.000005							0.000006							

			対策指針																			
その他	クリプトスポリジウム指標菌	大腸菌	検出されない	－	－	－		陰性	陰性	陰性	陰性											
		嫌気性芽胞菌数	検出されない	－	－	－		0	0	0	0											

＊1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用（大木戸系(中高区)と同値）
＊2：暫定
＊3：基準項目＃46(TOC)で代用
＊4：PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）

	検査項目 ＼ 採水場所	目標値(mg/L)	用途	県水 福増系(＊1)
	採水年月日			R3.6.3
	採水時刻			9:45
	天候			晴れ
	気温 (℃)			26.0
	水温 (℃)			21.2
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0005
	2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾝ)	0.08	除草剤	<0.001
	3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002
	4 EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004
	5 MCPA	0.005	除草剤	<0.00005
	6 アシュラム	0.9	除草剤	<0.009
	7 アセフェート	0.006	殺虫・殺菌剤	<0.00006
	8 アトラジン	0.01	除草剤	<0.0001
	9 アニロホス	0.003	除草剤	<0.00004
	10 アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006
	11 アラクロール	0.03	除草剤	<0.0003
	12 イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005
	13 イソフェンホス	0.001	殺菌剤	<0.00004
	14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	15 イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺虫・殺菌・植物成長調整剤	<0.003
	16 イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009
	17 イミノクタジン	0.006	殺虫・殺菌剤	<0.001
	18 インダノファン	0.009	除草剤	<0.00009
	19 エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003
	20 エトフェンプロックス	0.08	殺虫・殺菌剤	<0.0008
	21 エンドスルファン(ﾍﾟﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	22 オキサジクロメホン	0.02	除草剤	<0.0002
	23 オキシン銅(有機銅)	0.03	殺虫・殺菌剤	<0.0003
	24 オリサストロビン	0.1	殺虫・殺菌剤	<0.001
	25 カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004
	26 カフェンストロール	0.008	殺虫・除草剤	<0.00008
	27 カルタップ	0.08	殺虫・殺菌・除草剤	<0.0008
	28 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002
	29 カルボフラン	0.005	代謝物	<0.00001
	30 キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005
	31 キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003
	32 クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003
	33 グリホサート	2	除草剤	<0.02
	34 グルホシネート	0.02	除草剤・植物成長調整剤	<0.002
	35 クロメプロップ	0.02	除草剤	<0.0002
	36 クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	<0.00004
	37 クロルピリホス	0.003	殺虫剤	<0.00004
	38 クロロタロニル(TPN)	0.05	殺虫・殺菌剤	<0.0005
	39 シアナジン	0.001	除草剤	<0.00001
	40 シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004
	41 ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002
	42 ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003
	43 ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008
	44 ジクワット	0.01	除草剤	<0.001
	45 ジスルホトン(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	0.004	殺虫剤	<0.00004
	46 ジチオカルバメート系農薬	0.005	殺虫・殺菌剤	－
	47 ジチオピル	0.009	除草剤	<0.00009
	48 シハロホップブチル	0.006	除草剤	<0.00006
	49 シマジン(CAT)	0.003	除草剤	<0.00004
	50 ジメタメトリン	0.02	除草剤	<0.0002
	51 ジメトエート	0.05	殺虫剤	<0.0005
	52 シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003
	53 ジメピペレート	削除	除草剤	－
	54 ダイアジノン	0.003	殺虫・殺菌剤	<0.00004
	55 ダイムロン	0.8	殺虫・殺菌・除草剤	<0.008
	56 ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌剤、殺虫剤	－
	57 チアジニル	0.1	殺虫・殺菌剤	<0.001
	58 チウラム	0.02	殺虫・殺菌剤	<0.0002
	59 チオジカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008
	60 チオファネートメチル	0.3	殺虫・殺菌剤	<0.003
	61 チオベンカルブ	0.02	除草剤	<0.0002
	62 テフリルトリオン	0.002	除草剤	<0.0001
	63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002
	64 トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003
	65 トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005
	66 トリシクラゾール	0.1	殺虫・殺菌・植物成長調整剤	<0.001
	67 トリフルラリン	0.06	除草剤	<0.0006
	68 ナプロパミド	0.03	除草剤	<0.0003
	69 パラコート	0.005	除草剤	<0.001
	70 ピペロホス	0.0009	除草剤	<0.00004
	71 ピラクロニル	0.01	除草剤	<0.001
	72 ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	<0.00004
	73 ピラゾリネート(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ)	0.02	除草剤	<0.0002
	74 ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004
	75 ピリブチカルブ	0.002	除草剤	<0.0002
	76 ピロキロン	0.05	殺虫・殺菌剤	<0.0005
	77 フィプロニル	0.0005	殺虫・殺菌剤	<0.00001
	78 フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫・殺菌・植物成長調整剤	<0.0001
	79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03	殺虫・殺菌剤	<0.0003
	80 フェリムゾン	0.05	殺虫・殺菌剤	<0.0005
	81 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006
	82 フェントエート(PAP)	0.007	殺虫・殺菌剤	<0.00007
	83 フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001
	84 フサライド	0.1	殺虫・殺菌剤	<0.001
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005
	90 プロシミドン	0.09	殺菌剤	<0.0009
	91 プロチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007
	93 プロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005
	85 ブタクロール	0.03	除草剤	<0.0003
	86 ブタミホス	0.02	除草剤	<0.0002
	87 ブプロフェジン	0.02	殺虫・殺菌剤	<0.0002
	88 フルアジナム	0.03	殺菌剤	<0.0003
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005
	94 プロベナゾール	0.03	殺虫・殺菌剤	<0.0003
	95 ブロモブチド	0.1	殺虫・除草剤	<0.001
	96 ベノミル	0.02	殺菌剤	<0.0002
	97 ペンシクロン	0.1	殺虫・殺菌剤	<0.001
	98 ペンゾピシクロン	0.09	除草剤	<0.0009
	99 ペンゾフェナップ	0.005	除草剤	<0.00005
	100 ペンタゾン	0.2	除草剤	<0.002
	101 ペンディメタリン	0.3	除草剤・植物成長調整剤	<0.003
	102 ペンフラカルブ	0.02	殺虫・殺菌剤	<0.0002
	103 ペンフルラリン(ﾍﾟﾝｽﾛｼﾝ)	0.01	除草剤	<0.0001
	104 ペンフレセート	0.07	除草剤	<0.0007
	105 ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00004
	106 マラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤	<0.007
	107 メコプロップ	0.05	除草剤	<0.0005
	108 メソミル	0.03	殺虫剤	<0.0003
	109 メタラキシル	0.2	殺虫・殺菌剤	<0.002
	110 メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004
	111 メトミノストロビン	0.04	殺虫・殺菌剤	<0.0004
	112 メトリブジン	0.03	除草剤	<0.0003
	113 メフェナセット	0.02	除草剤	<0.0002
	114 メプロニル	0.1	殺虫・殺菌剤	<0.001
	115 モリネート	0.005	除草剤	<0.00005