

大野台系

検査項目		大野台ポンプ場(福増系・県水) (※1)				大野台 送水ポンプ場 受水タンク	基準値 (mg/L)	大野台系給水 (大野台中央公園)															
採水場所		R5.6.1	R5.9.7	R5.12.7	R6.3.7	R5.12.6		R5.4.5	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.2	R5.9.14	R5.10.11	R5.11.1	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.14	R6.3.6				
検査項目	採水年月日																						
	採水時刻	9:55	9:40	9:45	9:50	11:40		9:45	9:55	11:55	13:00	10:40	11:45	12:05	11:20	12:10	11:10	12:15	11:25				
検査項目	天候	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨				
	気温 (℃)	23.5	27.3	16.6	7.0	15.5		17.0	17.4	21.9	28.8	34.7	26.9	22.3	23.9	15.6	12.0	14.8	3.8				
検査項目	水温 (℃)	20.3	28.6	12.2	10.1	14.5		14.5	15.1	20.3	24.1	23.4	31.8	23.7	21.6	13.6	12.3	9.8	9.9				
基準項目	1 一般細菌	0	0	0	0	0	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下						<0.0003										
	4 水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005以下						<0.00005										
	5 セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	6 鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	8 六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
	9 亜硝酸塩窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下						<0.004										
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.43	0.52	0.76	0.90	0.76	10以下						0.68										
	12 フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.8以下						<0.08										
	13 ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0以下						<0.1										
	14 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下						<0.0002										
	15 1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下						<0.005										
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.001	0.04以下						<0.001										
	17 ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001	0.02以下						<0.001										
	18 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	19 トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	20 ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下						<0.001										
	21 塩素酸	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	0.6以下			<0.06			0.11			<0.06			<0.06				
	22 クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
	23 クロロホルム	0.014	0.015	0.011	0.008	0.010	0.06以下			0.016			0.018			0.011			0.008				
	24 ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.003	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003				
	25 ジクロモクロロメタン	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.1以下			0.005			0.006			0.007			0.006				
	26 臭素酸	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
	27 酸トリハロメタン	0.030	0.033	0.025	0.021	0.026	0.1以下									0.029			0.023				
	28 トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003				
	29 ブロモジクロロメタン	0.008	0.009	0.008	0.006	0.008	0.03以下			0.008			0.009			0.009			0.008				
	30 ブロモホルム	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.09以下			<0.001			0.001			0.002			0.001				
	31 ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
	32 亜鉛及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.002	1.0以下						0.002										
	33 アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2以下						0.02										
	34 鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3以下						<0.03										
	35 銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0以下						<0.01										
	36 ナトリウム及びその化合物	24.5	30.5	21.6	25.2	20.7	200以下						19.6										
	37 マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05以下						<0.001										
	38 塩化イオン	16.9	20.4	16.1	17.4	16.1	200以下	14.3	17.7	15.5	16.0	19.4	23.4	15.9	15.8	16.6	16.5	17.4	18.3				
	39 カルシウム マグネシウム等(硬度)	98	108	112	112	111	300以下			52			61			110			106				
	40 蒸発残留物	210	250	210	230	200	500以下			130			154			208			225				
	41 陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2以下						<0.02										
	42 ジェオキシシ	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下			<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下			<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001			<0.000001				
	44 陰イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
	45 フェノール類	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005以下						<0.0005										
	46 有機物等(TOC)	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	3以下	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0				
	47 pH値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4				
	48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	<1	<1	<1	<1	<0.5	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
	51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

※1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
※2：暫定
※3：基準項目 #46(TOC)で代用
※4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目	採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水	
				塩増系	
採水年月日				R5.6.1	
採水時刻				9:55	
天候				晴れ	
気温 (℃)				23.5	
水温 (℃)				20.3	
農 薬	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0005
	2	2,2-DPA(ダホソ)	0.08	除草剤	<0.001
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002
	4	EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004
	5	MCPA	0.005	除草剤	<0.00005
	6	アッシュラム	0.9	除草剤	<0.009
	7	アセフエート	0.006	殺虫剤	<0.00006
	8	アラジン	0.01	除草剤	<0.0001
	9	アニロホス	0.003	除草剤	<0.00004
	10	アミトラス	0.006	殺虫剤	<0.00006
	11	アラクロール	0.03	除草剤	<0.0003
	12	イノキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005
	13	イソフエンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	<0.003
	16	イソフエンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001
	17	イソプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009
	18	イミノクダジン	0.006	殺菌剤	<0.001
	19	インダノファン	0.009	除草剤	<0.00009
	20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003
	21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008
	22	エンドスルファス(ベンゾエテン)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	23	オキサジクロメホス	0.02	除草剤	<0.0002
	24	オキシジン(銅有機銅)	0.03	殺菌剤	<0.0003
	25	オキサミストロピ	0.1	殺菌剤	<0.001
	26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004
	27	カフエントロー	0.008	除草剤	<0.00008
	28	カルタップ	0.08	殺虫剤	<0.0008
	29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002
	30	カルボフホス	0.005	殺虫剤	<0.00001
	31	キノクザミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005
	32	キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003
	33	タミルロン	0.03	除草剤	<0.0003
	34	グリホサート	2	除草剤	<0.02
	35	グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002
	36	クロメクソール	0.02	除草剤	<0.0002
	37	クロニルプロファン(CNP)	0.001	除草剤	<0.00001
	38	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	<0.00004
	39	クロタラジール(TPN)	0.05	殺菌剤	<0.0005
	40	シアナジン	0.001	殺菌剤	<0.00001
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004
	42	ジクロロ(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003
	44	ジクロロボス(DVDP)	0.008	除草剤	<0.00008
	45	ジクワット	0.01	除草剤	<0.001
	46	ジスルホトン(エリチオナート)	0.005	殺虫剤	<0.00004
	47	ジジカカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.0001
	48	ジオキサビ	0.009	除草剤	<0.00009
	49	シハロホップナブル	0.006	除草剤	<0.00006
	50	シマジン(CAT)	0.003	除草剤	<0.00004
51	シメタメリン	0.02	除草剤	<0.0002	
52	シメトエート	0.05	殺虫剤	<0.0005	
53	シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003	
54	ダイアジン	0.003	殺虫剤	<0.00004	
55	ダムロン	0.8	除草剤	<0.008	
56	ダムメト、メタム(ケムバム)		殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	
57	ダニルイソチオシアナート				
58	デジニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
59	デチラム	0.02	殺菌剤	<0.0002	
60	デチカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008	
61	デチフエートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003	
62	デチカルブ	0.02	除草剤	<0.0002	
63	デチリトリオン	0.002	除草剤	<0.0001	
64	デチルカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002	
65	トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003	
66	トリクロカルブ(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005	
67	トリシラゾール	0.1	殺菌剤	<0.001	
68	トリフルラリン	0.06	除草剤	<0.0006	
69	ナフロバシド	0.03	除草剤	<0.0003	
70	ナロコ	0.005	除草剤	<0.001	
71	ビベロホス	0.0009	除草剤	<0.00004	
72	ビラクロール	0.01	除草剤	<0.001	
73	ビラジキフエン	0.004	除草剤	<0.00004	
74	ビラジキフエン(セラレート)	0.002	殺菌剤	<0.0002	
75	ビラフエント	0.002	殺虫剤	<0.0002	
76	ビラチルブ	0.002	除草剤	<0.0002	
77	ビロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005	
78	フィプロロ	0.0005	殺菌剤	<0.00001	
79	フェニトリオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
80	フェノカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003	
81	フェリムソ	0.05	殺菌剤	<0.0005	
82	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006	
83	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007	
84	フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001	
85	フサライド	0.1	殺菌剤	<0.001	
86	フタクロール	0.03	除草剤	<0.0003	
87	フタミホス	0.02	除草剤	<0.0002	
88	フプロフェン	0.02	殺虫剤	<0.0002	
89	フルアジウム	0.05	殺菌剤	<0.0003	
90	フルシクロール	0.05	殺菌剤	<0.0005	
91	フルシクロール	0.09	殺菌剤	<0.0009	
92	フルチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007	
93	フルビコゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005	
94	フルビザシド	0.05	除草剤	<0.0005	
95	フルベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003	
96	フルモブチド	0.1	除草剤	<0.001	
97	ベニミル	0.02	殺菌剤	<0.0002	
98	ベンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001	
99	ベンゾビシクロン	0.09	除草剤	<0.0009	
100	ベンゾフエナップ	0.005	除草剤	<0.00005	
101	ベンタジン	0.2	除草剤	<0.002	
102	ベンディタジン	0.3	除草剤	<0.0003	
103	ベンフルカルブ	0.02	殺虫剤	<0.0002	
104	ベンフルラリ(バスロジ)	0.01	除草剤	<0.0001	
105	ベンフルセート	0.07	除草剤	<0.0007	
106	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00003	
107	マサチオン(マラジン)	0.7	殺虫剤	<0.007	
108	メタラップ	0.05	除草剤	<0.0002	
109	メタミル	0.03	殺虫剤	<0.0003	
110	メタラキシル	0.02	殺虫剤	<0.002	
111	メタダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004	
112	ホスチスロピ	0.04	殺菌剤	<0.0004	
113	トリブジン	0.03	除草剤	<0.0003	
114	メチナセツ	0.02	殺菌剤	<0.0002	
115	メロニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
116	モリネート	0.005	除草剤	<0.00005	