# 平川系

| | 検査項目 ＼ 採水場所 | | 平川浄水場(誉田給水系・県水)(＊1) | | | | 県水入口 受水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管 | | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | ろ過機出口 | | | 基準値(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | | R6.6.4 | R6.9.3 | R6.12.3 | R7.3.4 | R6.11.27 | R6.12.3 | R6.6.4 | R6.7.9 | R6.8.6 | R6.11.27 | R6.6.4 | R6.7.9 | R6.8.6 | |
| | 採水時刻 | | 9:40 | 10:45 | 9:50 | 9:45 | 9:37 | 13:52 | 13:00 | 13:30 | 12:51 | 9:23 | 13:20 | 13:37 | 13:03 | |
| | 天候 | | 晴れ | 曇り | 晴れ | 雨/雲 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| | 気温 (℃) | | | | | | 15.6 | 18.5 | 22.0 | 35.0 | 35.8 | 15.6 | 22.0 | 35.0 | 35.8 | |
| | 水温 (℃) | | 21.6 | 25.6 | 13.0 | 10.4 | 14.3 | 14 | 16.0 | 17.8 | 16 | 15.9 | 16.5 | 18.0 | 16.9 | |
| 基準項目 | 1 一般細菌 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 100個以下 |
| | 2 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 陰性 | 陰性 | | | | | | | 検出されないこと |
| | 3 カドミウム及びその化合物 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | | 0.0003以下 |
| | 4 水銀及びその化合物 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | | 0.0005以下 |
| | 5 セレン及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 6 鉛及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 7 ヒ素及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | 0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 8 六価クロム化合物 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | 0.02以下 |
| | 9 亜硝酸態窒素 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | | | | | | | 0.04以下 |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | 0.91 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | | 0.7 | <0.2 | | | | | | | 10以下 |
| | 12 フッ素及びその化合物 | | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | | <0.08 | <0.08 | | | | | | | 0.8以下 |
| | 13 ほう素及びその化合物 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | 1.0以下 |
| | 14 四塩化炭素 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | 0.002以下 |
| | 15 1,4-ジオキサン | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | | | | | | | 0.05以下 |
| | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | 0.04以下 |
| | 17 ジクロロメタン | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.02以下 |
| | 18 テトラクロロエチレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 19 トリクロロエチレン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 20 ベンゼン | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.01以下 |
| | 21 塩素酸 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | <0.06 | | | | | | | | 0.6以下 |
| | 22 クロロ酢酸 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 23 クロロホルム | | 0.014 | 0.017 | 0.006 | 0.004 | | 0.009 | | | | | | | | 0.06以下 |
| | 24 ジクロロ酢酸 | | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | | <0.002 | | | | | | | | 0.03以下 |
| | 25 ジブロモクロロメタン | | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | | 0.005 | | | | | | | | 0.1以下 |
| | 26 臭素酸 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | 0.01以下 |
| | 27 総トリハロメタン | | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 0.019 | | 0.021 | | | | | | | | 0.1以下 |
| | 28 トリクロロ酢酸 | | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | | <0.002 | | | | | | | | 0.03以下 |
| | 29 ブロモジクロロメタン | | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | | 0.006 | | | | | | | | 0.03以下 |
| | 30 ブロモホルム | | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | | 0.001 | | | | | | | | 0.09以下 |
| | 31 ホルムアルデヒド | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | <0.008 | | | | | | | | 0.08以下 |
| | 32 亜鉛及びその化合物 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.01 | 0.06 | | | | | | | 1.0以下 |
| | 33 アルミニウム及びその化合物 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | 0.2以下 |
| | 34 鉄及びその化合物 | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | 0.01 | 0.28 | | | | 0.01 | | | 0.3以下 |
| | 35 銅及びその化合物 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | 0.05 | | | | | | | 1.0以下 |
| | 36 ナトリウム及びその化合物 | | 20.6 | 13.9 | 19.6 | 24.6 | | 18 | 8.5 | | | | | | | 200以下 |
| | 37 マンガン及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.005 | 0.034 | | | | <0.005 | | | 0.05以下 |
| | 38 塩化物イオン | | 25.9 | 17.0 | 24.3 | 33.1 | | 16 | 15 | | | | | | | 200以下 |
| | 39 カルシウム，マグネシウム等(硬度) | | 71 | 48 | 74 | 70 | | 88 | 82 | | | | | | | 300以下 |
| | 40 蒸発残留物 | | 160 | 160 | 160 | 190 | | 140 | 160 | | | | | | | 500以下 |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | | | | | | | 0.2以下 |
| | 42 ジェオスミン | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | 0.00001以下 |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | 0.00001以下 |
| | 44 非イオン界面活性剤 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | 0.02以下 |
| | 45 フェノール類 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | | 0.005以下 |
| | 46 有機物等(TOC) | | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | <0.3 | | | | | | | 3以下 |
| | 47 pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | | 7.7 | 7.9 | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| | 49 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 微藻臭 | 微硫化水素臭 | 微硫化水素臭 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| | 50 色度 | | <1 | <1 | <1 | <1 | | <0.5 | 3.6 | | | | | | | 5度以下 |
| | 51 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | | | | | | | 2度以下 |

| | 検査項目 ＼ 採水場所 | 平川系給水(高津戸町公園) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | R6.4.16 | R6.5.8 | R6.6.4 | R6.7.9 | R6.8.6 | R6.9.11 | R6.10.2 R6.10.15 | R6.10.2 R6.10.15 | R6.11.5 | R6.12.3 | R7.1.7 | R7.2.5 | R7.3.5 |
| | 採水時刻 | 9:22 | 12:15 | 9:45 | 14:24 | 13:04 | 10:00 | 9:47 | 12:30 | 12:25 | 9:40 | 12:10 | 9:34 | 9:55 |
| | 天候 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇 | 晴れ | 雨 |
| | 気温 (℃) | 19.0 | 19.8 | 17.8 | 32.8 | 31.1 | 30.0 | 27.2 | 24.2 | 17.2 | 12.5 | 13.8 | 5.2 | 4.5 |
| | 水温 (℃) | 13.2 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 26.9 | 25.5 | 24.9 | 23.0 | 20.0 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 |
| 基準項目 | 1 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| | 3 カドミウム及びその化合物 | | | | | | <0.0003 | | | | | | | |
| | 4 水銀及びその化合物 | | | | | | <0.00005 | | | | | | | |
| | 5 セレン及びその化合物 | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 6 鉛及びその化合物 | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 7 ヒ素及びその化合物 | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 8 六価クロム化合物 | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 9 亜硝酸態窒素 | | | | | | <0.004 | | | | | | | |
| | 10 シアン化物イオン及び塩化シアン | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | 0.70 | | | | | | | |
| | 12 フッ素及びその化合物 | | | | | | <0.08 | | | | | | | |
| | 13 ほう素及びその化合物 | | | | | | <0.1 | | | | | | | |
| | 14 四塩化炭素 | | | | | | <0.0002 | | | | | | | |
| | 15 1,4-ジオキサン | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 17 ジクロロメタン | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 18 テトラクロロエチレン | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 19 トリクロロエチレン | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 20 ベンゼン | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 21 塩素酸 | | | 0.06 | | | <0.06 | | | | <0.06 | | | <0.06 |
| | 22 クロロ酢酸 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 23 クロロホルム | | | 0.017 | | | 0.021 | | | | 0.010 | | | 0.007 |
| | 24 ジクロロ酢酸 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 25 ジブロモクロロメタン | | | 0.008 | | | 0.007 | | | | 0.006 | | | 0.008 |
| | 26 臭素酸 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 |
| | 27 総トリハロメタン | | | 0.034 | | | 0.040 | | | | 0.024 | | | 0.025 |
| | 28 トリクロロ酢酸 | | | <0.002 | | | 0.004 | | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 29 ブロモジクロロメタン | | | 0.007 | | | 0.011 | | | | 0.007 | | | 0.008 |
| | 30 ブロモホルム | | | 0.009 | | | 0.001 | | | | 0.001 | | | 0.002 |
| | 31 ホルムアルデヒド | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | <0.008 | | | <0.008 |
| | 32 亜鉛及びその化合物 | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 33 アルミニウム及びその化合物 | | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | 34 鉄及びその化合物 | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 35 銅及びその化合物 | | | | | | <0.01 | | | | | | | |
| | 36 ナトリウム及びその化合物 | | | | | | 21.0 | | | | | | | |
| | 37 マンガン及びその化合物 | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 38 塩化物イオン | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| | 39 カルシウム，マグネシウム等(硬度) | | | 84 | | | 77 | | | | 85 | | | 130 |
| | 40 蒸発残留物 | | | 240 | | | 150 | | | | 150 | | | 240 |
| | 41 陰イオン界面活性剤 | | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | 42 ジェオスミン | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | |
| | 43 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | |
| | 44 非イオン界面活性剤 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 |
| | 45 フェノール類 | | | | | | <0.0005 | | | | | | | |
| | 46 有機物等(TOC) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| | 47 pH値 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
| | 48 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 49 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | 50 色度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |

| | 検査項目 ＼ 採水場所 | | 平川浄水場(誉田給水系・県水)(＊1) | | | | 県水入口 受水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管 | | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | 平川1号井 原水 | ろ過機出口 | | | 目標値(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物 | | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | 0.02以下 |
| | 2 ウラン及びその化合物 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | | 0.002以下(＊2) |
| | 3 ニッケル及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.002 | | | | | | | | 0.02以下 |
| | 4 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 1,2-ジクロロエタン | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | | 0.004以下 |
| | 6 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 トルエン | | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.4以下 |
| | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | | | | | | | 0.08以下 |
| | 10 亜塩素酸 | | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | 0.6以下 |
| | 11 欠 番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 二酸化塩素 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | 0.6以下 |
| | 13 ジクロロアセトニトリル | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | 0.01以下(＊2) |
| | 14 抱水クロラール | | 0.003 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | 0.02以下(＊2) |
| | 15 農薬類 | | － | － | － | － | | | | | | | | | | 1以下 |
| | 16 残留塩素 | | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | | 0.62 | | | | | | | | 1以下 |
| | 17 カルシウム，マグネシウム等(硬度) | | 71 | 48 | 74 | 70 | | | | | | | | | | 10～100 |
| | 18 マンガン及びその化合物 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | 0.01以下 |
| | 19 遊離炭酸 | | － | － | － | － | | 3 | 2 | | | | | | | 20以下 |
| | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | <0.001 | <0.001 | | | | | | | 0.3以下 |
| | 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | | | | | | | 0.02以下 |
| | 22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3) | | － | － | － | － | | | | | | | | | | 3以下 |
| | 23 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | | <1 | 4 | | | | | | | 3以下 |
| | 24 蒸発残留物 | | 160 | 160 | 160 | 190 | | | | | | | | | | 30～200以下 |
| | 25 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | 1度以下 |
| | 26 pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | | | | | | | | | | 7.5程度 |
| | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | － | － | － | － | | －0.6 | －0.6 | | | | | | | －1～0 |
| | 28 従属栄養細菌(HPC) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 1900 | | | | | | | 2000以下 |
| | 29 1,1-ジクロロエチレン | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.001 | | | | | | | 0.1以下 |
| | 30 アルミニウム及びその化合物 | | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.01 | | | | | | | | | | 0.1以下 |
| | 31 PFOS及びPFOA(＊4) | | － | － | － | － | 0.000006 | | | | | <0.000001 | | | | 0.00005以下(＊2) |

| | 検査項目 ＼ 採水場所 | 平川系給水(高津戸町公園) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 アンチモン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 ウラン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 ニッケル及びその化合物 | | | | | | <0.002 | | | | | | | |
| | 4 欠 番 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 1,2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 欠 番 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 欠 番 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 欠 番 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 ジクロロアセトニトリル | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 14 抱水クロラール | | | | | | 0.004 | | | | | | | |
| | 15 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 残留塩素 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.64 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | |
| | 17 カルシウム，マグネシウム等(硬度) | | | 84 | | | 77 | | | | | | | |
| | 18 マンガン及びその化合物 | | | | | | <0.005 | | | | | | | |
| | 19 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3) | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| | 23 臭気強度(TON) | | | | | | <1 | | | | | | | |
| | 24 蒸発残留物 | | | 240 | | | 150 | | | | | | | |
| | 25 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| | 26 pH値 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | |
| | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | | | | | －0.6 | | | | | | | |
| | 28 従属栄養細菌(HPC) | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | 29 1,1-ジクロロエチレン | | | | | | <0.001 | | | | | | | |
| | 30 アルミニウム及びその化合物 | | | | | | <0.02 | | | | | | | |
| | 31 PFOS及びPFOA(＊4) | | | | | | | 0.000008 | | | | | | |

| | | | 指針値等 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | クリプトスポリジウム | 大腸菌 | 検出されない | | | | | | 陰性 | | | | |
| | 指標菌 | 嫌気性芽胞菌数(ｳｪﾙｼｭ菌芽胞) | 検出されない | | | | | | 0 | | | | |
| | アンモニア態窒素(mg/L) | | — | | | | | | 0.09 | 0.50 | 0.40 | | |
| | ダイオキシン類 | | 1pg－TEQ/L以下 | | | | | | | | 0.00077 | | |

＊1：千葉県企業局誉田給水場出口の検査結果を活用
＊2：暫定
＊3：基準項目＃46(TOC)で代用
＊4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

| | 検査項目 ＼ 採水場所 | 目標値(mg/L) | 用途 | 原水 平川1号井 |
|---|---|---|---|---|
| | 採水年月日 | | | R6.6.4 |
| | 採水時刻 | | | 13:00 |
| | 天候 | | | 晴れ |
| | 気温 (℃) | | | 22.0 |
| | 水温 (℃) | | | 16.0 |
| 農薬類 | 1 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0002 |
| | 2 EPN | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00005 |
| | 3 MCPA | 0.005 | 除草剤 | <0.0003 |
| | 4 アシュラム | 0.9 | 除草剤 | <0.009 |
| | 5 アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 | <0.0008 |
| | 6 イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 | <0.0003 |
| | 7 イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 |
| | 8 イプロベンホス(IBP) | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 |
| | 9 イミノクタジン | 0.006 | 殺菌剤 | <0.00006 |
| | 10 エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 |
| | 11 オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 |
| | 12 オキシン銅(有機銅) | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 |
| | 13 カルタップ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.003 |
| | 14 カルバリル(NAC) | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0003 |
| | 15 キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 |
| | 16 グリホサート | 2 | 除草剤 | <0.02 |
| | 17 グルホシネート | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 |
| | 18 クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 | <0.0002 |
| | 19 クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 殺菌剤 | <0.0005 |
| | 20 シアノホス(CYAP) | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00003 |
| | 21 ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 殺虫剤 | <0.00008 |
| | 22 ジクワット | 0.01 | 除草剤 | <0.00005 |
| | 23 ジチオカルバメート系農薬 | 0.005 | 殺菌剤、殺虫剤 | <0.00005 |
| | 24 ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 | <0.0005 |
| | 25 ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 | <0.00005 |
| | 26 ダイムロン | 0.8 | 除草剤 | <0.008 |
| | 27 ダゾメット，メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | 0.01 | 殺菌・殺虫・除草剤 | <0.00002 |
| | 28 チウラム | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 |
| | 29 チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 | <0.0008 |
| | 30 チオファネートメチル | 0.3 | 殺菌剤 | <0.003 |
| | 31 テフリルトリオン | 0.002 | 除草剤 | <0.00002 |
| | 32 トリクロルホン(DEP) | 0.005 | 殺虫剤 | <0.0004 |
| | 33 トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 | <0.0006 |
| | 34 パラコート | 0.01 | 除草剤 | <0.00005 |
| | 35 ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 | <0.0001 |
| | 36 フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 | <0.000005 |
| | 37 フェニトロチオン(MEP) | 0.01 | 殺虫剤 | <0.0001 |
| | 38 フェンチオン(MPP) | 0.006 | 殺虫剤 | <0.00006 |
| | 39 フェントエート(PAP) | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00007 |
| | 40 ブタミホス | 0.02 | 除草剤 | <0.0002 |
| | 41 フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 |
| | 42 プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 | <0.0009 |
| | 43 プロチオホス | 0.007 | 殺虫剤 | <0.00009 |
| | 44 プロベナゾール | 0.03 | 殺菌剤 | <0.0003 |
| | 45 ブロモブチド | 0.1 | 除草剤 | <0.001 |
| | 46 ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 | <0.0002 |
| | 47 ベンシクロン | 0.1 | 殺菌剤 | <0.001 |
| | 48 ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 | <0.002 |
| | 49 ベンディメタリン | 0.3 | 除草剤 | <0.003 |
| | 50 ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 | <0.0002 |
| | 51 ホスチアゼート | 0.005 | 殺虫剤 | <0.0002 |
| | 52 マラチオン(ﾏﾗｿﾝ) | 0.7 | 殺虫剤 | <0.0005 |
| | 53 メコプロップ(MCPP) | 0.05 | 除草剤 | <0.0005 |
| | 54 メソミル | 0.03 | 殺虫剤 | <0.0003 |
| | 55 メタラキシル | 0.2 | 殺菌剤 | <0.0006 |
| | 56 メチダチオン(DMTP) | 0.004 | 殺虫剤 | <0.00006 |