

大野台系

採水場所		大野台ポンプ場(福増系・県水) (※1)				大野台 送水キンク場 受水サンプリング管	基準値 (mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)															
検査項目																							
	採水年月日							R7.4.9	R7.5.14	R7.6.25	R7.7.16												
	採水時刻							10:50	11:15	12:15	11:40												
	天候							晴れ	曇り	雨	曇り												
	気温 (℃)							22.7	22.0	26.9	27.6												
	水温 (℃)							13.2	17.4	23.8	24.3												
基準項目	1 一般細菌						100値以下	0	0	0	0												
	2 大腸菌						検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出												
	3 カドミウム及びその化合物						0.003以下																
	4 水銀及びその化合物						0.0005以下																
	5 セレン及びその化合物						0.01以下																
	6 鉛及びその化合物						0.01以下																
	7 ヒ素及びその化合物						0.01以下																
	8 六価クロム化合物						0.02以下																
	9 亜硝酸態窒素						0.04以下																
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン						0.01以下																
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						10以下			<0.001													
	12 フッ素及びその化合物						0.8以下																
	13 ほう素及びその化合物						1.0以下																
	14 四塩化炭素						0.002以下																
	15 1,4-ジオキサン						0.05以下																
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						0.04以下																
	17 ジクロロメタン						0.02以下																
	18 テトラクロロエチレン						0.01以下																
	19 トリクロロエチレン						0.01以下																
	20 ベンゼン						0.01以下																
	21 塩素酸						0.6以下				0.07												
	22 クロロ酢酸						0.02以下			<0.002													
	23 クロロホルム						0.06以下				0.018												
	24 ジクロロ酢酸						0.03以下			<0.003													
	25 ジブromクロロメタン						0.1以下			0.008													
	26 臭素酸						0.01以下			0.001													
	27 総トリハロメタン						0.1以下			0.039													
	28 トリクロロ酢酸						0.03以下			<0.003													
	29 ブロモジクロロメタン						0.03以下			0.011													
	30 ブロモホルム						0.09以下			0.002													
	31 ホルムアルデヒド						0.08以下			<0.008													
	32 亜鉛及びその化合物						1.0以下																
	33 アルミニウム及びその化合物						0.2以下																
	34 鉄及びその化合物						0.3以下																
	35 銅及びその化合物						1.0以下																
	36 ナトリウム及びその化合物						200以下																
	37 マンガン及びその化合物						0.05以下																
	38 塩化物イオン						200以下	14	16	19	20												
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						300以下			93													
	40 蒸発残留物						500以下			237													
	41 陰イオン界面活性剤						0.2以下																
	42 ジェオスミン						0.00001以下			<0.000001	<0.000001												
	43 2-メチルイソボルネオール						0.00001以下			<0.000001	<0.000001												
	44 非イオン界面活性剤						0.02以下			<0.002													
	45 フェノール類						0.005以下																
	46 有機物等(TOC)						3以下	1.0	1.0	1.3	0.8												
	47 pH値						5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7												
	48 味						異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	49 臭気						異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
	50 色度						5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
	51 濁度						2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

						目標値 (mg/L)																	
	1 アンチモン及びその化合物						0.02以下																
	2 ウラン及びその化合物						0.002以下(*2)																
	3 ニッケル及びその化合物						0.02以下																
	4 欠 番																						
	5 1,2-ジクロロエタン						0.004以下																
水質	6 欠 番																						
	7 欠 番																						
	8 トルエン						0.4以下																
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						0.08以下																
	10 亜塩素酸						0.6以下																
管理	11 欠 番																						
	12 二酸化塩素						0.6以下																
	13 ジクロロアセトニトリル						0.01以下(*2)																
	14 抱水クロラール						0.02以下(*2)																
	15 農薬類						1以下																
標	16 残留塩素						1以下	0.50	0.52	0.48	0.46												
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						10～100																
	18 マンガン及びその化合物						0.01以下																
	19 遊離炭酸						20以下																
	20 1,1,1-トリクロロエタン						0.3以下																
設定	21 メチルセブチルエーテル(MTBE)						0.02以下																
	22 有機物等(KMnO4消費量) (※3)						3以下	1.0	1.0	1.3	0.8												
	23 臭気強度(TON)						3以下																
	24 蒸発残留物						30～200以下																
	25 濁度						1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
項目	26 pH値						7.5程度	7.6	7.5	7.7	7.7												
	27 腐食性(ランゲリア指数)						－1～0																
	28 従属栄養細菌(HPC)						2000以下																
	29 1,1-ジクロロエチレン						0.1以下																
	30 アルミニウム及びその化合物						0.1以下																
	31 PFOS及びPFOA(※4)						0.00005以下(*2)		0.000007														

- ※1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
※2：暫定
※3：基準項目※46(TOC)で代用
※4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目		採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水 福増系
採水年月日					
採水時刻					
天候					
気温 (℃)					
水温 (℃)					
農 薬 類	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	
	2	2,2-DPA(ダラホソ)	0.08	除草剤	
	3	2,4-D(2,4-P-A)	0.02	除草剤	
	4	EPN	0.004	殺虫剤	
	5	MCPA	0.005	除草剤	
	6	アシュラム	0.9	除草剤	
	7	アセフェート	0.006	殺虫剤	
	8	アトラジン	0.01	除草剤	
	9	アニロホス	0.003	除草剤	
	10	アミトラゾ	0.006	殺虫剤	
	11	アラクロール	0.03	除草剤	
	12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	
	13	イソフェンホス	0.001	殺虫剤	
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺虫剤	
	16	イフフェンカルバゾン	0.002	除草剤	
	17	イプロネホス(IBP)	0.09	殺菌剤	
	18	イミノクタン	0.006	殺菌剤	
	19	インダノファン	0.009	除草剤	
	20	エスプロカルブ	0.03	除草剤	
	21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	
	22	メトスルフルファン(ベンゾ「ゼン」)	0.01	殺虫剤	
	23	2-キナジプロメホス	0.02	殺菌剤	
	24	オキシジ(銅(有機銅))	0.03	殺菌剤	
	25	オリサストロビン	0.1	殺菌剤	
	26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	
	27	カフェンストロール	0.008	殺虫剤	
	28	カルタップ	0.08	殺虫剤	
	29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	
	30	カルボフラン	0.005	殺虫剤	
	31	キノクラミ(ACN)	0.005	殺菌剤	
	32	キャプタン	0.3	殺菌剤	
	33	クミロン	0.03	除草剤	
	34	グリホサート	2	除草剤	
	35	グルホシネート	0.02	除草剤	
	36	クメプロロップ	0.02	除草剤	
	37	クロロピロエフェン(CNP)	0.0001	除草剤	
	38	クロロピリホス	0.003	殺虫剤	
	39	プロロピロニル(TPN)	0.005	殺菌剤	
	40	シアナジ	0.001	殺菌剤	
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	
	42	ジクロロ(DCMU)	0.02	殺菌剤	
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	
	44	ジクロロホス(DVDP)	0.008	殺菌剤	
	45	ジクワット	0.01	除草剤	
	46	ジスルホトン(エチルチオガシ)	0.005	殺菌剤	
	47	ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	
	48	ジチオピル	0.009	除草剤	
	49	シロプロバプチル	0.006	除草剤	
	50	シマジシ(CAT)	0.003	除草剤	
51	ジメタメトリ	0.02	除草剤		
52	ジメトエート	0.05	殺菌剤		
53	シメトリ	0.03	除草剤		
54	ダイアジン	0.003	殺虫剤		
55	ダイムロン	0.8	除草剤		
56	グリメット、タムム(カーバム)	0.01	殺菌・殺虫・除草剤		
57	メタメチルイソチオシアネート	0.1	殺菌剤		
58	チアザラム	0.02	殺菌剤		
59	チオチカルブ	0.08	殺虫剤		
60	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤		
61	チオベンカルブ	0.02	除草剤		
62	チリリトリオン	0.002	除草剤		
63	トリフルカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤		
64	トリクロピル	0.006	除草剤		
65	トリクロロソール(DEP)	0.005	殺虫剤		
66	トリシクラーゾール	0.1	殺菌剤		
67	トリフルラリン	0.06	除草剤		
68	ナプロバミド	0.03	除草剤		
69	ハラコート	0.01	除草剤		
70	ビベロホス	0.0009	除草剤		
71	ビラクロニル	0.01	除草剤		
72	ビラジキソフェン	0.004	除草剤		
73	トリフルナート(ビラグラード)	0.003	除草剤		
74	トリブフェンチオン	0.002	殺虫剤		
75	トリブチカルブ	0.002	殺菌剤		
76	ビロキロ	0.05	殺菌剤		
77	フクロニル	0.0005	殺虫剤		
78	フェニロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤		
79	フェノカルブ(BPMC)	0.03	殺菌剤		
80	フェリムゾン	0.05	殺菌剤		
81	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤		
82	フェントラゼミ(PAP)	0.007	殺菌剤		
83	フェントラザミド	0.01	殺虫剤		
84	フサライド	0.1	殺菌剤		
85	フタクロール	0.03	除草剤		
86	フタミホス	0.02	除草剤		
87	プロロフェン	0.02	殺虫剤		
88	フルアザラム	0.03	殺菌剤		
89	フルチアクロール	0.05	除草剤		
90	プロシロニル	0.09	殺菌剤		
91	プロチオホス	0.007	殺虫剤		
92	プロビコナゾール	0.05	殺菌剤		
93	プロビザミド	0.05	殺菌剤		
94	プロベナゾール	0.03	殺菌剤		
95	プロモブチド	0.1	除草剤		
96	ベミル	0.02	殺菌剤		
97	ベンシクロン	0.1	殺菌剤		
98	ベンゾビシクロン	0.09	除草剤		
99	ベンゾフェナップ	0.005	除草剤		
100	ベンタンゾ	0.2	除草剤		
101	ベンディメタリン	0.3	殺菌剤		
102	ベンフルカルブ	0.02	除草剤		
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	除草剤		
104	ベンフルセート	0.07	除草剤		
105	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤		
106	ホラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤		
107	メソプロップ	0.05	殺菌剤		
108	メスミル	0.03	殺菌剤		
109	メタラキシル	0.2	殺菌剤		
110	メタチチオン(DMTP)	0.004	殺菌剤		
111	メトミノストロビン	0.04	殺虫剤		
112	メトリブジン	0.03	除草剤		
113	メフェナセト	0.02	除草剤		
114	メフロニル	0.1	殺菌剤		
115	モリネート	0.005	殺菌剤		