

リサーチパーク系

検査項目		採水場所	リサーチパーク1号井						ろ過器出口				基準値(mg/L)	リサーチパーク系給水(下田塵芥汚水処理場)																	
			原水	原水	原水	原水	原水	原水	1号	2号	1号	2号		R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2															
		採水年月日	R8.4.13	R8.6.2											R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2														
		採水時刻	10:05	10:20											10:30	10:30	10:57														
		天候	曇	曇											曇	晴	曇														
		気温(℃)	22.2	28.4											22.0	23.0	26.3														
		水温(℃)	17.2	16.0											16.0	19.0	20.0														
基本項目	1	一般細菌												100個以下	0	0	0														
	2	大腸菌												検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
	3	カドミウム及びその化合物												0.003以下																	
	4	水銀及びその化合物												0.0005以下																	
	5	セレン及びその化合物												0.01以下																	
	6	鉛及びその化合物												0.01以下																	
	7	ヒ素及びその化合物												0.01以下																	
	8	六価クロム化合物												0.02以下																	
	9	亜硝酸態窒素												0.04以下																	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン												0.01以下		<0.001															
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素												10以下																	
	12	フッ素及びその化合物												0.8以下																	
	13	ほう素及びその化合物												1.0以下																	
	14	四塩化炭素												0.002以下																	
	15	1,4-ジオキサン												0.05以下																	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン												0.04以下																	
	17	ジクロロメタン												0.02以下																	
	18	テトラクロロエチレン												0.01以下																	
	19	トリクロロエチレン												0.01以下																	
	20	PFOS及びPFOA(※3)		<0.000001										0.00005以下(※1)			<0.000001														
	21	ベンゼン												0.01以下																	
	22	塩素酸												0.6以下		<0.06															
	23	クロロ酢酸												0.02以下		<0.002															
	24	クロロホルム												0.06以下		0.004															
	25	ジクロロ酢酸												0.03以下		<0.002															
	26	ジブロモクロロメタン												0.1以下		0.002															
	27	臭素酸												0.01以下		<0.001															
	28	総トリハロメタン												0.1以下		0.009															
	29	トリクロロ酢酸												0.03以下		0.003															
	30	ブロモジクロロメタン												0.03以下		0.003															
	31	ブロモホルム												0.09以下		<0.001															
	32	ホルムアルデヒド												0.08以下		<0.008															
	33	亜鉛及びその化合物												1.0以下																	
	34	アルミニウム及びその化合物												0.2以下																	
	35	鉄及びその化合物												0.3以下																	
	36	銅及びその化合物												1.0以下																	
	37	ナトリウム及びその化合物												200以下																	
	38	マンガン及びその化合物												0.05以下																	
	39	塩化物イオン												200以下		5	6	6													
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)												300以下																	
	41	蒸発残留物												500以下			140														
	42	陰イオン界面活性剤												0.2以下																	
	43	ジェオスミン												0.00001以下				<0.000001													
	44	2-メチルイソボルネオール												0.00001以下				<0.000001													
	45	非イオン界面活性剤												0.02以下			<0.002														
	46	フェノール類												0.005以下																	
	47	有機物等(TOC)												3以下		<0.3	0.4	0.4													
	48	pH値												5.8以上8.6以下		8.1	8.1	8.2													
	49	味												異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
	50	臭気												異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
	51	色度												5度以下		0.7	0.6	0.7													
	52	濁度												2度以下		<0.1	<0.1	<0.1													

[illegible][illegible]

* 1: 暫定

* 2: 基準項目 #47(TOC)で代用

* 3:PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目	採水場所	目標値 (mg/L)	用途	原水
				リサーチ パーク 1号井
採水年月日				
採水時刻				
天候				
気温 (°C)				
水温 (°C)				
1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)		0.05	殺虫剤	
2 EPN		0.004	殺虫剤	
3 MCPA		0.005	除草剤	
4 アシュラム		0.9	除草剤	
5 アセフェート		0.006	殺虫剤	
6 イソキサチオン		0.005	殺虫剤	
7 イフプロチオラン(IPT)		0.3	殺菌剤	
8 イソロベンホス(IBP)		0.09	殺菌剤	
9 イミノクダシン		0.006	殺菌剤	
10 エトフェンブロックス		0.08	殺虫剤	
11 オキサジクロメホス		0.02	除草剤	
12 オキシ銅(有機銅)		0.03	殺菌剤	
13 カルタップ		0.08	殺虫剤	
14 カルバリル(NAC)		0.02	殺虫剤	
15 キャブタン		0.3	殺菌剤	
16 グリホサート		2	除草剤	
17 グルホシネート		0.02	除草剤	
18 クロルピリホス		0.003	殺虫剤	
19 クロタロニル(TPN)		0.05	殺菌剤	
20 シアノホス(GYAP)		0.003	殺虫剤	
21 ジシロポス(DDVP)		0.008	殺虫剤	
22 ジクワット		0.01	除草剤	
23 ジチオカルバメート系農薬		0.005	殺菌剤、殺虫剤	
24 ジメトエート		0.05	殺虫剤	
25 ダイアジノン		0.003	殺虫剤	
26 ダイムロン		0.8	除草剤	
27 ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート		0.01	殺菌・殺虫・除草剤	
28 チウラム		0.02	殺菌剤	
29 チオシカルブ		0.08	殺虫剤	
30 チオファネートメチル		0.3	殺菌剤	
31 テフリルトリオン		0.002	除草剤	
32 トリクロロホス(DEP)		0.005	殺虫剤	
33 トリフルラリン		0.06	除草剤	
34 バラコート		0.005	除草剤	
35 ピラクロニル		0.01	除草剤	
36 フイロニル		0.0005	殺虫剤	
37 フェントロチオン(MEP)		0.01	殺虫剤	
38 フェンチオン(MPP)		0.006	殺虫剤	
39 フェントエート(PAP)		0.007	殺虫剤	
40 プタミホス		0.02	除草剤	
41 フルアジナム		0.03	殺菌剤	
42 プロシミドン		0.09	殺菌剤	
43 プロチオホス		0.007	殺虫剤	
44 プロベナゾール		0.03	殺菌剤	
45 プロモブチド		0.1	除草剤	
46 ベノミル		0.02	殺菌剤	
47 ベンシクロン		0.1	殺菌剤	
48 ベンタゾン		0.2	除草剤	
49 ベンチメタリン		0.3	除草剤	
50 ベンフラカルブ		0.02	殺虫剤	
51 ホスチアゼート		0.005	殺虫剤	
52 マラチオン(マラッソ)		0.7	殺虫剤	
53 メコプロップ(MCPP)		0.05	除草剤	
54 メノミル		0.03	殺虫剤	
55 メタラキシル		0.2	殺菌剤	
56 メチダチオン(DMTP)		0.004	殺虫剤	