大野台系

検査項目 ＼ 採水場所		大野台ポンプ場(福増系・県水)(＊1)				大野台送水ポンプ場受水サンプリング管	基準値(mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)											
採水年月日		R8.6.15						R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.17						
採水時刻		10:25						12:25	12:49	11:59	13:22	12:10	12:39						
天候		曇/雨						曇	曇	曇	曇	曇	曇						
気温 (℃)		19.3						22.0	24.3	27.0	24.9	27.9	21.0						
水温 (℃)		20.5						16.0	18.0	18.6	20.4	26.6	23.4						
基準項目	1 一般細菌	0					100個以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	不検出					検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003					0.003以下						<0.0003						
	4 水銀及びその化合物	<0.00005					0.0005以下						<0.00005						
	5 セレン及びその化合物	<0.001					0.01以下						<0.001						
	6 鉛及びその化合物	<0.001					0.01以下						<0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001					0.01以下						<0.001						
	8 六価クロム化合物	<0.002					0.02以下						<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	<0.004					0.04以下						<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001					0.01以下			<0.001			<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65					10以下						0.5						
	12 フッ素及びその化合物	0.09					0.8以下						<0.08						
	13 ほう素及びその化合物	<0.1					1.0以下						<0.1						
	14 四塩化炭素	<0.0002					0.002以下						<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	<0.005					0.05以下						<0.005						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004					0.04以下						<0.002						
	17 ジクロロメタン	<0.002					0.02以下						<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	<0.001					0.01以下						<0.001						
	19 トリクロロエチレン	<0.001					0.01以下						<0.001						
	20 PFOS及びPFOA(＊4)	–					0.00005以下(*2)		<0.000001			0.000007							
	21 ベンゼン	<0.001					0.01以下						<0.001						
	22 塩素酸	0.07					0.6以下			<0.06			0.08						
	23 クロロ酢酸	<0.002					0.02以下			<0.002			<0.002						
	24 クロロホルム	0.015					0.06以下			0.016			0.024						
	25 ジクロロ酢酸	<0.002					0.03以下			<0.002			0.005						
	26 ジブロモクロロメタン	0.005					0.1以下			0.008			0.006						
	27 臭素酸	<0.001					0.01以下			<0.001			<0.001						
	28 総トリハロメタン	0.028					0.1以下			0.036			0.040						
	29 トリクロロ酢酸	<0.003					0.03以下			<0.002			0.007						
	30 ブロモジクロロメタン	0.008					0.03以下			0.010			0.010						
	31 ブロモホルム	<0.001					0.09以下			0.002			<0.001						
	32 ホルムアルデヒド	<0.008					0.08以下			<0.008			<0.008						
	33 亜鉛及びその化合物	<0.005					1.0以下						<0.01						
	34 アルミニウム及びその化合物	0.01					0.2以下						<0.02						
	35 鉄及びその化合物	<0.03					0.3以下						<0.01						
	36 銅及びその化合物	<0.01					1.0以下						<0.01						
	37 ナトリウム及びその化合物	19.2					200以下						18						
	38 マンガン及びその化合物	<0.001					0.05以下						<0.005						
	39 塩化物イオン	15.3					200以下	15	15	16	13	15	13						
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70					300以下			100			64						
	41 蒸発残留物	190					500以下			210			170						
	42 陰イオン界面活性剤	<0.02					0.2以下						<0.02						
	43 ジェオスミン	<0.000001					0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	44 2-メチルイソボルネオール	<0.000001					0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	45 非イオン界面活性剤	<0.005					0.02以下			<0.002			<0.002						
	46 フェノール類	<0.0005					0.005以下						<0.0005						
	47 有機物等(TOC)	0.9					3以下	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9						
	48 pH値	7.5					5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8						
	49 味	異常なし					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常なし					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	<1					5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	52 濁度	<0.1					2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

			目標値(mg/L)																
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	<0.0015	0.02以下																
	2 ウラン及びその化合物	<0.0002	0.002以下(*2)																
	3 ニッケル及びその化合物	<0.001	0.02以下										<0.002						
	4 欠 番																		
	5 1,2-ジクロロエタン	<0.0004	0.004以下																
	6 欠 番																		
	7 欠 番																		
	8 トルエン	<0.04	0.4以下																
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	0.08以下																
	10 亜塩素酸	<0.06	0.6以下																
	11 欠 番																		
	12 二酸化塩素	–	0.6以下																
	13 ジクロロアセトニトリル	<0.001	0.01以下(*2)										<0.001						
	14 抱水クロラール	<0.002	0.02以下(*2)										0.002						
	15 農薬類	<0.01	1以下																
	16 残留塩素	0.8	1以下	0.52	0.67	0.63	0.52	0.63	0.53										
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70	10～100																
	18 マンガン及びその化合物	<0.001	0.01以下																
	19 遊離炭酸	9	20以下																
	20 1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	0.3以下																
	21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002	0.02以下																
	22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3)	–	3以下	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9										
	23 臭気強度(TON)	<1	3以下						<1										
	24 蒸発残留物	190	30～200以下																
	25 濁度	<0.1	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
	26 pH値	7.5	7.5程度	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8										
	27 腐食性(ランゲリア指数)	－0.9	－1～0						－1.0										
	28 従属栄養細菌(HPC)	0	2000以下						26										
	29 1,1-ジクロロエチレン	<0.01	0.1以下						<0.001										
	30 アルミニウム及びその化合物	0.01	0.1以下																
	31 欠番																		

＊1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
＊2：暫定
＊3：基準項目＃47(TOC)で代用
＊4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目 ＼ 採水場所		目標値(mg/L)	用途	県水 福増系
採水年月日				R8.6.15
採水時刻				10:25
天候				曇/雨
気温 (℃)				19.3
水温 (℃)				20.5
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0006
	2 2,2-DPA(ダラポン)	0.08	除草剤	<0.001
	3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002
	4 EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004
	5 MCPA	0.005	除草剤	<0.00005
	6 アシュラム	0.9	除草剤	<0.009
	7 アセフェート	0.006	殺虫剤	<0.00006
	8 アトラジン	0.01	除草剤	<0.0001
	9 アニロホス	0.003	除草剤	<0.00004
	10 アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006
	11 アラクロール	0.03	除草剤	<0.0003
	12 イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005
	13 イソフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004
	14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	15 イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	<0.003
	16 イプフェンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001
	17 イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009
	18 イミノクタジン	0.006	殺菌剤	<0.001
	19 インダノファン	0.009	除草剤	<0.00009
	20 エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003
	21 エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008
	22 エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	23 オキサジクロメホン	0.02	除草剤	<0.0002
	24 オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	<0.0003
	25 オリサストロビン	0.1	殺菌剤	<0.001
	26 カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004
	27 カフェンストロール	0.008	除草剤	<0.00008
	28 カルタップ	0.08	殺虫剤	<0.0005
	29 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002
	30 カルボフラン	0.005	殺虫剤	<0.00001
	31 キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005
	32 キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003
	33 クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003
	34 グリホサート	2	除草剤	<0.02
	35 グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002
	36 クロメプロップ	0.02	除草剤	<0.0002
	37 クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	<0.00004
	38 クロルピリホス	0.003	殺虫剤	<0.00004
	39 クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	<0.0005
	40 シアナジン	0.001	除草剤	<0.00001
	41 シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004
	42 ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002
	43 ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003
	44 ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008
	45 ジクワット	0.01	除草剤	<0.001
	46 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.005	殺虫剤	<0.00004
	47 ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005
	48 ジチオピル	0.009	除草剤	<0.00009
	49 シハロホップブチル	0.006	除草剤	<0.00006
	50 シマジン(CAT)	0.003	除草剤	<0.00004
	51 ジメタメトリン	0.02	除草剤	<0.0002
	52 ジメトエート	0.05	殺虫剤	<0.0005
	53 シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003
	54 ダイアジノン	0.003	殺虫剤	<0.00004
	55 ダイムロン	0.8	除草剤	<0.008
	56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001
	57 チアジニル	0.1	殺菌剤	<0.001
	58 チウラム	0.02	殺菌剤	<0.0002
	59 チオジカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008
	60 チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003
	61 チオベンカルブ	0.02	除草剤	<0.0002
	62 テフリルトリオン	0.002	除草剤	<0.0001
	63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002
	64 トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003
	65 トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005
	66 トリシクラゾール	0.1	殺菌剤	<0.001
	67 トリフルラリン	0.06	除草剤	<0.0006
	68 ナプロパミド	0.03	除草剤	<0.0003
	69 パラコート	0.005	除草剤	<0.001
	70 ピペロホス	0.0009	除草剤	<0.00004
	71 ピラクロニル	0.01	除草剤	<0.0001
	72 ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	<0.00004
	73 ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤	<0.0002
	74 ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004
	75 ピリブチカルブ	0.002	除草剤	<0.0002
	76 ピロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005
	77 フィプロニル	0.0005	殺虫剤	<0.00001
	78 フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003
	80 フェリムゾン	0.05	殺菌剤	<0.0005
	81 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006
	82 フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007
	83 フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001
	84 フサライド	0.1	殺菌剤	<0.001
	85 ブタクロール	0.03	除草剤	<0.0003
	86 ブタミホス	0.02	除草剤	<0.0002
	87 ブプロフェジン	0.02	殺虫剤	<0.0002
	88 フルアジナム	0.03	殺菌剤	<0.0003
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005
	90 プロシミドン	0.09	殺菌剤	<0.0009
	91 プロチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007
	92 プロピコナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005
	93 プロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005
	94 プロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003
	95 ブロモブチド	0.1	除草剤	<0.001
	96 ベノミル	0.02	殺菌剤	<0.0002
	97 ペンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001
	98 ペンゾピシクロン	0.09	除草剤	<0.0009
	99 ペンゾフェナップ	0.005	除草剤	<0.00005
	100 ペンタゾン	0.2	除草剤	<0.002
	101 ペンディメタリン	0.3	除草剤	<0.003
	102 ペンフラカルブ	0.02	殺虫剤	<0.0002
	103 ペンフルラリン(ペンスロジン)	0.01	除草剤	<0.0001
	104 ペンフレセート	0.07	除草剤	<0.0007
	105 ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00005
	106 マラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤	<0.007
	107 メコプロップ	0.05	除草剤	<0.0005
	108 メソミル	0.03	殺虫剤	<0.0003
	109 メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002
	110 メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004
	111 メトミノストロビン	0.04	殺菌剤	<0.0004
	112 メトリブジン	0.03	除草剤	<0.0003
	113 メフェナセット	0.02	除草剤	<0.0002
	114 メプロニル	0.1	殺菌剤	<0.001
	115 モリネート	0.005	除草剤	<0.00005