大木戸系(中高区)

検査項目 ＼ 採水場所		大木戸浄水場(福増系・県水)(＊1)				大野台1号井(大木戸系低区と同値)			ろ過機出口	基準値(mg/L)	大木戸系給水(はなみずき公園):中高区											
						原水	原水	原水														
	採水年月日	R8.6.15				R8.7.7	R8.8.4	R8.9.17	R8.7.7		R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.17						
	採水時刻	10:25				12:32	11:44	12:19	12:51		11:20	11:59	11:03	11:44	10:58	11:04						
	天候	曇/雨				曇	曇	曇	曇		曇	曇	曇	曇	曇	曇						
	気温 (℃)	19.3				26.8	28.6	21.0	26.8		21.0	24.5	27.5	27.6	29.7	22.2						
	水温 (℃)	20.5				20.8	26.0	25.3	22.0		16.2	18.4	21.7	21.5	27.1	24.0						
基準項目	1 一般細菌	0				3				100個以下	0	0	0	0	0	0						
	2 大腸菌	不検出				不検出				検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	3 カドミウム及びその化合物	<0.0003				<0.0003				0.003以下						<0.0003						
	4 水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005				0.0005以下						<0.00005						
	5 セレン及びその化合物	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	6 鉛及びその化合物	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	8 六価クロム化合物	<0.002				<0.002				0.02以下						<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004				0.04以下						<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65				<0.2				10以下						0.5						
	12 フッ素及びその化合物	0.09				<0.08				0.8以下						<0.08						
	13 ほう素及びその化合物	<0.1				<0.1				1.0以下						<0.1						
	14 四塩化炭素	<0.0002				<0.0002				0.002以下						<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005				0.05以下						<0.005						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004				<0.002				0.04以下						<0.002						
	17 ジクロロメタン	<0.002				<0.001				0.02以下						<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	19 トリクロロエチレン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	20 PFOS及びPFOA(＊4)	–					<0.000001			0.00005以下(*2)		<0.000001			0.000007							
	21 ベンゼン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	22 塩素酸	0.07							0.33	0.6以下			<0.06			0.08						
	23 クロロ酢酸	<0.002							<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002						
	24 クロロホルム	0.015							<0.001	0.06以下			0.015			0.022						
	25 ジクロロ酢酸	<0.002							<0.002	0.03以下			<0.002			0.003						
	26 ジブロモクロロメタン	0.005							0.003	0.1以下			0.008			0.005						
	27 臭素酸	<0.001							<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001						
	28 総トリハロメタン	0.028							0.006	0.1以下			0.035			0.036						
	29 トリクロロ酢酸	<0.003							<0.002	0.03以下			0.002			0.006						
	30 ブロモジクロロメタン	0.008							0.001	0.03以下			0.010			0.009						
	31 ブロモホルム	<0.001							0.002	0.09以下			0.002			<0.001						
	32 ホルムアルデヒド	<0.008							<0.008	0.08以下			<0.008			<0.008						
	33 亜鉛及びその化合物	<0.005				<0.01				1.0以下						<0.01						
	34 アルミニウム及びその化合物	0.01				<0.02				0.2以下						<0.02						
	35 鉄及びその化合物	<0.03				0.02			0.04	0.3以下						<0.01						
	36 銅及びその化合物	<0.01				<0.01				1.0以下						<0.01						
	37 ナトリウム及びその化合物	19.2				13				200以下						20						
	38 マンガン及びその化合物	<0.001				0.023			0.013	0.05以下						<0.005						
	39 塩化物イオン	15.3				8				200以下	15	15	16	12	16	13						
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70				71				300以下			100			65						
	41 蒸発残留物	190				170				500以下			200			140						
	42 陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02				0.2以下						<0.02						
	43 ジェオスミン	<0.000001				<0.000001				0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	44 2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001				0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	45 非イオン界面活性剤	<0.005				<0.002				0.02以下			<0.002			<0.002						
	46 フェノール類	<0.0005				<0.0005				0.005以下						<0.0005						
	47 有機物等(TOC)	0.9				<0.3				3以下	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9						
	48 pH値	7.5				7.9				5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.8	8.0	7.8						
	49 味	異常なし				異常なし				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常なし				異常なし				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	<1				0.7				5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	52 濁度	<0.1				<0.1				2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

		目標値(mg/L)
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	0.02以下
	2 ウラン及びその化合物	0.002以下(*2)
	3 ニッケル及びその化合物	0.02以下
	4 欠 番	
	5 1,2-ジクロロエタン	0.004以下
	6 欠 番	
	7 欠 番	
	8 トルエン	0.4以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下
	10 亜塩素酸	0.6以下
	11 欠 番	
	12 二酸化塩素	0.6以下
	13 ジクロロアセトニトリル	0.01以下(*2)
	14 抱水クロラール	0.02以下(*2)
	15 農薬類	1以下
	16 残留塩素	1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100
	18 マンガン及びその化合物	0.01以下
	19 遊離炭酸	20以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下
	21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02以下
	22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3)	3以下
	23 臭気強度(TON)	3以下
	24 蒸発残留物	30～200以下
	25 濁度	1度以下
	26 pH値	7.5程度
	27 腐食性(ランゲリア指数)	－1～0
	28 従属栄養細菌(HPC)	2000以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	0.1以下
	30 アルミニウム及びその化合物	0.1以下
	31 欠番	

			指針値等
その他	クリプトスポリジウム	大腸菌	検出されない
	指標菌	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	検出されない
	アンモニア態窒素(mg/L)		—
	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)		1pg-TEQ/L以下

採水場所 ＼ 検査項目		大木戸浄水場(福増系・県水)(＊1)				大野台1号井(大木戸系低区と同値)			ろ過機出口	基準値(mg/L)	大木戸系給水(はなみずき公園):中高区											
						原水	原水	原水														
	採水年月日	R8.6.15				R8.7.7	R8.8.4	R8.9.17	R8.7.7		R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.17						
	採水時刻	10:25				12:32	11:44	12:19	12:51		11:20	11:59	11:03	11:44	10:58	11:04						
	天候	曇/雨				曇	曇	曇	曇		曇	曇	曇	曇	曇	曇						
	気温 (℃)	19.3				26.8	28.6	21.0	26.8		21.0	24.5	27.5	27.6	29.7	22.2						
	水温 (℃)	20.5				20.8	26.0	25.3	22.0		16.2	18.4	21.7	21.5	27.1	24.0						
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0				3				100個以下	0	0	0	0	0	0						
	2 2,2-DPA(ダラポン)	不検出				不検出				検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
	3 2,4-D(2,4-PA)	<0.0003				<0.0003				0.003以下						<0.0003						
	4 EPN	<0.00005				<0.00005				0.0005以下						<0.00005						
	5 MCPA	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	6 アシュラム	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	7 アセフェート	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	8 アトラジン	<0.002				<0.002				0.02以下						<0.002						
	9 アニロホス	<0.004				<0.004				0.04以下						<0.004						
	10 アミトラズ	<0.001				<0.001			<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001						
	11 アラクロール	0.65				<0.2				10以下						0.5						
	12 イソキサチオン	0.09				<0.08				0.8以下						<0.08						
	13 イソフェンホス	<0.1				<0.1				1.0以下						<0.1						
	14 イソプロカルブ(MIPC)	<0.0002				<0.0002				0.002以下						<0.0002						
	15 イソプロチオラン(IPT)	<0.005				<0.005				0.05以下						<0.005						
	16 イプフェンカルバゾン	<0.004				<0.002				0.04以下						<0.002						
	17 イプロベンホス(IBP)	<0.002				<0.001				0.02以下						<0.001						
	18 イミノクタジン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	19 インダノファン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	20 エスプロカルブ	–					<0.000001			0.00005以下(*2)		<0.000001			0.000007							
	21 ベンゼン	<0.001				<0.001				0.01以下						<0.001						
	22 塩素酸	0.07							0.33	0.6以下			<0.06			0.08						
	23 クロロ酢酸	<0.002							<0.002	0.02以下			<0.002			<0.002						
	24 クロロホルム	0.015							<0.001	0.06以下			0.015			0.022						
	25 ジクロロ酢酸	<0.002							<0.002	0.03以下			<0.002			0.003						
	26 ジブロモクロロメタン	0.005							0.003	0.1以下			0.008			0.005						
	27 臭素酸	<0.001							<0.001	0.01以下			<0.001			<0.001						
	28 総トリハロメタン	0.028							0.006	0.1以下			0.035			0.036						
	29 トリクロロ酢酸	<0.003							<0.002	0.03以下			0.002			0.006						
	30 ブロモジクロロメタン	0.008							0.001	0.03以下			0.010			0.009						
	31 ブロモホルム	<0.001							0.002	0.09以下			0.002			<0.001						
	32 ホルムアルデヒド	<0.008							<0.008	0.08以下			<0.008			<0.008						
	33 亜鉛及びその化合物	<0.005				<0.01				1.0以下						<0.01						
	34 アルミニウム及びその化合物	0.01				<0.02				0.2以下						<0.02						
	35 鉄及びその化合物	<0.03				0.02			0.04	0.3以下						<0.01						
	36 銅及びその化合物	<0.01				<0.01				1.0以下						<0.01						
	37 ナトリウム及びその化合物	19.2				13				200以下						20						
	38 マンガン及びその化合物	<0.001				0.023			0.013	0.05以下						<0.005						
	39 塩化物イオン	15.3				8				200以下	15	15	16	12	16	13						
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70				71				300以下			100			65						
	41 蒸発残留物	190				170				500以下			200			140						
	42 陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02				0.2以下						<0.02						
	43 ジェオスミン	<0.000001				<0.000001				0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	44 2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001				0.00001以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	45 非イオン界面活性剤	<0.005				<0.002				0.02以下			<0.002			<0.002						
	46 フェノール類	<0.0005				<0.0005				0.005以下						<0.0005						
	47 有機物等(TOC)	0.9				<0.3				3以下	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9						
	48 pH値	7.5				7.9				5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.8	8.0	7.8						
	49 味	異常なし				異常なし				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50 臭気	異常なし				異常なし				異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	51 色度	<1				0.7				5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	52 濁度	<0.1				<0.1				2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

検査項目 ＼ 採水場所		目標値(mg/L)	用途	県水 福増系(＊1)	原水 大野台1号井
	採水年月日			R8.6.15	R8.7.7
	採水時刻			10:25	12:32
	天候			曇/雨	曇
	気温 (℃)			19.3	26.8
	水温 (℃)			20.5	20.8
農薬類	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0006	<0.0002
	2 2,2-DPA(ダラポン)	0.08	除草剤	<0.001	–
	3 2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002	–
	4 EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004	<0.00005
	5 MCPA	0.005	除草剤	<0.00005	<0.0003
	6 アシュラム	0.9	除草剤	<0.009	<0.009
	7 アセフェート	0.006	殺虫剤	<0.00006	<0.0008
	8 アトラジン	0.01	除草剤	<0.0001	–
	9 アニロホス	0.003	除草剤	<0.00004	–
	10 アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006	–
	11 アラクロール	0.03	除草剤	<0.0003	–
	12 イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005	<0.0003
	13 イソフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004	–
	14 イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001	–
	15 イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003
	16 イプフェンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001	–
	17 イプロベンホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009	<0.0009
	18 イミノクタジン	0.006	殺菌剤	<0.001	<0.00006
	19 インダノファン	0.009	除草剤	<0.00009	–
	20 エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003	–
	21 エトフェンブロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008	<0.0008
	22 エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	殺虫剤	<0.0001	–
	23 オキサジクロメホン	0.02	除草剤	<0.0002	<0.0002
	24 オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0003
	25 オリサストロビン	0.1	殺菌剤	<0.001	–
	26 カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004	–
	27 カフェンストロール	0.008	除草剤	<0.00008	–
	28 カルタップ	0.08	殺虫剤	<0.0008	<.0003
	29 カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002	<0.0003
	30 カルボフラン	0.005	殺虫剤	<0.00001	–
	31 キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005	–
	32 キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003
	33 クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003	–
	34 グリホサート	2	除草剤	<0.02	<0.02
	35 グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002	<0.0002
	36 クロメプロップ	0.02	除草剤	<0.0002	–
	37 クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	<0.00004	–
	38 クロルピリホス	0.003	殺虫剤	<0.00004	<0.0002
	39 クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	<0.0005	<0.0005
	40 シアナジン	0.001	除草剤	<0.00001	–
	41 シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004	<0.00003
	42 ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002	–
	43 ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003	–
	44 ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008	<0.00008
	45 ジクワット	0.01	除草剤	<0.001	<0.00005
	46 ジスルホトン(エチルチオホス)	0.005	殺虫剤	<0.00004	–
	47 ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005	<0.00005
	48 ジチオピル	0.009	除草剤	<0.00009	–
	49 シハロホップブチル	0.006	除草剤	<0.00006	–
	50 シマジン(CAT)	0.003	除草剤	<0.00004	–
	51 ジメタメトリン	0.02	除草剤	<0.0002	–
	52 ジメトエート	0.05	殺虫剤	<0.0005	<0.0005
	53 シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003	–
	54 ダイアジノン	0.003	殺虫剤	<0.00004	<0.00005
	55 ダイムロン	0.8	除草剤	<0.008	<0.008
	56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	<0.00002
	57 チアジニル	0.1	殺菌剤	<0.001	–
	58 チウラム	0.02	殺菌剤	<0.0002	<0.00002
	59 チオジカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008	<0.0008
	60 チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003
	61 チオベンカルブ	0.02	除草剤	<0.0002	–
	62 テフリルトリオン	0.002	除草剤	<0.0001	<0.00002
	63 テルブカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002	–
	64 トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003	–
	65 トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005	<0.0004
	66 トリシクラゾール	0.1	殺菌剤	<0.001	–
	67 トリフルラリン	0.06	除草剤	<0.0006	<0.0006
	68 ナプロパミド	0.03	除草剤	<0.0003	–
	69 パラコート	0.005	除草剤	<0.001	<0.00005
	70 ピペロホス	0.0009	除草剤	<0.00004	–
	71 ピラクロニル	0.01	除草剤	<0.0001	<0.0001
	72 ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	<0.00004	–
	73 ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤	<0.0002	–
	74 ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004	–
	75 ピリブチカルブ	0.002	除草剤	<0.0002	–
	76 ピロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005	–
	77 フィプロニル	0.0005	殺虫剤	<0.00001	<0.000005
	78 フェントロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001	<0.0001
	79 フェノブカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003	–
	80 フェリムゾン	0.05	殺菌剤	<0.0005	–
	81 フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006	<0.00006
	82 フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007	<0.00007
	83 フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001	–
	84 フサライド	0.1	殺菌剤	<0.001	–
	85 ブタクロール	0.03	除草剤	<0.0003	–
	86 ブタミホス	0.02	除草剤	<0.0002	<0.0002
	87 ブプロフェジン	0.02	殺虫剤	<0.0002	–
	88 フルアジナム	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0003
	89 プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005	–
	90 プロシミドン	0.09	殺菌剤	<0.0009	<0.0009
	91 プロチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007	<0.00009
	92 プロピコナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005	–
	93 プロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005	–
	94 プロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0003
	95 プロモブチド	0.1	除草剤	<0.001	<0.001
	96 ペノミル	0.02	殺菌剤	<0.0002	<0.0002
	97 ペンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001	<0.001
	98 ペンゾピシクロン	0.09	除草剤	<0.0009	–
	99 ペンゾフェナップ	0.005	除草剤	<0.00005	–
	100 ペンタゾン	0.2	除草剤	<0.002	<0.002
	101 ペンディメタリン	0.3	除草剤	<0.003	<0.003
	102 ベンフラカルブ	0.02	殺虫剤	<0.0002	<0.0002
	103 ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	除草剤	<0.0001	–
	104 ベンフレセート	0.07	除草剤	<0.0007	–
	105 ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00005	<0.0002
	106 マラチオン(マラソン)	0.7	殺虫剤	<0.007	<0.0005
	107 メコプロップ	0.05	除草剤	<0.0005	<0.0005
	108 メソミル	0.03	殺虫剤	<0.0003	<0.0003
	109 メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002	<0.0006
	110 メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004	<0.00006
	111 メトミノストロビン	0.04	殺菌剤	<0.0004	–
	112 メトリブジン	0.03	除草剤	<0.0003	–
	113 メフェナセット	0.02	除草剤	<0.0002	–
	114 メプロニル	0.1	殺菌剤	<0.001	–
	115 モリネート	0.005	除草剤	<0.00005	

＊1:千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用(大木戸系(低区)と同値)
＊2:暫定
＊3:基準項目#47(TOC)で代用
＊4:PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)