

第1号様式

既 設 装 置 調 査 報 告 書

年 月 日

(あて先) 千 葉 市 長

指定給水装置工事事業者名

給水装置工事主任技術者名

(*)

このことについて、既設装置の給水装置認定取扱要領第4条第2項の規定により、下記のとおり報告します。

記

設 置 種 別	☐ 井水装置	☐ 受水槽以下装置
工 事 場 所	千葉市	区
申 請 者 氏 名		
既 設 水 栓 番 号		
使 用 材 料 の 確 認	☐ 給水装置が水道法施行令第5条の基準に適合している ☐ 適合していないので改善が必要 ()	
構 造 の 確 認	☐ 異常なし ☐ 異常有り	
他の水管、設備との 切 離 し 確 認	☐ 切離可能 ☐ 切離不可能 ()	
水 圧 試 験 (0.98MPaまたは1.2MPa 1分間)	☐ 漏水なし ☐ 漏水有り ()	
申 請 者 の 確 認	年 月 日 申請者氏名	(*)
備考		

※1 該当する□にチェックを付けること。

2 () 内には改善した場合、その内容を記入のこと。

3 水圧試験欄の1.2MPaは、直結増圧方式での耐圧試験水圧である。

4 既設装置の検査時、現場の状況により確認できない部分については、写真を添付すること。

(*) 法人の場合は、記名押印してください。

法人以外でも、本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。