

大野台系

検査項目		採水場所	基準値 (mg/L)	大野台ポンプ場(福増系・県水) (* 1)				大野台 送水ポンプ場 受水サブリング	大野台系給水 (大野台中央公園)															
				R2.6.4	R2.9.3	R2.12.3	R3.3.4		R2.12.10	R2.4.16	R2.5.14	R2.6.11	R2.7.9	R2.8.13	R2.9.10	R2.10.15	R2.11.12	R2.12.10	R3.1.14	R3.2.18	R3.3.4			
		採水年月日																						
		採水時刻																						
		天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ		雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
		気温 (℃)		24.2	31.8	8.5	8.9		15.1	13.9	22.4	25.8	32.5	29.3	17.1	11.3	7.4	7.1	5.0	9.5				
		水温 (℃)		22.0	28.1	13.6	11.3		12.5	13.0	16.2	20.3	21.8	15.8	27.4	20.6	17.2	14.0	8.9	10.0	10.6			
基準項目		1 一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)			
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出		陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)	陰性 (－)			
		3 カドミウム及びその化合物	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003									
		4 水銀及びその化合物	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005									
		5 セレン及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001									
		6 鉛及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001									
		7 ヒ素及びその化合物	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001									
		8 六価クロム化合物	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002			
		9 亜硝酸態窒素	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004									
		10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001			
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.48	0.47	0.74	0.86	0.77							0.47									
		12 フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08	0.09	0.09	0.09	<0.08							0.09									
		13 ほう素及びその化合物	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.04							0.04									
		14 四塩化炭素	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002									
		15 1,4-ジオキサン	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005									
		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.001							<0.001									
		17 ジクロロメタン	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.001							<0.001									
		18 テトラクロロエチレン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0005							<0.0005									
		19 トリクロロエチレン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001									
		20 ベンゼン	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001									
		21 塩素酸	0.6以下	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.05				0.05			0.06			<0.05			<0.05			
		22 クロロ酢酸	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002			<0.002			<0.002			
		23 クロロホルム	0.06以下	0.017	0.013	0.008	0.009	0.006							0.015			0.007			0.009			
		24 ジクロロ酢酸	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002			<0.002			<0.002			
		25 ジブromクロロメタン	0.1以下	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003							0.010			0.005			0.005			
		26 臭素酸	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.001			<0.001			<0.001			
		27 総トリハロメタン	0.1以下	0.033	0.029	0.019	0.020	0.015							0.040			0.019			0.021			
		28 トリクロロ酢酸	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.002							<0.002			<0.002			<0.002			
		29 ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005							0.012			0.006			0.006			
		30 ブロモホルム	0.09以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001							0.003			0.001			0.001			
		31 ホルムアルデヒド	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.002							<0.002			<0.002			<0.002			
		32 亜鉛及びその化合物	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005									
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.02							<0.02									
		34 鉄及びその化合物	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							<0.03									
		35 銅及びその化合物	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01									
		36 ナトリウム及びその化合物	200以下	24.4	30.7	27.3	20.4	28.8							26.0									
		37 マンガン及びその化合物	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005							<0.005									
		38 塩化物イオン	200以下	16.0	19.5	16.5	15.2	16.4	18.7	16.0	18.4	18.3	17.2		17.9	13.3	14.6	16.1	16.0	15.8	15.1			
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	91	115	123	102	125				106			110			127			96.9			
		40 蒸発残留物	500以下	240	260	250	200	272				249			237			273			191			
		41 陰イオン界面活性剤	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02							<0.02									
		42 ジェオスミン	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001									
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001									
		44 非イオン界面活性剤	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002							<0.002									
		45 フェノール類	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005									
		46 有機物値(TOC)	3以下	0.8	0.6	0.5	0.9	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	1.0				
		47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5			
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
		50 色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
		51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

		目標値 (mg/L)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													