

# 特記仕様書

- 1 委託業務名      ちばりサーチパーク浄水場設備点検業務委託
- 2 履行場所      千葉市若葉区上泉町1 1 7 0 番地
- 3 委託期間      契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで
- 4 目的及び必要性  
本業務委託は、ちばりサーチパーク浄水場における電気設備の点検を行い施設の機能維持を図るために実施するものとする。
- 5 内容  
委託業務の内容は別紙「ちばりサーチパーク浄水場設備点検業務内容」のとおりとする。
- 6 注意事項  
点検は水需要の少ない時期に実施すること。  
交換部品については予備品として場内保管すること。

# ちばリサーチパーク浄水場設備点検業務内容

## 1. 低圧配電盤設備点検

点検内容は「点検項目内容」参照

- ・ No.2 配水ポンプ盤 (LP-2)

＊交換部品は別紙のとおり

点 検 項 目 内 容

項目		点検種別	点検項目および内容
低圧配電盤設備	配電盤(制御回路、電圧計、電流計、パイロットランプ、漏電遮断器、ヒューズ等)	普通点検	一般点検(外観目視点検、清掃、ビス等増し締め他) 部品交換(部品交換がある場合) 機器の設定値確認 指示計器の指針の振れの確認 配電盤取付冷却ファンの点検 配電盤等:点検用スペース 母線、クランプ等:損傷、過熱、たるみ、ゆるみ、腐食、被覆損傷 支持がいし等:損傷、亀裂、脱落、汚損 ダクト等:損傷、ゆるみ、外れ、断線、接続状態 端子:損傷、ゆるみ、腐食 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定(負荷設備) 接地線:損傷、外れ、断線

点検にかかる交換部品一覧

点検対象機器		交換部品一覧	
低圧配電盤設備	No.2配水ポンプ盤 (LP-2)	インバータ FR-A820-11K-1	1台
		ねじ端子台 FR-A8TR	1式