

特記仕様書

- 1 委託業務名 大木戸浄水場非常用井戸設備点検清掃業務委託
- 2 履行場所 千葉市緑区大野台 1－6－2 (大野台中央公園内)
- 3 委託期間 契約締結日の翌日から令和 7 年 3 月 2 1 日まで

4 目的及び必要性

大木戸浄水場非常用井戸設備の取水量が低下しているため、原因調査及び井内の清掃を行うものです。

5 内容

- ・井戸設備内部カメラ調査 一式
- ・井戸ポンプ引き上げ、据付 一式
(揚水管内清掃、水位測定管, 消耗品交換費用含む)
- ・井内清掃 一式
(井内浚渫、ケーシング, スクリーンの清掃)
- ・試運転 一式
- ・汚泥処分 一式
(収集運搬、処分)

※井戸設備の既設図面は別紙のとおり

6 注意事項

- ・運用中の機器に支障がないよう施行すること。
- ・カメラにより、井戸設備内部の状況
(ケーシング破損状態、スクリーンの目詰まり、井戸内堆積物の状況等) を記録するとともに取水量の低下原因を、成果品 (報告書) として、提出すること。
- ・本委託で支障となる枝や葉等については、受注者で除去を行うこと。
- ・井戸の使用期間である 8 月 (予定) は作業をしないこと。