

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市こころの健康センター地質調査業務委託

ボーリング№									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート№

ボーリング名	No. 1				調査位置	千葉市美浜区高浜2丁目1-16				北緯	35° 37' 4.1"			
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課				調査期間	平成 19年 11月 22日 ~ 19年 11月 27日				東経	140° 4' 23.5"			
調査業者名					主任技師					現代場 代理人	コ 鑑 定 者	ボーリング 責任者		
孔口標高	TP +3.56m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤 勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用 機種	試錐機	YBM-05		ハンマー 落下用具	半自動落下	
総掘進長	50.45m	度		向				エンジン		ヤンマーNF10		ポンプ	カノーV6	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取		室内試験 (-)	掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 0 10 20 1 1 1 10 20 30	打撃回数 / 貫入量 (cm)	N 値		深 度 (m)	試 験 名 および結果 ()	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法		
1	2.76	0.80	0.80		埋土、 細砂	暗黄 灰			細砂主体。植物繊維及び礫を全体に含む。	11/22 1.90	1.15	4	4	4	12 30	12			1.15	P1-1	細粒分	
2	1.96	0.80	1.60		埋土、 細砂	暗灰	中位 の		暗灰の細砂主体。コンクリートガラ少量混入。		1.45								1.45			
	1.56	0.40	2.00		埋土 シルト 質細砂	暗灰			含水大。		2.15	1	2	1	4 30	4			2.15	P1-2	細粒分	
3					埋土 粘土質 細砂	淡灰	緩い		淡黄灰の粘土を薄く挟む。		2.45								2.45			
	0.06	1.50	3.50								3.15	1	2	3	6 30	6			3.15	P1-3	細粒分	
4											3.45								3.45			
	-1.04	1.10	4.60		細砂	暗灰	緩い		粒子均一。含水大。貝殻を少量含み、黒灰の細砂を薄くシーム状に挟む。		4.15	1	2	1	4 30	4			4.15	P1-4	細粒分	11/22
											4.45								4.45			
5											5.15	1 20	2		3 30	3			5.15	P1-5	細粒分	
					シルト 混じり 細砂	暗灰	非常に 緩い		粒子不均一。含水大。粘土層を所々薄く挟む。貝殻片少量混入。		5.45								5.45			
6											6.15	1	1	1	3 30	3			6.15	P1-6	細粒分	
	-3.14	2.10	6.70								6.45								6.45			
7											7.15	1 35			1 35	1			7.15	P1-7	細粒分	
											7.50								7.50			
8									7m付近腐植物少量混入。粘性中位。貝殻片を所々に少量混入。		8.15	1 40			1 40	1			8.15	P1-8	細粒分	
											8.55								8.55			
9											9.15	1 35			1 35	1			9.15	P1-9	細粒分	
											9.50								9.50			
10											10.15	1 35			1 35	1			10.15	P1-10	細粒分	
											10.50								10.50			
11											11.15	1 40			1 40	1			11.15	P1-11	細粒分	
					粘土質 シルト	暗灰					11.55								11.55			
12											12.15	1 36			1 36	1			12.15	P1-12	細粒分	
									12m付近から全体に砂分有り。		12.51								12.51			
13											13.15	1 30			1 30	1			13.15	P1-13	細粒分	
											13.45								13.45			
14											14.15	1 35			1 35	1			14.15	P1-14	細粒分	
											14.50								14.50			
15											15.15	1 15	1 15		2 30	2			15.15	P1-15	細粒分	
	-12.04	8.90	15.60								15.45								15.45			
16					粘土質 シルト	黒褐			軟らかい腐植物及び貝殻片を全体に混入。粘性中位。		16.15	1	1	1	3 30	3			16.15	P1-16	細粒分	
	-13.14	1.10	16.70								16.45								16.45			
17											17.15	1	2	2	5 30	5			17.15	P1-17	細粒分	
					シルト 質細砂	暗灰	緩い				17.45								17.45			
18									粒子均一。含水大。全体にシルト分有り。18.50m付近貝殻片混入。		18.15	2	2	3	7 30	7			18.15	P1-18	細粒分	
											18.45								18.45			
19											19.15	4	5	6	15 30	15			19.15	P1-19	細粒分	
	-15.64	2.50	19.20								19.45								19.45			
20											20.15	9	10	11	30 30	30			20.15	P1-20	細粒分	
											20.45								20.45			
21											21.15	10	11	13	34 30	34			21.15	P1-21	細粒分	
											21.45								21.45			
22											22.15	10	10	9	29 30	29			22.15	P1-22	細粒分	
											22.45								22.45			
23											23.15	7	7	7	21 30	21			23.15	P1-23	細粒分	
					細砂	黄灰					23.45								23.45			
24											24.15	10	11	11	32 30	32			24.15	P1-24	細粒分	
											24.45								24.45			
25											25.15	10	11	10	31 30	31			25.15	P1-25	細粒分	11/24
											25.45								25.45			
26											26.15	16	21	23	60 30	60			26.15	P1-26	細粒分	
											26.45								26.45			
27									26.90m付近粘土を薄く挟む。		27.15	10	11	11	32 30	32			27.15	P1-27	細粒分	

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市こころの健康センター地質調査業務委託

ボーリング№									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート№

ボーリング名	No. 2				調査位置		千葉市美浜区高浜2丁目1 - 1 6					北緯		35° 37' 5.7"					
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課							調査期間		平成 19年 11月 28日 ~ 19年 12月 1日				東経		140° 4' 20.5"			
調査業者名					主任技師				現場代理人		コ ア 鑑 定 者			ボーリング責任者					
孔口標高	TP +3.84m	角 180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機		YBM - 05			ハンマー 落下用具		半自動落下				
総掘進長	50.32m			度				エンジン		ヤンマーNF10			ポンプ		カノーV6				

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験						原位置試験		試料採取		室内試験 (—)	掘進 月日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	N 値		深 度 (m)	試験名 および結果 (—)	深 度 (m)	試料 番号	採取 方法		
1		2.24	1.60	1.60	埋土、細砂	暗黄灰		中位の	細砂主体の埋土。 コンクリートガラを全体に混入。	11/27 2.10	1.15	3	4	5	12 30	12						
2					埋土、粘土質細砂	淡灰		非常に緩い	同色の粘土を薄く挟む。 砂は微細砂主体。	2.15	1	1	1	3 30	3		孔内水平載荷試験	2.15	P2-1		物理	
3		0.24	2.00	3.60						2.45						3.00		2.45				
4					シルト混じり細砂	暗灰		非常に緩い	粒子ほぼ均一。 含水分大。 同色のシルト、褐灰の細砂をシーム状に多量に挟む。 貝殻片を全体に少量混入。	4.15	1 20	1 20	2 40	2	2							
5										4.55	1 15	1	1	3 35	3			5.15	P2-2		物理	
6		-2.76	3.00	6.60						5.50	1 20	1 20	2 40	2	2			5.50				
7										6.15	1 20	1 20	2 40	2	2							
8										6.55	1 50		1 50	1	1							
9										7.15	1 50		1 50	1	1							
10					粘土質シルト	暗灰		非常に軟らかい	粘性中位。同色の砂質シルトを所々薄く挟む。	8.15	1 50		1 50	1	1			9.00	T2-1	物理三軸圧密	11/28	
11										8.65	1 50		1 50	1	1							
12										10.15	1 40		1 40	1	1			10.00				
13										10.55	1 30		1 30	1	1							
14		-10.66	7.90	14.50						11.15	1 30		1 30	1	1							
15					粘土質シルト	黒褐		非常に軟らかい	粘性中位。 腐植物を少量含み、暗灰のシルトをブロック状に混入。	11.45	1 35		1 35	1	1							
16		-12.31	1.65	16.15						12.15	1 35		1 35	1	1							
17		-13.76	1.45	17.60	シルト質細砂	暗灰		緩い	粒子ほぼ均一。 同色のシルトを薄く挟む。 全体にシルト分有り。	12.50	1 20	1 20	2 40	2	2			17.15	P2-3		物理	
18										17.15	2	2	3	7 30	7			17.45				
19										17.45	4	4	6	14 30	14							
20										18.15	4	5	6	15 30	15							
21										18.45	4	5	7	16 30	16			20.15	P2-4		物理	
22										19.15	6	6	7	19 30	19			20.45				
23										19.45	5	6	7	18 30	18							
24					細砂	黄灰		中位の、密な	粒子均一。 含水分中位。 雲母片少量混入。	21.15	7	8	9	24 30	24							
25										21.45	9	9	14	32 30	32							
26										22.15	10	11	14	35 30	35							
27										22.45	7	8	14	29 30	29							
										23.15	7	10	11	28 30	28							

[illegible]