

耐震診断の結果の公表：要安全確認計画記載建築物（千葉市所管分）

■法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
1	千葉市立稲毛高等学校・附属中学校 (屋内運動場)	美浜区高浜3丁目1-1	高等学校 (屋内運動場)	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)	$I_s/I_{so}=2.80$ $C_{Tu} \cdot S_0=1.40$	—	—	—
			高等学校 (屋内運動場)		「屋内運動場等の耐震性能耐震診断基準」	$I_s=0.90$ $q=1.48$	—	—	—
2	千葉市立椎名小学校	緑区茂呂町582	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.30$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.67$	—	—	—
3	千葉市立小中台小学校	稲毛区小仲台6丁目34-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.33$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.55$	—	—	—
4	千葉市立あやめ台小学校	稲毛区園生町446-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.30$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.82$	—	—	—
5	千葉市立さつきが丘東小学校 (特別・管理・普通教室棟)	花見川区さつきが丘1丁目7	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.26$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.77$	—	—	—
6	千葉市立さつきが丘東小学校 (普通・特別教室棟)	花見川区さつきが丘1丁目7	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.33$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.40$	—	—	—
7	千葉市立生浜東小学校	中央区生実町1928	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.33$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.48$	—	—	—
8	千葉市立犢橋小学校 (普通・特別教室棟)	花見川区犢橋町774	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.26$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.79$	—	—	—
9	千葉市立犢橋小学校 (普通教室棟)	花見川区犢橋町774	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.26$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.80$	—	—	—
10	千葉市立犢橋小学校 (普通教室・給食室棟)	花見川区犢橋町774	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.26$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.80$	—	—	—

耐震診断の結果の公表：要安全確認計画記載建築物（千葉市所管分）

■法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
11	千葉市立花見川第三小学校	花見川区花見川1-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.43 C _{TU} ・S _D = 0.88	—	—	—
12	千葉市立寒川小学校	中央区寒川町1丁目205	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.41 C _{TU} ・S _D = 0.63	—	—	—
13	千葉市立仁戸名小学校	中央区仁戸名町380	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.26 C _{TU} ・S _D = 0.68	—	—	—
14	千葉市立畑小学校	花見川区畑町1385	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.25 C _{TU} ・S _D = 0.79	—	—	—
15	千葉市立誉田小学校	緑区誉田町1丁目27	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.35 C _{TU} ・S _D = 0.84	—	—	—
16	千葉市立川戸中学校 (特別・管理・普通教室棟)	中央区川戸町443	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.28 C _{TU} ・S _D = 0.40	—	—	—
17	千葉市立川戸中学校 (特別教室棟)	中央区川戸町443	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.38 C _{TU} ・S _D = 0.86	—	—	—
18	千葉市立若松中学校	若葉区若松町2106-2	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.25 C _{TU} ・S _D = 0.75	—	—	・法附則第3条の建築物に該当
19	千葉市立更科中学校	若葉区更科町2112	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.40 C _{TU} ・S _D = 0.88	—	—	—
20	千葉市立若松小学校 (渡り廊下棟)	若葉区若松町360-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso= 1.25 C _{TU} ・S _D = 0.43	—	—	—

耐震診断の結果の公表：要安全確認計画記載建築物（千葉市所管分）

■法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
21	千葉市立若松小学校 (普通教室棟)	若葉区若松町360-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.35 C _{TU} ・S _D = 0.83	—	—	—
22	千葉市立大森小学校	中央区中央区大森町268	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.36 C _{TU} ・S _D = 0.65	—	—	—
23	千葉市立松ヶ丘小学校	中央区松ヶ丘町580	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.20 C _{TU} ・S _D = 0.53	—	—	—
24	千葉市立小倉小学校	若葉区小倉台5丁目1-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.18 C _T ・S _D = 0.76	—	—	—
25	千葉市立千草台小学校	稲毛区天台5丁目11-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 2.05 C _T ・S _D = 0.39	—	—	—
26	千葉市立西小中台小学校	花見川区西小中台3-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.41 C _{TU} ・S _D = 0.46	—	—	—
27	千葉市立高浜第一小学校	美浜区高浜1丁目4-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.30 C _T ・S _D = 0.80	—	—	—
28	千葉市立柏井小学校	花見川区柏井4丁目48-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.65 C _{TU} ・S _D = 1.02	—	—	—
29	千葉市立磯辺第三小学校	美浜区磯辺1丁目25-1	小学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.45 C _{TU} ・S _D = 0.65	—	—	—
30	千葉市立犢橋中学校	花見川区三角町656-2	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso= 1.21 C _{TU} ・S _D = 0.77	—	—	—

耐震診断の結果の公表：要安全確認計画記載建築物（千葉市所管分）

■法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
31	千葉市立千城台南中学校	若葉区千城台南1丁目20-1	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.20$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.76$	—	—	—
32	千葉市立みつわ台中学校	若葉区みつわ台2丁目41-1	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)	$I_s=1.20$ $q=1.26$	—	—	—
					(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.35$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.40$			
33	千葉市立磯辺中学校	美浜区磯辺7丁目1-1	中学校校舎	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	$I_s/I_{so}=1.23$	—	—	—
34	千葉市立稲毛高等学校・附属中学校(渡り廊下棟)	美浜区高浜3丁目1-1	高等学校(渡り廊下)	避難所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.48$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.44$	—	—	—
35	千葉リハビリテーションセンター本館・中央棟	緑区誉田町1丁目45-2	病院	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	$I_s/I_{so}=1.23$	建替え	令和5年～令和8年度	・法附則第3条の建築物に該当 ・令和5年12月着工 令和8年度完了予定
36	千葉リハビリテーションセンター居住棟	緑区誉田町1丁目45-2	病院	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1977年版)	$I_s/I_{so}=0.93$	建替え	令和9年度～令和12年度	・法附則第3条の建築物に該当 ・令和9年度着工 令和12年度完了予定

■法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成30年12月末のもの

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	実施時期	
1	都町庁舎（中央部分）	中央区都町1丁目1-20	庁舎	官公署	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.35$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.83$	耐震改修	完了	