

質問回答書	
委託名	千葉市バイオマスボイラー導入調査業務委託
質問事項	回答
1 仕様書 5 (1) イ (イ) 「データの再整理」について、市内の木質バイオマス資源の回収処理状況に関する、既存のデータがあり、それをご提供いただき、本調査で更新するという理解でよいでしょうか。	1 お見込みの通りです。
2 仕様書 5 (1) エ (ウ) 「既存ボイラー若しくは他設備との併存運用」について、他設備とは、バックアップ用の設備の新設についても検討するという理解でよいでしょうか。	2 運用・コスト面を考慮した上で、既存のボイラー若しくは空調設備でバックアップ対応ができるかを検討してください。
3 仕様書 5 (1) ク (ウ) 「手法ごと最も効果的な手法についてリスク分析を行い」については、(イ) で最も効率的と評価された手法について、リスク分析を行うという理解でよいでしょうか。	3 お見込みの通りです。
4 仕様書 5 (2) ア 「次年度から事業を実施するために必要な資料」について、事業とは、「設備もしくは運営事業者の選定事業」という理解でよいでしょうか。	4 お見込みの通りです。
5 仕様書 6 打合せ協議について、9月の中間報告以外に、想定されている回数・頻度などがあればご教示ください。また、状況によってはオンライン会議の可能性もあるでしょうか。	5 月に一回程度の打合せ及び必要に応じて現地確認を想定しています。状況に応じてオンライン会議をすることは可能です。

<p>6 募集要項 5 (4) 現地説明会を希望する場合、開催時期や日程等は、いつ頃になるでしょうか。</p> <p>7 募集要項 6 (1) ア・エ プレゼンテーションにおいて、提案書から抜粋したパワーポイント等を用いることは認められるでしょうか。また、パソコンで投影する資料の印刷物の配付は可能でしょうか。</p> <p>8 調査対象施設について 仕様書「5 調査内容 (1) ウの (ア)」にて“市内の民間施設からの燃料供給可能量を把握”とありますが、調査対象施設の御見込みがあればご教示ください。</p> <p>9 成果品について 仕様書「7 納入成果品」にて“成果物は、製本”とありますが、製本の仕様と数量の御見込みがあればご教示ください。 成果品には中間報告も含まれるのでしょうか。また、含まれる場合、仕様と数量の御見込みがあればご教示ください。</p> <p>10 様式第2号 配置予定技術者の経歴等 様式第2号は、1人1枚迄等の枚数制限はございますでしょうか。 同種業務を優先して記入する事とございますが、配点基準としては「件数」と「業務内容」のどちらの配点がより高い等、審査基準の考え方等があればご教示ください。 同種業務（バイオマスボイラー導入に関する計画策定又は調査等）以外の業務経歴について、例えば類似業務はどの程度の配点が見込まれるのか等、審査基準の考え方等があればご教示ください。</p>	<p>6 日程等は希望者からの連絡をもって調整を行いますが、公表開始から企画提案書の提出日までの期間を想定しています。</p> <p>7 説明は、提出された技術提案書のみを使用してください。追加資料の配布・パネルの持ち込み等は禁止します。</p> <p>8 調査対象施設の見込みはありません。</p> <p>9 製本の提出方法については別途協議します。現時点ではファイル等で2部提出を想定しております。</p> <p>10 枚数制限は特にありません。書式を変更して使用してください。 評価項目及び配点は募集要項に記載の通りです。また、審査基準については公表しておりません。</p>
--	---

11 様式第3号 同種業務等の履行実績

様式第3号は、〇件〇枚迄等の枚数制限は
ございますでしょうか。

同種業務「等」とございますが、「等」には
どのような業務まで該当するのかご教示くださ
い。

配点基準としては「件数」と「業務内容」
のどちらの配点がより高い等、審査基準の考
え方があればご教示ください。

11 枚数制限は特にありません。書式を変更
して使用してください。

同種業務等は「バイオマスボイラー導
入に関する計画策定又は調査」に関わる
業務としてください。

評価項目及び配点は募集要項に記載の通
りです。また、審査基準については公表し
ておりません。