

自家用電気工作物点検(月次・年次)報告書

実施年月日	天候	御確認印	
令和6年4月26日	晴		

施設番号			令和6年4月26日	晴	認印	
事業場名	幕張海浜公園 Bブロック		御中	連絡責任者		様
設備容量	受電電圧	非常用予備発電機	蓄電池設備		検査員	
275 kVA	6600 V	kW・kVA V	V Ah			

事業場点検記録

電力会社取引計器の読み				受電盤				非常用自家発電設備			
取引計器乗率	×	240		kV	A	電力	発電電圧	V	回転数	min	
取引計器読み		1145.446	kWh	6.6	0.5	5	kW 蓄電池電圧	V	Ah	周波数	Hz
最大需要電力		21	kW	6.6	1.0	力率(LEAD・LAG)	油圧	MPa・kgf/cm ²	水温	°C	
力率	LAG	FF	%	6.6	1.0	60	% 燃料残	/	0	油温	°C
動力盤				電灯盤				盤			
kVA °C mA				kVA °C mA				kVA °C mA			
V	A	MaX	A	V	A	MaX	A	V	A	MaX	A
R-S	202	R	0	-	R-S	105	R	<10	100	R-S	
S-T	202	S	0	-	S-T	105	S	-	-	S-T	
T-R	202	T	0	-	T-R	205	T	<10	110	T-R	
盤				盤				盤			
kVA °C mA				kVA °C mA				kVA °C mA			
V	A	MaX	A	V	A	MaX	A	V	A	MaX	A
R-S		R			R-S		R			R-S	
S-T		S			S-T		S			S-T	
T-R		T			T-R		T			T-R	

太陽光発電設備		直流電圧	V	直流電流	A	直流電力	kW
交流電力量	kWh	交流電圧	V	交流電流	A	交流電力	kW

点 検 項 目

✓良好 ○要改修 △改修完了

受 配 電 設 備				負 荷 設 備				自 家 発 電 設 備								
1	受電点開閉器	√	10	保護継電器	√	19	屋 内 盤	√	28	屋外照明器具	○	37	原動機本体		46	指 示 計 器
2	引 込 線 路	√	11	表示灯・照明器具	√	20	屋内配線路	√	29	屋外電気機器	√	38	始 動 装 置		47	開 閉 器
3	断 路 器	√	12	指 示 計 器	√	21	屋内開閉器	√	30	地 中 線 路	√	39	燃 料 装 置		48	電 気 配 線 路
4	遮 断 器	√	13	S C ・ S R	√	22	配 線 器 具	√	31	接 地	√	40	冷 却 装 置		49	表示灯・照明器具
5	母 線	√	14	開 閉 器 類	√	23	屋内照明器具	√	32	蓄 電 池		41	排 気 装 置		50	接 地
6	V T ・ C T	√	15	接 地	○	24	屋内電気機器	√	33	太 陽 光		42	換 気 装 置		51	蓄 電 池
7	避 雷 器	√	16	キュービクル	√	25	屋 外 盤	√	34			43	保護計測器		52	
8	変 圧 器	○	17	その他	○	26	屋外配線路	√	35			44	発電機本体		53	
9	L B S ・ P F	√	18			27	屋外開閉器	√	36			45	配 電 盤		54	

下記点検結果所見の内、改修要請項目が記載されております場合、電気設備技術基準及び他の法令に抵触しております。漏電等による感電・火災等の電気事故が起きることも予測されますので、改修の手配をお願いいたします。

〈点検の結果及び問診に対する所見〉

[illegible]