

仕様書に関する質問回答書

調達案件:エアコン

標記の調達案件に係る質問事項について、下記のとおり回答します。

| 調達No | 品 名  | 質 問 事 項                                         | 回 答                                          |
|------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | エアコン | 窓はコア抜きですか？<br>コア抜きの際、レントゲン撮影は必要ですか？             | コンクリート壁コア抜き 70φ×250mmとなります。<br>レントゲン撮影は不要です。 |
|      |      | 冷房管窓貫通の場合、パネル施行ですか？<br>その際、パネル寸法・仕様材質は何を使用しますか？ | 上記のとおり、コンクリート壁コア抜きとなります。                     |
|      |      |                                                 |                                              |